


VYS.STAV,s.r.o.
Nerudova 1190/3
Třebíč 67401

IČO: 27748171
DIČ:cz27748171



V Třebíči dne :30.07.2019

Nepředvídaná závada na konstrukci střechy budovy „A“ FÚ Třebíč

Dne 29. a 30. 07.2019 jsme při odstranění staré PZ krytiny zjistili na několika místech vážné poškození nejen prkenného záklopu, ale i nosných dřevěných hranolů.

Byla pořízena fotodokumentace těchto vad.

Z důvodu nutnosti pokračování prací na montáži nové hydroizolační vrstvy, pro zabránění poškození budovy a jejího vybavení při případném dešti, byly okamžitě po ohlášení této závady a konzultaci se zástupci FÚ, tyto vadné části vyměněny.

Materiál : Hranoly...4bm, fošna...3,5bm, prkna...6,5m², spojovací materiál

Práce : 3x6,5h + doprava materiálu

Navýšení ceny je tedy : materiál...4990,- + odpracováno+34h=11220,-...**celkem=16210,-**+ DPH

Za f. VYS.STAV,s.r.o. :

