Příloha č. 4 - Harmonogram služeb
25ZA-002130

Harmonogram služeb

Objednatel: ŘSD ČR - SSÚD 3 Velký Beranov
Rok realizace: 2019 - 2020

Název akce:	**D1 Servis a údržba elektro - silnoproud 2019/2020**
Staničení:	**D1 od km 93,9 - do km 141,5**

Činnosti při prohlídkách, údržbě a revizích

Číslo	**Název - hlásky SOS + kamerový systém + meteostanice + PDZ-M + ZPI-T + ASD + rozvaděče BK, MX, SX, EZS + rozvaděče ER + el.závory + informační portály**	Perioda kontroly	**Četnost činností** červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	**výměra**
1.	Fyzická kontrola zařízení	2 x za měsíc	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	**24**
2.	Kontrola zjišťování stavu napětí, přepěťových ochran a bleskojistek	1 x měsíčně	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	**12**
3.	Funkční kontrola proudových chráničů	1 x za 3 měsíce			X			X			X			X	**4**
4.	Měření přechodových odporů rozvodných a jistících prvků	1 x za 3 měsíce		X			X			X			X		**4**
5.	Kontrola zdrojů, nastavení napětí, kontrola zatížení zdroje provozem na baterii	1 x za 3 měsíce		X			X			X			X		**4**
6.	Kontrola velikosti odběru, kontrola symetrie odběru , kontrola selektivity jištění	1 x za 3 měsíce	X			X			X			X			**4**
7.	Kontrola a aktualizace schémat a dokumentace, kontrola popisů	1 x za 6 měsíců	X										X		**2**
8.	Čištění zařízení	1 x měsíčně	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	**12**
9.	Revize	1 x za rok			X										**1**

Číslo	**Název - SZ, RO + rozvaděče RM3, RM1 RVO, SR, PR**	Perioda kontroly	**Četnost činností** červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	diben	květen	**výměra**
1.	Fyzická kontrola zařízení	2 x za měsíc	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	**24**
2.	Kontrola zjišťování stavu napětí, přepěťových ochran a bleskojistek	1 x měsíčně	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	**12**
3.	Funkční kontrola instalovaných zařízení	1 x za 3 měsíce			X			X			X			X	**4**
4.	Měření přechodových odporů rozvodných a jistících prvků	1 x za 3 měsíce		X			X			X			X		**4**
5.	Kontrola velikosti odběru, kontrola symetrie odběru , kontrola selektivity jištění	1 x za 3 měsíce	X			X			X			X			**4**
6.	Kontrola a aktualizace schémat a dokumentace, kontrola popisů	1 x za 6 měsíců	X										X		**2**
7.	Čištění zařízení	1 x měsíčně	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	**12**
8.	Revize	1 x za rok			X										**1**

Číslo	**Název - VO odpočívky, ostatní např.vodárny,čističky atd…**	Perioda kontroly	**Četnost činností** červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	**výměra**
1.	Fyzická kontrola zařízení	1 x za 6 měsíců		X										X	**2**
2.	Revize	1 x za rok					X								**1**