



THOMAYEROVA NEMOCNICE
140 59 PRAHA 4 - KRČ, VÍDEŇSKÁ 800

Adresát:

ROWER UPS s.r.o.

Družstevní ohoz 28/1306

140 00 Praha 4

tel: 604 742 430

socomec@rower.cz

Investice:

Provoz:

OBJEDNÁVKA Č. 00629/037/2019

Středisko: 00629

Datum vystavení: 25.4.2019

Dodací lhůta: 30.4.2019

Dopravní dispozice:

Thomayerova nemocnice - operační sály hrudní chirurgie - pavilon B1

Vyřizuje/telefon: David Procházka / tel: 603 899 031 / vedoucí referátu elektro

Bankovní spojení: ČNB 20001-36831041/0710

Věc:

Na základě dnešní havárie zdrojů UPS pro operační sály hrudní chirurgie došlo k zahoření baterií, následně nafouknutí a popraskání baterií. Firma musela vyřadit UPS z provozu a provizorně přepojit sály na síť. Žádám o urychlenou výměnu sady baterií pro UPS 57,58,59 dle cenové nabídky. Momentálně je ohrožen provoz sálů a může dojít k ohrožení pacientů. Objednávka vystavena na základě servisní smlouvy.

Kontaktní osoba(y)/telefon:

Magda Proschlová / tel: 731 136 962 / staniční sestra operačních sálů

ZKO 371 97 000

IČO 00064 190 DIČ CZ00064190

Cena bez DPH: 185 312 Kč


Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky a splatnost faktur **60 dní+60 dní** bez penalizace
Fakturu vystaví dodavatel **do 7 pracovních dní** a zašle ve dvojím vyhotovení na adresu odběratele.

Prohlášení dodavatele: S obsahem objednávky souhlasím a objednávku přijímám.


Datum: _____

Za dodavatele, podpis, razítko: _____


Podpisy schvalovatelů


 Chcete-li podepsat tento oddíl, klikněte sem.


Přílohy:



190425 - Výměna baterií UPS 575859 - B1
operační sály hrudní chirurgie.pdf
Adobe Acrobat Document
338 kB

 Soubor jako příloha

 Soubor jako příloha

 Soubor jako příloha