

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

## **POŽADAVEK NA ZMĚNU**

č. 045

Název změny:

### **Doplnění VZT v promítací kabině digitálního kina**

Objednatel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 00281964  
zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města  
zástupci ve věcech technických: Stanislav Bartoš, Ing. Jana Markelová  
zástupce objednatele ve věcech změnového řízení: TDI

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupený: [REDACTED]  
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Smlouva o dílo č. 2017/D /0102 ze dne 22. srpna 2017

TDI: Společnost pro výkon TDI a KBOZP na stavbě Společenského a  
kulturního centra v Kuřimi, [REDACTED] Klentnice  
zastoupený: Ing. Pavlem Procházkou, správcem společnosti

GP: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.  
Dominikánská 342/ 19, Brno- město, 602 00 Brno,  
zastoupený: [REDACTED]

Vypracoval: Ing. Pavel Procházka

V Kuřimi dne: 10. července 2019

Za zhotovitele převzal:

Dne: 21.8.2019

### 1. Stručný popis požadované změny:

Změna je určena doplněním vzduchotechniky do promítací kabiny digitálního kina.

### 2. Odůvodnění požadované změny:

Doplněná část vzduchotechniky zajistí výměnu vzduchu požadovanou a nutnou pro provoz digitálního kina. Realizovaná technologie a její dodavatel nebyly v době realizace stavby, natož v době vypracování projektu stavby, známy a doplnění VZT je reakcí na požadavky konkrétní technologie digitálního kina z června 2019.

### 3. Vyjádření TDI k požadované změně:

TDI s provedením změny souhlasí. Provedením změny je zajištěna bezproblémová funkce technologie digitálního kina.

### 4. Vyjádření GP k požadované změně:

GP nemá námitek a s požadovanou změnou souhlasí.