

Příloha č.2 ke smlouvě č.112

Pasport odběrného místa

Pořadové číslo 1	Evidenční číslo	112	Platnost pasportu ode dne 1.7.2016	
1. Údaje o odběrném místě - vyplňuje odběratel				
1.1.	Město Lovosice		PSČ	410 02
1.2.	Železniční stanice			
1.3.	Č.p.948			
1.4.	Místo předání dodávky tepla:		Kotelna K-6	
1.5.	Místo předání dodávky TUV:		NE	
1.6.	Účel dodávky tepla (a TUV) - spotřeba v rámci subjektu odběratele:			
	Teplo	nebyty		
	TUV	NE		
2. Technické podmínky dodávky tepla - vyplňuje dodavatel				
2.1.	Dodávka tepla - parametry v předávacím místě			
	Teplonosné médium		teplá voda	
	Teplota média - přívod		ekvitermní regulace dle kotlové a venkovní teploty	
	Teplota média - vratná		ekvitermní regulace dle kotlové a venkovní teploty	
	Průtočné množství		10 000 l/hod	
	Pracovní tlak (jmen.)		300 kPa	
	Diferenční tlak		min. 15kPa	max. 50kPa
	Noční útlum		NE	
2.2.	Celkový přípojný příkon	700 kW		
2.3.	Orientační předpoklad spotřeby tepla za rok			3 000 GJ
	(tento údaj je pouze informativní a nemá vazbu na skutečnou nebo předpokládanou dodávku tepla v konkrétním smluvním období ani na sjednaný odběrový diagram)			
			z toho pro byty	0 GJ
			z toho pro nebytové prostory	3 000 GJ
3.Měření odběrů				
4.1.	Měření tepla:			
	měřidlo na vstupu do odběrného místa			
	PREMA Sensonic II	v.č.	5101068-97	DN 65
	poslední meteorologické ověření rok			2016
				umístěno: rozdělovač sběrač
4.Pasport odběrného místa zpracován dne :				30.06.2016

Za odběratele:

Za dodavatele:

.....