

# KUPNÍ SMLOUVA číslo 2024 / 2002

o dodávce tepelné energie  
OZ c. 513/91 Sb. ve znění pozdějších zákonů,  
zákona 458/2000 Sb. a platných vyhl. souvisejících

## 1. Prodávající:

Tepelné hospodářství  
Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.  
Mírová 1411  
Rychnov nad Kněžnou

PSČ 516 01

zastoupení : Jan Valchář  
Bankovní spojení/účet : Česká spořitelna a.s. 1240753399/0800  
ČSOB a.s. 108639367/0300  
Komerční banka a.s. 78-9323490287/0100  
IČo : 62061003  
Dič : 253-62061003

## 2. Kupující:

Stavební bytové družstvo  
Průkopník  
Pod Budínem 1221  
516.01 Rychnov nad Kněžnou

zastoupení : pan Bohuslav Rousek  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu : 882701 / 0300  
IČo: 45438  
Dič: 253-045438

## Místo odběru:

PS 19 Trávník II  
čp. 1339, 1340, 1354-6,  
1362-3, 1364-5, 1366-7  
1374, 1375  
Rychnov nad Kněžnou

## Číslo odběru:

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
|                                | <del>19.060</del> - čp. 1339 |
| 19.070 - čp. 1340              | 19.100 - čp. 1364-5          |
| <del>19.080</del> - čp. 1354-6 | 19.110 - čp. 1366-7          |
| 19.090 - čp. 1362-3            | 19.120 - čp. 1374            |
|                                | 19.130 - čp. 1375            |

Zmocněnec pro jednání : pan Jaroslav Ptáček

Obsah: Část I - Objednávka tepelné energie  
Část II - Technické a dodací podmínky  
Část III- Závěrečná ustanovení

## Část I. Objednávka tepelné energie

- 3: Kupující objednává dodávku tepelné energie ode dne 01.01.2002 v tomto množství a prodávající smluvně dodá:
- 4: Celkový roční odběr tepelné energie v GJ: 9200.00  
z toho:  
- tepelná energie pro vytápění a přípravu TUV GJ 9200.00
5. Pověřený zástupce, podepisující kupní smlouvu současně prohlašuje, že jedná jménem kupujícího a je osobou oprávněnou podle § 13 OZ.

## Část II. Technické a dodací podmínky

- 6: Základní parametry vytápění - § 76, odst. 3, EZ 458/2000 Sb.:  
- topné období 1.1. až 31.12. příslušného roku.  
- topná voda v parametrech : tlak 0.5 MPa a teplota do 92.5 C
7. Základní parametry dodávky TUV - § 76, odst.3, EZ 458/200 Sb.:  
- topné období od 1.1. až 31.12. příslušného roku  
- denní dodávka v době od 6 do 22.00 hodin  
- teplota TUV: 45-60 C na výtoku u spotřebitele
8. Místo odběru: PS 19 Trávník II  
čp. 1339, 1340, 1354-6,  
1362-3, 1364-5, 1366-7  
1374, 1375  
Rychnov nad Kněžnou
9. Měření dodávek:
- 9.1 Odebrané teplo a teplo pro přípravu TUV je měřeno měřičem tepelné energie ISTA WMZ.  
Koeficient přepočtu na GJ činí 3.6, pokud neměří přímo v GJ.
- Množství tepelné energie je měřeno v místě instalace objektové předávací stanice současně pro vytápění i přípravu TUV.
- Vodné, stočné v TUV je měřeno pomocným odpočtovým vodoměrem umístěným před vstupem do objektové předávací stanice.
- Prodávající kupujícího upozorňuje, že instalaci objektové předávací stanice se v případě rozúčtování dodané tepelné energie postupuje v souladu s vyhláškou číslo 372/2001 Sb.
- Kontrolní odpočty se provádí poslední den v měsíci.  
Fakturační odpočty se provádí v poslední den topného období.
- 9.2 V případě poruchy měřidla se po dobu nefunkčnosti vypočte odběr tepla z průměrné spotřeby předcházejícího období s přihlédnutím k denním teplotám.

- 3 Neoprávněný odběr § 89 zákona č. 458/2000 Sb.  
V případě úmyslného poškození měřidla, obj. PS se postupuje podle  
bodů 9.2 a dále pak v souladu s vyhláškou č. 223/2001 Sb.  
Náklady spojené s uvedením měřičem tepelné energie, objektové PS  
do provozního stavu, uhradí odběratel v plné prokazatelné výši.
10. Kalkulace ceny tepla  
Cena tepla dodaného kupujícímu v jednom topném období se  
určuje podle cenových kalkulací, které jsou nedílnou přílohou  
této kupní smlouvy.
- 10.1 Předběžná cenová kalkulace pro potřeby výpočtu zálohy  
na dodávku tepla.
- 10.2 Fakturační cen. kalkulace po účetní závěrce příslušného roku  
/FCK bod 10.2 <= PCK bod 10.1 + max. 5 %, FCK > PCK + 5% dodatkem ke KS/
11. Fakturace a placení:
- 11.1 Fakturaci tepla podle skutečného odběru za TS v GJ  
v souladu s bodem 10.2. /KČ/GJ/ a přijaté zálohy na ně podle  
odst. 3 /záloha/ tohoto bodu, provede prodávající kupujícímu  
za celé topné období do 5-ti týdnů po skončení topného období.
- 11.2 xxxxxx
- 11.3 Kupující se zavazuje poukazovat prodávajícímu měsíční  
zálohu na dodávku teplelné energie ve výši stanovené dodatkem  
ke kupní smlouvě s určením variabilního symbolu.
- 11.4 Měsíční zálohy jsou splatné do 7 dne příslušného měsíce.  
Nedoplatek nebo přeplatek podle vyúčtování je splatný  
na základě vystaveného daňového dokladu, se stanoveným termínem  
platby. Nezaplatí-li kupující zálohu do dne její splatnosti,  
je povinen zaplatit prodávajícímu poplatek z prodlení  
ve výši **0.5 promile** z dlužné částky za každý den z prodlení.  
Rozhodující termín je datum odepsání částky z účtu kupujícího.
- 11.5 Dohodnutý způsob placení záloh: **převodním příkazem**
12. Regulační opatření:  
O regulaci, omezení a přerušení dodávky tepla platí  
jednotlivá ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. § 88  
- stav nouze.

- 13 Součinnost kupujícího na z hospodárnění provozu:  
Kupující je povinen bez zbytečného odkladu písemně hlásit prodávajícímu závady na dodávce tepla a nedodržení dodávkových norem. Stejně je povinen hlásit závady na regulačních jednotkách umístěných ve vytápěném objektu, které je povinen na svůj náklad opravit a uvést do provozu.  
Případnou instalaci regul.prvků ke snížení spotřeby tepelné energie je povinen projednat s dodavatelem tepelné energie.  
Rovněž je povinen kontrolovat instalovaný měřič tepla a vodoměr TUV. V případě zjištěné závady, poruchy nebo nefunkčnosti toto okamžitě sdělit prodávajícímu.

### Část III. Závěrečné ustanovení.

- 14 Tato kupní smlouvy platí od **01.01.2002** a byla sjednána na dobu neurčitou.  
Může být zrušena jednostrannou výpovědí podanou šest měsíců před koncem topného období.  
Plnění této smlouvy může být pozastaveno pro neplnění bodu 11.3. po písemné výzvě zaslané kupujícímu s termínem pozastavení dodávek tepelné energie.
- 15 Plnění této smlouvy může být pozastaveno pro neplnění bodu 11.4. po písemné výzvě zaslané kupujícímu s termínem pozastavení dodávek tepelné energie.
- 16 Kupující se zavazuje umožnit vstup pracovníkům prodávajícího do místa měření, pro provádění kontrol a odečtů měřidel.  
V případě porušení nebo nedodržení tohoto bodu, bude prodávající postupovat v souladu s vyhláškou 223/2001 Sb. - neoprávněný odběr
- 17 Kupní smlouva o dodávce tepelné energie se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.  
Tato Kupní smlouva ruší smlouvu předcházející, pokud byla uzavřena.  
Závazky a pohledávky z předchozí smlouvy zůstávají zachovány.
- 18 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí pro právní vztahy obecná ustanovení obchodního zákoníku v platném znění a zákona 458/2000 Sb. včetně prováděcích vyhlášek s nim souvisejících.
- 19 Obě strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy. Kupní smlouva byla uzavřena a podepsána na základě svobodné vůle a bez tísně.

V Rychnově nad Kněžnou dne 03.12.2001

Prodávající :

**TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ**  
Rychnov nad Kněžnou  
s.r.o.  
Mírová 1411  
516 01 Rychnov n. Kn.

Kupující :

**Bohuslav Rousek**  
I. místopředseda představenstva  
ředitel družstva

**STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO**  
Průkopník  
RYCHNOV nad Kněžnou

# KUPNÍ SMLOUVA

číslo 2024/2002

**dodatek číslo: 2/2006**

1. Dodavatel: **Tepelné hospodářství Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.**  
Mírová 1411, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČO: 62061003  
OR Krajský soud Hradec Králové  
oddíl C vložka 7228, Spis. Zn. Firm 11651/94

2. Odběratel: **Stavební bytové družstvo Průkopník**  
Pod Budínem 1221, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČO: 45438

**Tímto dodatkem se doplňuje bod 6 Kupní smlouvy:**

## 6.1. Technické parametry odběrného místa č. 19,070 - čp. 1340

|         |                                                  |                         |
|---------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 6.1.1.  | Teplonosné médium:                               | teplá voda              |
| 6.1.2.  | Tlak:                                            | 0,4 MPa                 |
| 6.1.3.  | Tlaková diference:                               | 0,01 MPa                |
| 6.1.4.  | Výkon:                                           | 0,23 MW                 |
| 6.1.5.  | Objemový průtok:                                 | 9,8 m <sup>3</sup> /hod |
| 6.1.6.  | Teplota při - 15 °C přívod/zpátečka:             | 85/65 °C                |
| 6.1.7.  | Odběr TUV:                                       | z objektové PS          |
| 6.1.8.  | Teplota TUV v souladu s vyhl. č.152/01 Sb.:      | 45 - 60 °C              |
| 6.1.9.  | Podlahová plocha (v souladu s vyhl.č.224/01Sb.): | 1360,09 m <sup>2</sup>  |
| 6.1.10. | Návrh teplotního diagramu pro vytápění:          |                         |

|                     |    |    |    |    |    |     |     |
|---------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|
| Venkovní teplota °C | 15 | 10 | 5  | 0  | -5 | -10 | -15 |
| Teplota média °C    | 45 | 51 | 57 | 63 | 70 | 77  | 85  |

Dodavatel se zavazuje zajistit v topném období s ohledem na výši venkovní teploty takovou teplotu teplonosného média, jak je uvedeno v teplotním diagramu.

Smluvní strany se dohodly, že tento změnový dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti prvního dne následujícího měsíce po nabytí platnosti.

V Rychnově nad Kněžnou dne 29.12.2005 V **RYCHNOV nad Kněžnou** 04-01-2006

Dodavatel:  
Tepelné hospodářství  
Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.

Odběratel:  
SBD Průkopník  
Rychnov nad Kněžnou

TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ  
Rychnov nad Kněžnou  
s.r.o.  
Mírová 1411  
516 01 Rychnov n. Kn.

podpis (razítko)

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO  
Průkopník  
RYCHNOV nad Kněžnou

podpis (razítko)

# KUPNÍ SMLOUVA

## číslo 2024/2002

dodatek číslo: 4/2006

1. Dodavatel: **Tepelné hospodářství Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.**  
Mírová 1411, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČO: 62061003  
OR Krajský soud Hradec Králové  
oddíl C vložka 7228, Spis. Zn. Firm 11651/94

2. Odběratel: **Stavební bytové družstvo Průkopník**  
Pod Budínem 1221, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČO: 45438

Tímto dodatkem se doplňuje bod 6 Kupní smlouvy:

### 6.1. Technické parametry odběrného místa č. 19,090 - čp. 1362-3

|         |                                                  |                          |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 6.1.1.  | Teplonosné médium:                               | teplá voda               |
| 6.1.2.  | Tlak:                                            | 0,4 MPa                  |
| 6.1.3.  | Tlaková diference:                               | 0,01 MPa                 |
| 6.1.4.  | Výkon:                                           | 0,17 MW                  |
| 6.1.5.  | Objemový průtok:                                 | 7,22 m <sup>3</sup> /hod |
| 6.1.6.  | Teplota při - 15 °C přívod/zpátečka:             | 85/65 °C                 |
| 6.1.7.  | Odběr TUV:                                       | z objektové PS           |
| 6.1.8.  | Teplota TUV v souladu s vyhl. č.152/01 Sb.:      | 45 - 60 °C               |
| 6.1.9.  | Podlahová plocha (v souladu s vyhl.č.224/01Sb.): | 1418,92 m <sup>2</sup>   |
| 6.1.10. | Návrh teplotního diagramu pro vytápění:          |                          |

|                     |    |    |    |    |    |     |     |
|---------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|
| Venkovní teplota °C | 15 | 10 | 5  | 0  | -5 | -10 | -15 |
| Teplota média °C    | 45 | 51 | 57 | 63 | 70 | 77  | 85  |

Dodavatel se zavazuje zajistit v topném období s ohledem na výši venkovní teploty takovou teplotu teplonosného média, jak je uvedeno v teplotním diagramu.

Smluvní strany se dohodly, že tento změnový dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti prvního dne následujícího měsíce po nabytí platnosti.

V Rychnově nad Kněžnou dne 29.12.2005 V **RYCHNOV nad Kněžnou** 04 -01- 2006

Dodavatel:  
Tepelné hospodářství  
Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.

Odběratel:  
SBD Průkopník  
Rychnov nad Kněžnou

**TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ**  
Rychnov nad Kněžnou  
s.r.o.  
Mírová 1411  
516 01 Rychnov nad Kn.

podpis (razítko)

**STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO**  
Průkopník  
RYCHNOV nad Kněžnou

podpis (razítko)

# KUPNÍ SMLOUVA

číslo 2024/2002

**dodatek číslo: 5/2006**

1. Dodavatel: **Tepelné hospodářství Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.**  
**Mírová 1411, 516 01 Rychnov nad Kněžnou**  
**IČO: 62061003**  
**OR Krajský soud Hradec Králové**  
**oddíl C vložka 7228, Spis. Zn. Firm 11651/94**

2. Odběratel: **Stavební bytové družstvo Průkopník**  
**Pod Budínem 1221, 516 01 Rychnov nad Kněžnou**  
**IČO: 45438**

**Tímto dodatkem se doplňuje bod 6 Kupní smlouvy:**

**6.1. Technické parametry odběrného místa č. 19,100 - čp. 1364-5**

|         |                                                  |                          |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 6.1.1.  | Teplonosné médium:                               | teplá voda               |
| 6.1.2.  | Tlak:                                            | 0,4 MPa                  |
| 6.1.3.  | Tlaková diference:                               | 0,01 MPa                 |
| 6.1.4.  | Výkon:                                           | 0,17 MW                  |
| 6.1.5.  | Objemový průtok:                                 | 7,22 m <sup>3</sup> /hod |
| 6.1.6.  | Teplota při - 15 °C přívod/zpátečka:             | 85/65 °C                 |
| 6.1.7.  | Odběr TUV:                                       | z objektové PS           |
| 6.1.8.  | Teplota TUV v souladu s vyhl. č.152/01 Sb.:      | 45 - 60 °C               |
| 6.1.9.  | Podlahová plocha (v souladu s vyhl.č.224/01Sb.): | 1418,92 m <sup>2</sup>   |
| 6.1.10. | Návrh teplotního diagramu pro vytápění:          |                          |

|                     |    |    |    |    |    |     |     |
|---------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|
| Venkovní teplota °C | 15 | 10 | 5  | 0  | -5 | -10 | -15 |
| Teplota média °C    | 45 | 51 | 57 | 63 | 70 | 77  | 85  |

Dodavatel se zavazuje zajistit v topném období s ohledem na výši venkovní teploty takovou teplotu teplonosného média, jak je uvedeno v teplotním diagramu.

Smluvní strany se dohodly, že tento změnový dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti prvního dne následujícího měsíce po nabytí platnosti.

V Rychnově nad Kněžnou dne 29.12.2005

V **RYCHNOV nad Kněžnou** 04 -01- 2006

Dodavatel:  
Tepelné hospodářství  
Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.

Odběratel:  
SBD Průkopník  
Rychnov nad Kněžnou

**TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ**  
Rychnov nad Kněžnou  
s.r.o.  
Mírová 1411  
516 01 Rychnov n. Kn.

**STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO**  
**Průkopník**  
RYCHNOV nad Kněžnou

podpis (razítko)

podpis (razítko)

# KUPNÍ SMLOUVA

## číslo 2024/2002

dodatek číslo: 6/2006

1. Dodavatel: **Tepelné hospodářství Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.**  
Mírová 1411, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČO: 62061003  
OR Krajský soud Hradec Králové  
oddíl C vložka 7228, Spis. Zn. Firm 11651/94
2. Odběratel: **Stavební bytové družstvo Průkopník**  
Pod Budínem 1221, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČO: 45438

Tímto dodatkem se doplňuje bod 6 Kupní smlouvy:

### 6.1. Technické parametry odběrného místa č. 19,110 - čp. 1366-7

|         |                                                  |                          |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 6.1.1.  | Teplonosné médium:                               | teplá voda               |
| 6.1.2.  | Tlak:                                            | 0,4 MPa                  |
| 6.1.3.  | Tlaková difference:                              | 0,01 MPa                 |
| 6.1.4.  | Výkon:                                           | 0,17 MW                  |
| 6.1.5.  | Objemový průtok:                                 | 7,22 m <sup>3</sup> /hod |
| 6.1.6.  | Teplota při - 15 °C přívod/zpátečka:             | 85/65 °C                 |
| 6.1.7.  | Odběr TUV:                                       | z objektové PS           |
| 6.1.8.  | Teplota TUV v souladu s vyhl. č.152/01 Sb.:      | 45 - 60 °C               |
| 6.1.9.  | Podlahová plocha (v souladu s vyhl.č.224/01Sb.): | 1418,92 m <sup>2</sup>   |
| 6.1.10. | Návrh teplotního diagramu pro vytápění:          |                          |

|                     |    |    |    |    |    |     |     |
|---------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|
| Venkovní teplota °C | 15 | 10 | 5  | 0  | -5 | -10 | -15 |
| Teplota média °C    | 45 | 51 | 57 | 63 | 70 | 77  | 85  |

Dodavatel se zavazuje zajistit v topném období s ohledem na výši venkovní teploty takovou teplotu teplonosného média, jak je uvedeno v teplotním diagramu.

Smluvní strany se dohodly, že tento změnový dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti prvního dne následujícího měsíce po nabytí platnosti.

V Rychnově nad Kněžnou dne 29.12.2005 V **RYCHNOV nad Kněžnou** 04 - 01 - 2006

Dodavatel:  
Tepelné hospodářství  
Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.

Odběratel:  
SBD Průkopník  
Rychnov nad Kněžnou

**TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ**  
Rychnov nad Kněžnou  
s.r.o.  
Mírová 1411  
516 01 Rychnov n. Kn.

**STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO**  
Průkopník  
RYCHNOV nad Kněžnou

podpis (razítko)

podpis (razítko)

# KUPNÍ SMLOUVA

## číslo 2024/2002

dodatek číslo: 7/2006

1. Dodavatel: **Tepelné hospodářství Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.**  
Mírová 1411, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČO: 62061003  
OR Krajský soud Hradec Králové  
oddíl C vložka 7228, Spis. Zn. Firm 11651/94

2. Odběratel: **Stavební bytové družstvo Průkopník**  
Pod Budínem 1221, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
IČO: 45438

Tímto dodatkem se doplňuje bod 6 Kupní smlouvy:

### 6.1. Technické parametry odběrného místa č. 19,120 - čp. 1374

|         |                                                  |                          |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 6.1.1.  | Teplonosné médium:                               | teplá voda               |
| 6.1.2.  | Tlak:                                            | 0,4 MPa                  |
| 6.1.3.  | Tlaková difference:                              | 0,01 MPa                 |
| 6.1.4.  | Výkon:                                           | 0,21 MW                  |
| 6.1.5.  | Objemový průtok:                                 | 8,99 m <sup>3</sup> /hod |
| 6.1.6.  | Teplota při - 15 °C přívod/zpátečka:             | 85/65 °C                 |
| 6.1.7.  | Odběr TUV:                                       | z objektové PS           |
| 6.1.8.  | Teplota TUV v souladu s vyhl. č.152/01 Sb.:      | 45 - 60 °C               |
| 6.1.9.  | Podlahová plocha (v souladu s vyhl.č.224/01Sb.): | 1801,18 m <sup>2</sup>   |
| 6.1.10. | Návrh teplotního diagramu pro vytápění:          |                          |

|                     |    |    |    |    |    |     |     |
|---------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|
| Venkovní teplota °C | 15 | 10 | 5  | 0  | -5 | -10 | -15 |
| Teplota média °C    | 45 | 51 | 57 | 63 | 70 | 77  | 85  |

Dodavatel se zavazuje zajistit v topném období s ohledem na výši venkovní teploty takovou teplotu teplonosného média, jak je uvedeno v teplotním diagramu.

Smluvní strany se dohodly, že tento změnový dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti prvního dne následujícího měsíce po nabytí platnosti.

V Rychnově nad Kněžnou dne 29.12.2005 V **RYCHNOV nad Kněžnou** 04 -01- 2006

Dodavatel:  
Tepelné hospodářství  
Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.

Odběratel:  
SBD Průkopník  
Rychnov nad Kněžnou

**TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ**  
Rychnov nad Kněžnou  
s.r.o.  
Mírová 1411  
516 01 Rychnov n. Kn.

**STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO**  
Průkopník  
RYCHNOV nad Kněžnou

podpis (razítko)

podpis (razítko)

# KUPNÍ SMLOUVA

## číslo 2024/2002

**dodatek číslo: 8/2006**

1. Dodavatel: **Tepelné hospodářství Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.**  
**Mírová 1411, 516 01 Rychnov nad Kněžnou**  
**IČO: 62061003**  
**OR Krajský soud Hradec Králové**  
**oddíl C vložka 7228, Spis. Zn. Firm 11651/94**

2. Odběratel: **Stavební bytové družstvo Průkopník**  
**Pod Budínem 1221, 516 01 Rychnov nad Kněžnou**  
**IČO: 45438**

**Tímto dodatkem se doplňuje bod 6 Kupní smlouvy:**

### 6.1. Technické parametry odběrného místa č. 19,130 - čp. 1375

|         |                                                  |                          |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 6.1.1.  | Teplonosné médium:                               | teplá voda               |
| 6.1.2.  | Tlak:                                            | 0,4 MPa                  |
| 6.1.3.  | Tlaková difference:                              | 0,01 MPa                 |
| 6.1.4.  | Výkon:                                           | 0,21 MW                  |
| 6.1.5.  | Objemový průtok:                                 | 8,99 m <sup>3</sup> /hod |
| 6.1.6.  | Teplota při - 15 °C přívod/zpátečka:             | 85/65 °C                 |
| 6.1.7.  | Odběr TUV:                                       | z objektové PS           |
| 6.1.8.  | Teplota TUV v souladu s vyhl. č.152/01 Sb.:      | 45 - 60 °C               |
| 6.1.9.  | Podlahová plocha (v souladu s vyhl.č.224/01Sb.): | 1801,18 m <sup>2</sup>   |
| 6.1.10. | Návrh teplotního diagramu pro vytápění:          |                          |

|                     |    |    |    |    |    |     |     |
|---------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|
| Venkovní teplota °C | 15 | 10 | 5  | 0  | -5 | -10 | -15 |
| Teplota média °C    | 45 | 51 | 57 | 63 | 70 | 77  | 85  |

Dodavatel se zavazuje zajistit v topném období s ohledem na výši venkovní teploty takovou teplotu teplonosného média, jak je uvedeno v teplotním diagramu.

Smluvní strany se dohodly, že tento změnový dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti prvního dne následujícího měsíce po nabytí platnosti.

V Rychnově nad Kněžnou dne 29.12.2005

V **RYCHNOV nad Kněžnou** 04 -01- 2006

Dodavatel:  
Tepelné hospodářství  
Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.

Odběratel:  
SBD Průkopník  
Rychnov nad Kněžnou

**TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ**  
Rychnov nad Kněžnou  
s.r.o.  
Mírová 1411  
516 01 Rychnov n. Kn.

**STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO**  
Průkopník  
RYCHNOV nad Kněžnou

podpis (razítko)

podpis (razítko)