

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ****VÝPOČET VÝŠE POPLATKU - ZA POSKYTOVÁNÍ REŽIJNÍCH SLUŽEB A ODVOD SRÁŽKOVÝCH VOD****Dodavatel**

Firma	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ		
Sídlo	Na Brně 362, P.O.BOX 10		
PSČ	500 08	Hradec Králové 8	
Vyřizuje	[REDAKCE]		
Telefon	[REDAKCE]		
IČ	64809447		
DIČ	CZ 64809447		

Odběratel

Firma	REVILO AUTO s.r.o.		
Sídlo	letišťe obj.č. 7		
PSČ	503 41	Hradec Králové	
Vyřizuje	[REDAKCE]		
Telefon	[REDAKCE]		
IČ	60931868		
DIČ	CZ60931868		

Množství	Jednotka	Výše poplatku za poskytování režijních služeb na r. 2017	Jednotková cena	Cena celkem
5716,60	1/kWh	Poplatek za provoz energetické distribuční sítě a rezervovaný el. příkon roční odběr (IV.Q. 2015 - I. - III.Q. 2016)	0,72	4 115,95 Kč
27,97	m ³	Poplatek za provoz vodovodní a kanalizační distribuční sítě roční odběr (IV.Q. 2015 - I. - III.Q. 2016)	50,58	1 414,72 Kč
Čtvrtletní úhrada poplatku za režijní služby				1 382,67 Kč
Roční úhrada poplatku za režijní služby				5 530,67 Kč
				ceny bez DPH

Množství	Jednotka	Výpočet poplatku za odvod srážkové vody na r. 2017	Jednotková cena	Cena celkem	
239,22	m ³	bez čp. (eč. 7) ; st. p. č. 661 v k. ú. V.; plocha m ² dle NS : 434,31 m ²			
		druh plochy	A	B	C
		výměra dle nového KN	484		
		odkanalizováno	484		
		odtokový součinitel	0,9	0,4	0,05
		plocha dle NS	434,31		
		redukována plocha	390,88		
		podílový koeficient	1,00		
		dl. srážkový normal	0,612		
		celkem	239,22		
		zpev.pl.; p. p. č. 939/7 v k. ú. V.; plocha m ² dle NS : 1091 m ²			
		druh plochy	A	B	C
		výměra dle nového KN	2776		
odkanalizováno	1800		976		
odtokový součinitel	0,9	0,4	0,05		
plocha dle NS	979,00		112,00		
redukována plocha	881,10		5,60		
podílový koeficient	1,00		1,00		
dl. srážkový normal	0,612		0,612		
celkem	539,23		3,43		
542,66	m ³		39,60	21 489,34 Kč	
781,88	m ³	Pevná složka stočného u odvádění srážkových vod	2,27	1 774,87 Kč	
Čtvrtletní úhrada za odvod srážkových vod				8 184,33 Kč	
Roční úhrada za odvod srážkových vod				32 737,32 Kč	
				ceny bez DPH	

Datum : 1.12.2016

Zpracovala [REDAKCE]

Za správnosť [REDAKCE]

Odtokové součinitele podle druhu plochy:

A - zastavené a těžce propustné zpevněné plochy; 0,9

B - lehce propustné zpevněné plochy; 0,4

C - plochy kryté vegetací; 0,05

Hodnota dlouhodobého srážkového normálu je pravidelně aktualizována na základě statistických údajů poskytnutých Českým hydrometeorologickým ústavem. Dlouhodobý srážkový normál 612 mm. tj. 0,612 m³/rok.