Údaje odběrných míst odběratele

Příloha č. 2

Základní škola Kolín III.

Příloha č. 2 kupní smlouvy evidované

Číslo dílčí smlouvy: 56/412/14

- u prodávajícího pod číslem: **56**
- u kupujícího pod číslem:

1. Identifikační údaje OM

Číslo OM: **VS15/14** Název: **14 - Masarykova 412 ZŠ7 VS**

Adresa: **Masarykova 412, 28002 Kolín II**

OM je napojeno na VS/KO/DPS: **VS 15** Název VS/KO/DPS: **VS 15 - Čechovy Sady 834**

2. Odebírané zboží, způsob měření (určení jednotkových cen)

Teplo na UT a TV - celkem: **měřeno na OM**

3. Technické parametry OM (vyhl. 372/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

	byty		nebyty	
Podlahová plocha násobená příslušným koeficientem	0 m^2	0 %	1000 m^2	100 %
Podlahová plocha pro výpočet TV:	0 m^2	%	0 m^2	%
Počet jednotek			1	

Max. výkon pro dodávku ÚT: 25 kW Max. výkon pro dodávku TV: kW

Údaje části 3. byly zpracovány na základě přihlášky kupujícího.

4. Technické parametry dodávaného zboží

ÚT:	tlak:	min.	300	kPa
	tlak:	max.	600	kPa
	tlaková diference:	min.	50	kPa
	teplota přívodu:	max.	105	°C
	zpátečka:	max.	60	°C
	objemový průtok:		1	m^3/h
	konstantní teplota pro DPS:			°C
TV:	tlak:	min.		kPa
	tlak:	max.		kPa
	tlaková diference:	min.		kPa
	teplota:	min.		°C
	teplota:	max.		°C
SV:	tlak:	min.		kPa
	tlak:	max.		kPa

5. Časový diagram dodávky tepelné energie

Při nepřetržité dodávce	od 6:00 hod. do 22:00 hod.								
Venkovní teplota °C:	-12	-9	-6	-3	0	+3	+6	+9	+12
Teplota přívodu TV °C:	105	103	100	96	93	89	86	83	80

Při přerušované dodávce	od 22:00 hod. do 6:00 hod.								
Venkovní teplota °C:	-12	-9	-6	-3	0	+3	+6	+9	+12
Teplota přívodu TV °C:	105	103	100	96	93	89	86	83	80

6. Předpokládané množství odběru tepelné energie za rok

Tepelná energie pro vytápění:	650	GJ/rok
Tepelná energie pro ohřev TV::	0	GJ/rok
Množství studené vody v TV:	0	m^3/rok

V Kolíně dne: 1.9.2019

V ..... dne: .....

za prodávajícího
razítko, podpis

.....

za kupujícího
razítko, podpis