

Předávací protokol

na dílo dle objednávky
č. objednatele 5080639
č. dodavatele AER 04-2018



Objednatel: Czech Airlines Technics, a.s. Jana Kašpara 1069/1, Praha 6 –Ruzyně, PSČ 160 08 spisová značka: B 9307 vedená u Městského soudu v Praze IČ: 27145573 DIČ: CZ699003361 Osoba oprávněná za objednatele: dále jen: objednatel	Dodavatel: STEEL & HALL s.r.o. se sídlem: Na Brně 1972, Hradec Králové, PSČ 500 06 spisová značka: C 35931 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové IČ: 04482263 DIČ: CZ04482263 Osoba oprávněná za dodavatele: [REDACTED] dále jen: dodavatel
--	--

Specifikace díla: monitorování UPS hangáru „S“.

Celkový posudek: dílo bylo dodáno pouze částečně, a to v následujícím rozsahu:

- montáž kabeláže pro signalizaci UPS v Hangáru S a v Hangáru F,
- 2 x požární ucpávka v Hangáru S
- montáž:
 - 120 m kabel YSLY-JZ 7x1,5 – Hangár S
 - 65 m kabel CYKY 7x1,5 D – Hangár F
 - 2 x požární ucpávka Hangár F

Cena za dodanou a namontovanou část - [REDACTED]
V ostatních bodech se objednávka ruší.

Prohlášení dodavatele: Ve zdroji UPS není konektor, ale svorkovnice, kam bude kabel pro přenos signálů připojen. Dle dodavatele Letiště Praha, zajišťujícího monitorování UPS, provede toto zapojení technik od výrobce UPS. Pro samotnou instalaci není nutná přítomnost subdodavatele, pokud však bude v dostatečné lhůtě (cca týden dopředu) znám termín montáže, dodavatel může zúčastnit.

Dodavatel nemá, za předpokladu splnění výše uvedeného, žádné připomínky k doplnění stávajících zařízení (UPS, elektro žlaby) objektu Hangáru S pro dokončení uvedené zakázky Monitoring Hangáru S třetí osobou (externím dodavatelem Letiště Praha).


Vyjádření objednatele:

Datum předání a převzetí díla:

25.2.2019



osoba oprávněná



osoba oprávněná