


## **Příloha č. 2**

Kolaudační rozhodnutí k předmětu nájmu



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
ODBOR DOPRAVY

Toto rozhodnutí platilo  
právní mocí dne 15. 12. 2004  
za Magistrát hl. m. Prahy  
V Praze dne 15. 12. 2004

Č.j.: MHMP-167870.1 KR/2004/DOP-O1/Lh  
Vyřizuje:   
Telefon:

V Praze: 14.12.2004

## ROZHODNUTÍ

Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad podle § 7 a 54 odst. 2 zákona č. 266/1997 Sb o dráhách, vydává k návrhu stavebníka – Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217, Praha 9, zastoupeného Inženýringem dopravních staveb a.s., Na Moráni 3, Praha 2, ze dne 26.11.2004 podle § 82 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

### kolaudační rozhodnutí

ucelené části stavby „IV. provozní úsek trasy C metra úsek IV.C1 Nádraží Holešovice - Ládví“ - **Obchodní vybavenost (dále OV) stanice metra Kobylisy (5. část)** – dle následujícího výčtu podle čísla místnosti a účelu užívání:

Kobylisy nástavba východního vestibulu (SO 05 Stanice Kobylisy – číslování místností OV)

### Společné prostory

Výtah	156.1
Schodiště ocelové	725.1.24
<u>úroveň vestibulu</u>	
Zádveří u Meinla	723.1.1
Bankomat ČS	723.1
<u>úroveň nad vestibulem</u>	
Chodba služební(rest.-stroj.VZT)	725.31
Chodba u lékárny, pekárny, sportbar	725.30
Zádveří rest.+banky	725.225
Techn.prostor (předsíň)	511.8.1
Strojovna VZT	511.8.2
Podružné rozvaděče.silové RM22	312

**Meinl prodejna ÚV**

Prodejna	725.1.19
Lahůdky	725.1.20
Teplý pult	725.1.21
Pekárna	725.1.22
Chodba manipulační	725.1.23

**Meinl zázemí ÚPV**

Manipul.plocha	725.1.1
Kancelář	725.1.2
Šatna Ž	725.1.3
Zázemí M	725.1.4
Umývárna Ž	725.1.5
Šatna M	725.1.6
Zázemí Ž	725.1.7
Rozvaděče (RM 22.9)	725.1.8
Denní místnost	725.1.9
Úklid	725.1.10
Sklad drogerie	725.1.11
Předsíňka Ž	725.1.12
Sklad přepravek	725.1.13
Chodba	725.1.14
Mytí	725.1.15
Trezor	725.1.16
Strojovna chlazení	725.1.17
Přípravna lahůdek	725.1.18
Přípravna zeleniny	725.1.19

**Lékárna**

Oficína	725.3.1
Úklid	725.3.2
Služ.WC	725.3.3
Předsíň WC	725.3.4
Šatna	725.3.5
Podružné rozv. (RM 22.3)	725.3.6
Chodba	725.3.7
Umývárna	725.3.8
Kancelář	725.3.9
Přípravna	725.3.10
Denní místnost	725.3.11
Příjem léků	725.3.12

**Sportbar**

Lokál	725.18.1
Pokladna (podium) (RM 22.2)	725.18.2
Šatna	725.18.3
Služ.WC předsíň	725.18.4
Služ.WC	725.18.5
Úklid	725.18.6
WC Ž+ imobil	725.18.7
WC Ž+ imobil předsíň	725.18.8
WC M	725.18.9

**Pekařství** (RM 22.1)

Pekárna	725.19.1
Prodejna	725.19.2
Šatna	725.19.3
WC služ.předsíň	725.19.4
WC služební	725.19.5
Úklid	725.19.6

<b><u>Nepotravinářský prodej</u></b>	725.19.7
WC služ.předsíňka	725.19.8
WC služ.	725.19.9
Úklid	725.19.10

**Banka** (RM 22.4)

Hala	725.25.1
Servovna	725.25.2
Kuchyňka	725.25.3
WC služební	725.25.4

Pro užívání stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky:

- Doklady k náhradnímu zdroji napájení posuvných dveří předložit HZS HMP  
T.: 17.12.2004
- Doklady k ohniodolným kabelům k požárně bezpečnostním zařízením (skrápění)  
předložit HZS HMP  
T.: 17.12.2004
- Budou vyměněny dveře do výtahu v ÚV za dveře s požární odolností EW 30  
T.: 31.12.2004
- Požárně dělící sádkartonová konstrukce smí být odstraněna tehdy, až bude HZS  
HMP prokázána funkčnost skrápěcího zařízení prosklené stěny v návaznosti na EPS

**O d ů v o d n ě n í**

Dne 26.11.2004 podal stavebník Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, Praha 9, zastoupený Inženýringem dopravních staveb, a.s., Na Moráni 3, Praha 2, návrh na kolaudaci pro výše uvedenou ucelenou část stavby IV.C1 metra. Stavba byla povolena rozhodnutím č.j.:MHMP-26230.1/2000/DOP-O1/La ze dne 3.8.2000, změna stavby před dokončením byla povolena rozhodnutím č.j.: MHMP-121201/2003/DOP-O1/La ze dne 28.4.2004. Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravy oznámil opatřením ze dne 29.11.2004 zahájení kolaudačního řízení a nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 10.12.2004, které pokračovalo dne 13.12.2004 a 14.12.2004.

V kolaudačním řízení bylo konstatováno kladné stanovisko hygienika, zástupce hasičů a provozovatele metra. Odbor dopravy zjistil, že při stavbě obchodní vybavenosti ve stanicí metra Kobylisy trati IV. C1 byly dodrženy podmínky stanovené ve stavebním povolení a územního rozhodnutí a v části určené pro užívání veřejností je stavba provedena bezbariérově. Skutečné provedení stavby ani užívání stavby k účelu, který stavební úřad na návrh stavebníka stanovil, nebude ohrožovat životní prostředí ani jiné veřejné zájmy. Na stavbě nebyly zjištěny závady ani nedodělky, které by bránily bezpečnému užívání stavby. Při místním šetření a ústním jednání žadatel upřesnil do protokolu rozsah ucelené části stavby. Předmět žádosti rozdělil se souhlasem stavebníka na

- a) provozovnu restaurace (167870.2). Kolaudační rozhodnutí bude vydáno po předložení souhlasu HS HMP.
- b) ostatní provozovny včetně společných prostor (167870.1), které jsou náplní tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí je zároveň osvědčením, že provozovny jsou způsobilé k provozu ve smyslu § 82 odst. 3 stavebního zákona.

### Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy podáním u odboru dopravy Magistrátu hl.m.Prahy.

Ing. Jan Heroudek  
ředitel odboru dopravy



### Rozdělovník

#### Účastníci řízení

Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., Sokolovská 217/42, Praha 9

— Inženýring dopravních staveb a.s., Na Moráni 3, Praha 2

#### Dotčené orgány státní správy

Hygienická stanice hl. m. Prahy Rytířská 12, Praha 1

Hygienická stanice hl. m. Prahy – sever, Měšická 646, Praha 9

HZS hl. m. Prahy, ODZS, Sokolská 62, Praha 2

Úřad MČ Praha 8

#### Kopie:

DP HMP, a.s., divize Metro, Sliačská 1, Praha 4

MHMP/DOP-O2

MHMP/DOP-O1/Lh

spis