

**DODATEK č. 3
k SERVISNÍ SMLOUVĚ č. 057/2004
SMS-2010-20-000081**

Zhotovitel:

Název firmy: **NEKO KLIMA, s.r.o.**
Adresa: Hruškové Dvory 49
Město: Jihlava
PSČ: 586 01
Zastoupená: Petrem Mísařem, jednatelem spol.
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO 4634 4306
DIČ CZ4634 4306
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Petr Mísař, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Tel.:
Fax:
e-mail: nekoklima@neko.cz
Zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, č. vložky 5444

Objednatel:

Název firmy: **Státní veterinární ústav Jihlava**
Adresa: Rantířovská 93
Město: Jihlava
PSČ: 586 05
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO 13691554
DIČ není plátcem DPH
Tel.:
Fax:
Zástupce objednavatele: MVDr. Ladislav Zámek

(dále jen objednatel)

uzavírají tento dodatek s následujícím obsahem:

Na základě vzájemné dohody se výše zmíněná smlouva a dodatky č.1-2 mění tak, že:

- do přílohy č.2 byla doplněna klimatizační jednotka (KJ Toshiba, v.č. 22400324) a upravena četnost preventivních prohlídek (nyní 1x ročně)
- příloha č. 2 je nedílnou součástí tohoto dodatku

Ostatní články smlouvy a dodatků č.1-2 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č.3 k servisní smlouvě č. 057/2004 je vyhotoven ve 2 výtiscích, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Změny nabývají platnosti a účinnosti podpisem tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

V Jihlavě dne.....

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV
JIHLAVA
Rantířovská 93
PSČ: 586 05, IČ: 13691554

.....
za objednatele
MVDr. Ladislav Zámek
jednatel společnosti

V Jihlavě dne 24.11.2014

NEKO KLIMA s. r. o., Hruškové Dvory 49
586 01 Jihlava, Česká republika
IČ: 4824491, DIČ: CZ4824491

.....
za zhotovitele
Petr Mísař
jednatel společnosti



Servisní smlouva č.: SMS-2010-20-000081, dodatek č. 3
00082, Státní veterinární ústav Jihlava, Rantířovská 93, Jihlava

Cenová kalkulace:

Cena za provedení péči/rok	
Cena za provedení revizí/ rok	
Reakční čas servis. zásahu technika do 48 hod - měsíční paušál:	
Cena celkem/rok bez DPH	29 600,00 Kč

Servisní sazby:

servisní hodina 07:00 - 16:00
servisní hodina 16:00 - 07:00
servisní hodina So-Ne-svátek
doprava paušál

Reakční čas servisního zásahu do 48 hod mimo .svátků, sobot, nedělí.

Nabídka neobsahuje:

náhradní díly
spotřební materiál

Nabídka obsahuje:

služby dispečinku 24 hod/ 365 dní
kompletní preventivní prohlídky
proškolení obsluhy
telefonická konzultace

Kontaktní osoba zákazníka pro servis

p. Zajíček
tel.: 606 716 865



Servisní smlouva č.: SMS-2010-20-000081, dodatek č. 3
00082, Státní veterinární ústav Jihlava, Rantířovská 93, Jihlava

Seznam jednotek:

Č.	ZÁŘÍŽENÍ	VÝROBCE	TYP	V.Č.	OZN.	KS	UVEDENO DO PROVOZU	ZÁRUKA DO	POČET PROHLÍDEK ROČNĚ	UMÍSTĚNÍ	POČET REVIZÍ ÚNIKŮ ROČNĚ	CHLADIVO	MNOŽSTVÍ CHLADIVA
1.	chiller	Carrier	30RA033	04AP140276	1.	1 ks	22.6.2004		1		1	R407C	7,7 kg
2.	jednotka fan-coil parapetní	Carrier	42NZ43SFA		1.1	1 ks	22.6.2004		1	dveře č. 1	0		
3.	jednotka fan-coil parapetní	Carrier	42NZ43SFA		1.5	1 ks	22.6.2004		1	dveře č. 5	0		
4.	jednotka fan-coil parapetní	Carrier	42NZ43SFA		1.6	1 ks	22.6.2004		1	dveře č. 6	0		
5.	jednotka fan-coil parapetní	Carrier	42NZ43SFA		1.7	1 ks	22.6.2004		1	dveře č. 7	0		
6.	jednotka fan-coil parapetní	Carrier	42NZ43SFA		1.8	1 ks	22.6.2004		1	dveře č. 8	0		
7.	jednotka fan-coil parapetní	Carrier	42NZ43SFA		1.9	1 ks	22.6.2004		1	dveře č. 9	0		
8.	jednotka fan-coil parapetní	GEA	6UKW40		1.2	1 ks	22.6.2004		1	dveře č. 2	0		
9.	jednotka fan-coil parapetní	GEA	6UKW40		1.3	1 ks	22.6.2004		1	dveře č. 3	0		
10.	jednotka fan-coil parapetní	GEA	6UKW40		1.4	1 ks	22.6.2004		1	dveře č. 4	0		
11.	chiller	Carrier	30RA033	02AS100312	2	1 ks	30.5.2007		1		1	R407C	7,7 kg
12.	jednotka fan-coil TOP	GEA	GT32UW07	F71019/001	2.11	1 ks	30.5.2007		1	dveře č. 204	0		
13.	jednotka fan-coil TOP	GEA	GT32UW07	F71382/002	2.10	1 ks	30.5.2007		1		0		
14.	jednotka fan-coil TOP	GEA	GT32UW07	F71382/003	2.9	1 ks	30.5.2007		1		0		
15.	jednotka fan-coil TOP	GEA	GT32UW08	F71382/005	2.8	1 ks	30.5.2007		1		0		
16.	jednotka fan-coil TOP	GEA	GT32UW08	F71382/011	2.7	1 ks	30.5.2007		1		0		
17.	jednotka fan-coil TOP	GEA	GT32UW08	F7K515/001	2.12	1 ks	30.5.2007		1		0		
18.	jednotka fan-coil TOP	GEA	GT32UW08	F7K515/002	2.6	1 ks	30.5.2007		1		0		
19.	jednotka fan-coil TOP	GEA	GT32UW08	F71382/006	2.5	1 ks	30.5.2007		1	dveře č. 212	0		
20.	jednotka fan-coil TOP	GEA	GT32UW07	F71382/004	2.4	1 ks	30.5.2007		1	dveře č. 213	0		
21.	jednotka fan-coil TOP	GEA	GT32UW07	F7L226/001	2.3	1 ks	30.5.2007		1	dveře č. 214	0		
22.	jednotka fan-coil nástěnná	BlueBox	HWS30	16610 2007 96911	2.1	1 ks	30.5.2007		1	dveře č. 215	0		
23.	jednotka fan-coil nástěnná	BlueBox	HWS30	16610 2007 96912	2.2	1 ks	30.5.2007		1	dveře č. 217	0		
24.	jednotka vnitřní	Toshiba		22400324	3	1 ks			1	dveře č. 217/1	0		
25.	jednotka kondenzační	Toshiba		22400324	3	1 ks			1	dveře č. 211	0		