

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR DOPRAVNÍCH AGEND

- dle rozdělovníku -

Sp.zn. S-MHMP 33893/2017
Č.j. MHMP 253092/2018

Vaše značka

Vyřizuje / linka

Datum

13. 2. 2017

ROZHODNUTÍ

Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravních agend, jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1, písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 7 a § 54 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, vydal na stavbu

„Rekonstrukce distribuční transformovny ve stanici Budějovická“, v prostorách stanice a vestibulu metra C Budějovická“

rozhodnutí – stavební povolení, č.j. MHMP 489090/2016/ODA-O1/Gt ze dne 23. 3. 2016.



Předmětem řízení je výměna stávající technologie transformovny.

Stavba je členěna na tyto provozní soubory a stavební objekty:

- PS 01 – Technologické zařízení DT
- PS 02 – Kabelová vedení 22 kV
- PS 03 – Silové rozvody
- PS 04 – Sdělovací zařízení
- PS 05 – ASDŘ-E
- PS 07 – ASDŘ-D
- PS 08 – ASDŘ-T
- SO 01 – Stavební úpravy
- SO 02 – Vzduchotechnika
- SO 03 – Vytápění
- SO 04 – Zdravotně technické instalace
- SO 05 – Osvětlení
- SO 06 – EPS
- SO 07 – Požárně bezpečnostní zařízení
- SO 08 – Požární těsnění

Popis provozních souborů a stavebních objektů:

Obsahem PS 01 je rekonstrukce DT v rozsahu části VN (rozvaděče, kabely 22 kV), části NN (ostatní rozvaděče, zařízení a kabely) a části nových nízkoztrátových transformátorů. Jedná se o

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
tel.: Kontaktní centrum: 
e-mail: 



rekonstrukci technologického zařízení elektrické distribuční stanice spočívající ve výměně či úpravě stávajících zařízení včetně výměny kabelů a nosných a úložných kabelových konstrukcí.

Obsahem PS 02 je výměna stávajících kabelových vedení 22 kV v úsecích Budějovická – Pankrác a Budějovická – Kačerov. Kabelové vedení K 89-95 a K 89-96 v prvním jmenovaném úseku bude vyměněno od rozvaděčů 22 kV ve stanici Budějovická po kabelový prostor ÚPN, kde bude provedeno naspojování na stávající kabelové vedení. Kabelové vedení K 90-97 a K 90-98 ve druhém jmenovaném úseku bude vyměněno od rozvaděčů 22 kV ve stanici Budějovická po stávající spojoviště v tunelu před tunelovou propojkou.

Obsahem PS 03 je odpojení VZT EGB ze stávajícího rozvaděče a označení zrušeného vývodu jako REZERVA, demontáž kabelů a kabelových konstrukcí pro rušená VZT zařízení připojená z RM06, demontáž stávajícího rozvaděče, přívodních kabelů a napojených zařízení pro RM05.1, dodávka a montáž rozvaděče RM50 včetně nových přívodních kabelů a kabelových konstrukcí pro novou VZT a zařízení ČS a demontáž a opětovné utěsnění požárních prostupů.

Obsahem PS 04 je vybavení vstupu do DT přístupovým systémem, telefonní linkou a kamerou včetně příslušné kabeláže a zapojení v rozvaděčích.

Obsahem PS 05 úprava resp. nahrazení skříně RD1.1 a RE90/2 novou skříní. Zároveň do komunikační skříně RE90K bude vložena klimatizační jednotka.

PS 07 řeší úpravu rozvaděče R42-ASDŘ-D, který bude doplněn o komunikační rozhraní a optický patchcord včetně softwaru pro přenos dat za ASDŘ-D na CD.

V rámci PS 08 dojde k výměně rozvaděče s řídicím systémem ASDŘ-T SAIA 42AB1 včetně nového softwaru, příslušné kabeláže a kabelových tras a konstrukcí.

SO 01 obsahuje především provedení nových prostupů stávajícími konstrukcemi stěn a stropů pro vedení nových rozvodů, vybourání stávající zděné příčky. Dále budou vyspraveny povrchové úpravy stěn a stropů a část podlahy bude vyměněna. V místnosti 570.2 budou vybourány příčky a ve strojovnách VZT budou ubourány stávající základy pod ventilátory. Na hranicích požárních úseků budou vyměněny všechny dveře.

SO 02 řeší větrání akumulátorovny, rozvoden a transformovny pomocí zařízení č. 22 – větrání akumulátorovny a zařízení č. 23 – větrání rozvodny, trafostanice MDT.

SO 03 řeší vytápění objektu, přičemž nedojde ke změně proti původnímu uspořádání.

SO 04 řeší novou instalaci či úpravu umyvadel, jímek a příslušného vedení.

SO 05 řeší modernizaci osvětlení v prostorách DT, ve strojovnách VZT (místnosti č. 570, resp. 242 a 570, resp. 230), v prostoru transformátoru pro OV a chodby místnosti č. 760, resp. 229. Budou doplněna svítidla a rozvaděče.

V rámci SO 06 bude před započítáním prací zdemontována stávající EPS včetně kabeláže. Po skončení prací budou hlásiče znovu osazeny v odpovídajícím počtu. Nově budou instalovány VZT klapky ovládané od EPS.

SO 07 řeší umístění tabulek s únikovými šipkami v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby.

V rámci SO 08 budou mezi nově vytvořenými požárními úseky těsněny prostupy nerozebíratelným způsobem. Těsněny budou jak otvory pro kabely tak pro strojní zařízení.

Na základě žádosti stavebníka Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, IČO 000 05 886, který je zastoupen společností ISPD s.r.o., se sídlem Na Klauďiánce 8/598, 147 00 Praha 4, IČO 284 78 308, ODA MHMP.

prodlužuje

podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost shora uvedeného stavebního povolení do 1. 4. 2020.

Pro provedení stavby stanoví stavební úřad tyto podmínky:

- Podmínky stavebního povolení č.j. MHMP 489090/2016/ODA-O1/Gt. ze dne 23. 3. 2016 zůstávají v platnosti.

Účastníkem řízení o prodloužení stavebního povolení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je stavebník:

- Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

Odůvodnění:

Stavebník Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, IČO 000 05 886, který je zastoupen společností ISPD s.r.o., se sídlem Na Klauďiánce 8/598, 147 00 Praha 4, IČO 284 78 308, požádal dne 5. 1. 2018 o prodloužení platnosti stavebního povolení, z důvodu koordinace s jinými pracemi probíhajícími v metru a stavbou rekonstrukce parkoviště na pozemku České spořitelny.

Zahájení řízení oznámil stavební úřad známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením č.j. MHMP 111335/2018 ze dne 19. 1. 2018.

Stavební úřad dle ustanovení § 115 odst. 4 oznámil zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení účastníkům řízení a dotčeným orgánům a určil lhůtu pro uplatnění jejich námitek a závazných stanovisek s upozorněním, že k později podaným nebude přihlédnuto, stejně tak jako k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení podle výše citovaného ustanovení stavebního zákona a současně podle ustanovení § 27 správního řádu tak, že za účastníka předmětného řízení považuje:

- ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a § 109 písm. a) a b) stavebního zákona:
 - stavebník a zároveň vlastník stavby, na níž má být proveden záměr; tedy **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, IČO 000 05 886**, neboť je žadatelem o vydání rozhodnutí a tímto rozhodnutím mu vzniká oprávnění uskutečnit stavbu

Ve stanovené lhůtě neuplatnili účastníci řízení a dotčené orgány státní správy žádné námitky.

Stavební úřad posoudil uvedený důvod, a protože předpoklady a podmínky, za kterých bylo stavební povolení vydáno se nezměnily, žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení vyhověl.

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu dopravy podáním učiněným u odboru dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy.



Za správnost vyhotovení:
Elektronicky podepsáno



Příloha pro stavebníka (popř. zmocněnce):

- ověřená dokumentace stavby k vyzvednutí po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Správní poplatek ve výši 5 000,- Kč podle položky číslo 18, odst. 1, písm. f) sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen před vydáním stavebního povolení.

ROZDĚLOVNÍK:

I. Účastníci řízení (doručení do vlastních rukou):

- a) ISPD s.r.o., Na Klauďiánce 8/598, 147 00 Praha 4
- b) Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

II. Dotčené orgány:

- a) MHMP ODA / O2
- b) MHMP RED- KM
- c) Úřad MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
- d) Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2
- e) Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, 110 01 Praha 1

III. Kopie:

- a) spis