

Změnový list č. 2

Stavba :	Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu objektu ZŠ Slaný, Rabasova 821 Slaný
SOD	SoD ze dne 26.11.2018
Investor :	Město Slaný
Dodavatel:	JETCON spol. s r.o.

Stavební objekt, provozní soubor: SO 01 - nástavba učeben, SO 04 - bezbariérové WC

Žádost o odsouhlasení změny:

Žádost o odsouhlasení změny oken s ohledem na PBR a PD.

Zdůvodnění požadované změny: Před zadáním oken do výroby byla zjištěna potřeba úpravy protipožární odolnosti oken na pozici 01. Dále bylo investorem rozhodnuto o materiálové záměně oken, tak aby bylo zachována členění oken na fasádě.

Odpočet:	Kč	-753 910,81
Přípočet	Kč	727 335,24
Změnový list č. 02	Kč	-26 575,57
Celkem		

Návrh zpracoval: [redacted], JETCON spol. s r.o.

podpis zástupce dodavatele:

Datum podpisu: 5.2.2019

Vyjádření objednatele: Z hlediska objednatele s navrženou změnou souhlasím

Vyjádření TDS: Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně jsou použity ceny dle platných ceníků ÚRS nebo jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb § 222 odst. 7.

Vyjádření AD: Z hlediska autorského dozoru s navrženou změnou souhlasím.

Přílohy :	Příloha č.1	položkový rozpočet
	Příloha č.2	
	Příloha č.3	