

Změnový list č. 8

Stavba :	Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu objektu ZŠ Slaný, Rabasova 821
SOD	Slaný
Investor :	SoD ze dne 26.11.2018
Dodavatel:	Město Slaný
	JETCON spol. s r.o.

Stavební objekt, provozní soubor: SO 01 - nástavba učeben**Žádost o odsouhlasení změny:**

Žádost o odsouhlasení změny ocelové výztuhy původní atiky.

Zdůvodnění požadované změny: Po odkrytí střešního pláště bylo vyhodnoceno statické zajištění stávajícího atikového zdiva. Vzhledem k jeho nutnému využití při spolupůsobení na statiku objektu bylo, na doporučení statika doplněno statické zajištění ocelovými výztuhami.

Odpočet:	Kč	0,00
Přípočet	Kč	54 084,50
Změnový list č. 08	Kč	54 084,50
Celkem		

Stanovisko investora:

Návrh zpracoval: [redacted], JETCON spol. s r.o.

podpis zástupce dodavatele:

Datum podpisu: 8.3.2019

Vyjádření objednatele: Z hlediska objednatele s navrženou změnou souhlasím

Vyjádření TDS: Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené rozměry odpovídají skutečně provedeným pracím a dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně jsou použity ceny dle platných ceníků ÚRS nebo jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb § 222 odst. 5.

Vyjádření AD: Z hlediska autorského dozoru s navrženou změnou souhlasím.

Přílohy :	Příloha č.1	položkový rozpočet
	Příloha č.2	fotodokumentace
	Příloha č.3	projektová dokumentace