

Změnový list č. 9

Stavba :	Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu objektu ZŠ Slaný, Rabasova 821
SOD	Slaný
Investor :	SoD ze dne 26.11.2018
Dodavatel:	Město Slaný
	JETCON spol. s r.o.

Stavební objekt, provozní soubor: SO 01 - nástavba učeben

Žádost o odsouhlasení změny:

Žádost o odouhlasení změny úpravy svodů ze střechy.

Zdůvodnění požadované změny: Přípojné body na dešťovou kanalizaci se vyskytovaly pouze na 2 místech, a to na místech odlišných, než uvažovala původní projektová dokumentace. Z tohoto důvodu bylo nutné upravit projektovou dokumentaci tak, aby bylo možné zachovat úplné odvodnění ze stávajících střech a střechy nástavby. V návaznosti na tuto skutečnost bylo dále nutné doplnit 1 svod na stávající střešní konstrukci.

Odpočet:	Kč	0,00
Přípočet	Kč	4 778,81
Změnový list č. 09	Kč	4 778,81
Celkem		

Návrh zpracoval: [redacted], JETCON spol. s r.o.

podpis zástupce dodavatele:

Datum podpisu: 5.3.2019

Vyjádření objednatele: Z hlediska objednatele s navrženou změnou souhlasím

Vyjádření TDS: Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně jsou použity ceny dle platných ceníků ÚRS nebo jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb § 222 odst. 5.

Vyjádření AD: Z hlediska autorského dozoru s navrženou změnou souhlasím.

Přílohy :	Příloha č.1	položkový rozpočet
	Příloha č.2	fotodokumentace
	Příloha č.3	projektová dokumentace