

## Změnový list č. 16

Stavba :	Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu objektu ZŠ Slaný, Rabasova 821
SOD	Slaný SoD ze dne 26.11.2018
Investor :	Město Slaný
Dodavatel:	JETCON spol. s r.o.

Stavební objekt, provozní soubor: SO 01 - nástavba učeben

### Žádost o odsouhlasení změny:

Žádost o odsouhlasení změny elektroinstalace

**Zdůvodnění požadované změny:** V souvislosti s přípravou výběrového řízení na realizaci vybavení odborných učeben nábytkem a výukovými pomůckami byla zpracována projektová dokumentace elektroinstalace, která řeší rozvody slaboproudu a silnoproudu pro jednotlivá pracovní místa žáků. Dle požadavku školy a investora, je každé pracovní místo vybaveno zásuvkovým a datovým rozvodem (součástí dodávky vybavení učeben jsou také notebooky pro žáky). Současně s realizací úprav elektroinstalace bylo rozhodnuto o použití LED osvětlení oproti navrhovanému zářivkovému osvětlení. Nárůst investičních nákladů za LED osvětlení bude následně vykompenzován snížením provozních nákladů a také zvýšením světelného komfortu pro žáky.

Odpočet:	Kč	-159 914,66
Přípočet	Kč	1 133 212,01
Změnový list č. 16	Kč	973 297,35
Celkem		

Návrh zpracoval: [redacted], JETCON spol. s r.o.

podpis zástupce dodavatele:

Datum podpisu: 16.8.2019

Vyjádření objednatele: Z hlediska objednatele s navrženou změnou souhlasím

Vyjádření TDS: Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně jsou použity ceny dle platných ceníků ÚRS nebo jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb § 222 odst. 5.

Vyjádření AD: Z hlediska autorského dozoru s navrženou změnou souhlasím.

Vyjádření objednatele:

Vyjádření TDS :

Vyjádření AD:

Přílohy :	Příloha č.1	položkový rozpočet
	Příloha č.2	projektová dokumentace
	Příloha č.3	