

OBJEDNÁVKA

Odběratel : Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Revoluční 3088/26
400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25013891

DIČ: CZ25013891

Společnost je zapsána v OR Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 945

Číslo dokladu : 801 190357 / 006

Zakázka :
Popis dodávky : 006 revize MR7
Způsob dopravy : Dodavatel
Forma úhrady : Platebním příkazem

Místo určení : Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Masarykova 12/802
400 10 Ústí nad Labem-Všebořice

Dodavatel : DYSK, spol. s r.o.

Okružní 228
435 13 Meziboří

Datum pořízení : 23.09.2019

Požadovaný termín dodání : dle dohody

ID sml. č.:

IČO: 47287888

DIČ : CZ47287888

Text položky

Množství MJ Jednotková cena **Cena Celkem**

V souladu s Rámcovou smlouvou o provádění servisních a revizních prací, ID 433445 u vás objednáme:

Měničrna č. 7 - Neštěmice
dálkové ovládání - část měničrna a spojení s EDT

kontrola přenosu a provedení povelů, kontrola přenosu signálů, zkouška a nastavení analogových měření dálkového ovládání měničrny
kontrola měření symetrie trakční sítě a signalizace zhoršeného izolačního stavu

kontrola souladu schéma měničrny na monitoru EDT s technologií, kontrola signalizace ovládání měničrny místně-dálkově
následná kontrola zápisu provedených zkoušek DO v záznamu událostí měničrny

kontrola funkcí nouzového vypnutí měničrny dálkově
kontrola účinnosti deblokace působení zemní ochrany

kontrola a nastavení ochran VN - AT31X1

kontrola a nastavení ochran VN - AT15

Zemní ochrana a NV měničrny

kontrola a nastavení zemní ochrany, kontrola vypínání zemní ochranou a její deblokace

kontrola nouzového vypnutí při ovládání místně a dálkově (každým tlačítkem NV) a deblokace nouzového vypnutí
kontrola nespojitosti samostatného zemniče a zemničí sítě měničrny

Napájecový rozvaděč - ČKD

kontrola funkcí napáječe

kontrola a nastavení ochran rychlovypínače A15

kontrola a nastavení spouště rychlovypínače

Revize a TBZ , provádí osoba určená provozovatelem, dodavatel provádí měření, která jsou podkladem pro revize a TBZ

měření minimálních zkratových proudů napájecích úseků a porovnání jejich hodnot s nastavením ochran při normálním napájení

měření minimálních zkratových proudů napájecích úseků a porovnání jejich hodnot s nastavením ochran při nouzovém napájení propojením úseků

Telefon :

E-mail :

Zpracováno systémem HELIOS Orange

Vystavil :

Objednávka : **801190357 / 006** Strana: 1 / 2

OBJEDNÁVKA**Odběratel :** Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Číslo dokladu : 801 190357 / 006

400 01 Ústí nad Labem

Text položky

Množství MJ Jednotková cena

Cena Celkem**64 630,00****Celkem Kč bez DPH****64 630,00****V případě povinnosti zveřejnění této smlouvy v Registru smluv se účinnost odkládá na den zveřejnění.“**

kontaktní osoba: František Paštika MT 724208148 - termín dle dohody

Číslo objednávky prosím uvádějte na dodacích listech i daňových dokladech (fakturách). Dodávky z této smlouvy se řídí, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak, platnými právními předpisy. Daňový doklad zašlete dvojmo, kopii objednávky prosím přiložte.