

# Rekonstrukce SCZT pára x HV - vystrojení primárního kolektoru Tkalcovská v úseku TG3 - Š6A a Š24

## SO 01 Horkovodní rozvody

### Změnový list č. 04

### ZL 04 Přemístění stávajících ventilátorů

Objednatel: **Teplárny Brno, a.s.**  
**Okružní 25a**  
**638 00 Brno - Lesná**  
IČ: **46347534**  
DIČ: **CZ46347534**

Zhotovitel: **TENZA, a.s.**  
**Svatopetrská 35/7**  
**617 00 Brno**  
IČ: **25570722**  
DIČ: **CZ25570722**

#### Popis změny:

V průběhu montážních prací bylo zjištěno, že trasa nového horkovodu DN 300 v úseku mezi TG3 a TG4 je v kolizi se stávajícími 4 ks vzduchotechnickými jednotkami (ventilátory) umístěnými na konstrukcích pod stropem kolektoru. Ventilátory je nutno demontovat, po dobu montážních prací uložit mimo montážní prostor a po montáži namontovat do nových pozic pod stropem kolektoru tak, aby nebyly v kolizi s novým horkovodním potrubím. Manipulaci se stávajícími VZT jednotkami provádí dodavatel tohoto zařízení - spol. AISECO s.r.o.

Rozpočtové náklady dle SoD:	xxx	Kč bez DPH
Provedené práce dle skutečnosti:	xxx	Kč bez DPH
<b>Rozdíl (vícepráce):</b>	<b>xxx</b>	<b>Kč bez DPH</b>

Přílohy: Fotodokumentace  
Zápisy ve stavebním deníku  
Potvrzení objednávky spol. AISECO s.r.o.

V Brně dne 02.05.2019

TENZA, a.s.