

# Rekonstrukce SCZT pára x HV - vystrojení primárního kolektoru Tkalcovská v úseku TG3 - Š6A a Š24

## SO 01 Horkovodní rozvody

Změnový list č. 06

ZL 06 Úprava izolace stávajícího parního potrubí

Objednatel: **Teplárny Brno, a.s.**  
**Okružní 25a**  
**638 00 Brno - Lesná**

IČ: **46347534**

DIČ: **CZ46347534**

Zhotovitel: **TENZA, a.s.**  
**Svatopetrská 35/7**  
**617 00 Brno**

IČ: **25570722**

DIČ: **CZ25570722**

Popis změny:

Vzhledem k tomu, že je nutno na základě požadavku správce kolektoru - spol. Technické sítě Brno, a.s., dodržet vzdálenost ocelových konstrukcí od osy středového kanálku v podlaze kolektoru min. 400 mm, a vzhledem k nerovnosti stávající podlahy kolektoru, zasahují některé nové ocelové konstrukce do vedení stávajícího parovodu a jsou v kolizi s jeho izolací. V úseku Š6A - TG4 se jedná o 14 ks ocelových konstrukcí a v úseku TG4 - TG3 se jedná o 10 ks ocelových konstrukcí. Z tohoto důvodu je nutno v kolizních místech odstranit oplechování, upravit izolaci stávajícího parovodu a potrubí nově oplechovat.

Rozpočtové náklady dle SoD:	xxx	Kč bez DPH
Provedené práce dle skutečnosti:	xxx	Kč bez DPH
<b>Rozdíl (vícepráce):</b>	<b>xxx</b>	<b>Kč bez DPH</b>

Přílohy: Fotodokumentace  
Zápisy ve stavebním deníku

V Brně dne 02.05.2019

TENZA, a.s.