

Rekonstrukce SCZT pára x HV - vystrojení primárního kolektoru Tkalcovská v úseku TG3 - Š6A a Š24

SO 01 Horkovodní rozvody

Změnový list č. 07

ZL 07 Přemístění ocelové konstrukce v TG4

Objednatel: **Teplárny Brno, a.s.**
Okružní 25a
638 00 Brno - Lesná
IČ: **46347534**
DIČ: **CZ46347534**

Zhotovitel: **TENZA, a.s.**
Svatopetrská 35/7
617 00 Brno
IČ: **25570722**
DIČ: **CZ25570722**

Popis změny:

Z důvodu kolize stávajícího parovodního potrubí s nově instalovanou ocelovou konstrukcí - podpěrou K581/K781 - bylo nutno podpěru demontovat, transportovat do výrobního závodu, upravit dle návrhu projektanta, transportovat zpět do kolektoru a namontovat na nově navržené, vyhovující místo.

Rozpočtové náklady dle SoD: xxx

Provedené práce dle skutečnosti: xxx

Rozdíl (vícepráce): xxx

Přílohy: Vyjádření projektanta / autorského dozoru
Výkres č. 315 - Přesunutí konzoly
Zápisy ve stavebním deníku
Fotodokumentace

V Brně dne 13.06.2019

TENZA, a.s.