

Evidence stavu reklamací ELI 2 (SoD2)

Číslo vady	Popis reklamované vady	Datum fyzického odstranění	Poslední den záruční doby
1	Vadně instalovaný sklad láhví na venkovním prostranství	18.04.2016	16.04.2022
2	Šachta u objektu mezi halami - zasypána hlínou, špatně osazená	26.04.2016	24.04.2022
3	Pomalé zátékání do místnosti přes průchod uzemnění ve stropě	25.04.2017	23.04.2023
4	Personální vstupy z ulice Ke Dvoru a Průmyslová, lze otevřít z venkovní strany bez karty	16.09.2016	14.09.2022
5	Pomalé zátékání do místností po vnitřní straně panelů fasády	25.04.2017	23.04.2023
6	Nefunkční EPS otvírač dveří	02.05.2017	30.04.2023
7	Vadné provedení rozvodů topení v kotelně, tekoucí kompenzátory, vyosené kompenzátory	12.01.2017	10.01.2023
8	Podlaha nemá správný spád, nejsou vytmeleny spáry, voda protéká do přízemí	15.05.2017	13.05.2023
9	Čerpadlo TUV pro okruh VZT při vypnutých a uzavřených VZT jednotkách tlačí "do zdi", padá na poruchu	16.05.2017	14.05.2023
10	Nefunkční intercom u branky do areálu ELI 2	17.08.2017	15.08.2023
11	Při pohybu brány nereaguje na průchod (nezastaví, nejede do otevřené pozice)	30.11.2017	28.11.2023
12	Při pojezdu brány přeskakuje ozubené kolo na hřebenu brány, pohonná jednotka nedrží v poloze. Při pohybu brány ne	30.11.2017	28.11.2023
13	nefunkční ovládání rolety	03.01.2018	01.01.2024
14	Nenapojené kovové části na hromosvodnou soustavu	20.03.2018	17.03.2024
15	GSHZ v serverovně svítí stále sumární porucha	08.06.2018	05.06.2024
16	Vadná UPS v rozvaděči MaR	31.05.2018	28.05.2024
17	Vadný ventil HUP	13.08.2018	10.08.2024
18	dveře zádveří nejde zakódovat	07.08.2019	05.08.2025