

<b>Evidence stavu reklamací ELI 1 (SoD1)</b>			
<b>Číslo vady</b>	<b>Popis reklamované vady</b>	<b>Datum fyzického odstranění</b>	<b>Poslední den záruční doby</b>
1	Nedokončená a nefunkční komunikace z výtahů Schindler	12.04.2016	10.04.2022
2	Zatéká světlíky malá atria	09.06.2016	07.06.2022
3	Nedokončený silový rozvaděč	25.03.2016	23.03.2022
4	Ulomený kolík zámku dveří na terasu	08.04.2016	06.04.2022
5	Vadné dveře zasedačka D, drhnou	01.04.2016	30.03.2022
6	Vadná instalace poklopů šachty vodoměru	10.04.2016	08.04.2022
7	Propadlé kalibrace snímačů O2	31.03.2016	29.03.2022
8	Špatně osazené plechové prvky na fasádě nad karuselem	01.04.2016	30.03.2022
9	Nefunkční snímače úniku R134a chladiva	27.04.2016	25.04.2022
10	Špatně osazené a seřizené dveře	17.05.2016	15.05.2022
11	Vadný zámek Abloy	22.04.2016	20.04.2022
12	Protékající odpad pisoárů	12.05.2016	10.05.2022
13	Nefunkční klika	22.04.2016	20.04.2022
14	Nepřístupný revizní otvor stojaté kanalizace	12.05.2016	10.05.2022
15	Nefunkční elektrický zámek bočních dveří	23.05.2016	21.05.2022
16	Hlučné ložisko ve ventilátoru Fancoil	25.04.2016	23.04.2022
17	Odpadávající štítky na dveřích kontejneru	17.05.2016	15.05.2022
18	Pokřivená podlaha před kanceláří O.2.14	25.04.2016	23.04.2022
19	Rozvaděče MaR - nevhodný typ jističů, padají	31.05.2016	29.05.2022
20	Rozvaděče silové - nevhodný typ jističů, padají	30.05.2016	28.05.2022
21	DALI ovládání osvětlení - špatná funkce, samočinné rozsvícení	20.05.2016	18.05.2022
22	Stroje Carrier, výpadky z provozu na tlak	19.05.2016	17.05.2022
23	Turniket 1, neperiodické padání ramene	12.05.2016	10.05.2022
24	Vadné uzemnění skříní RACK	20.05.2016	18.05.2022
25	Silový rozvaděč - osazené neschválené typy jističů	31.05.2016	29.05.2022
26	Deformace kompenzátorů z důvodu podtlaku	17.05.2016	15.05.2022
27	Vadná instalace frekvenčních měničů	03.06.2016	01.06.2022
28	Vadné dveře na fasádě budovy	29.05.2016	27.05.2022
29	Vadný zdroj LED osvětlení v recepčním pultu	14.05.2016	12.05.2022
30	Samovolně prasklá tabule skla	30.05.2016	28.05.2022
31	Únik oleje	03.10.2016	01.10.2022
32	Ulomená páčka proudového chrániče	26.05.2016	24.05.2022
33	Nevyhovující neprůzvučnost prosklených příček	16.05.2016	14.05.2022
34	Odlepující se nažehlovací hrany u CPL dveří	24.05.2016	22.05.2022

35	Špatně osazené zásuvky ve stěně	16.06.2016	14.06.2022
36	Odlupující se sokl podlahy	25.06.2016	23.06.2022
37	Nedokončená dvojitá podlah	07.06.2016	05.06.2022
38	Nefunkční panikové kování dveří	14.06.2016	12.06.2022
39	Závady na datových rozvodech + nesoulad s dokumentací	09.06.2016	07.06.2022
40	Hlučný ventilátor fancoilu	13.06.2016	11.06.2022
41	Rozpadlá automatická baterie	09.06.2016	07.06.2022
42	Samovolně prasklá tabule skla	01.07.2016	29.06.2022
43	Vrzající samozavírač dveří	06.06.2016	04.06.2022
44	Drhnoucí dveře o podlahu	09.06.2016	07.06.2022
45	Zátékání přes střešní světlík	06.04.2017	04.04.2023
46	Odpadlý parapet okna	13.07.2016	11.07.2022
47	Vadný smarter zámek	13.07.2016	11.07.2022
48	Vrata, brány - nefunkční ovládání INTERCOM u některých dveřníků	30.01.2018	28.01.2024
49	Neznačené max. provozní tlaky na manometrech plynu	13.07.2016	11.07.2022
50	Neznačený směr toku plynu na rozvodech	13.07.2016	11.07.2022
51	VZT jednotky - Rozpojující se trubičkové řemenice rekuperátorů	13.07.2016	11.07.2022
52	Nefunkční uchycení myček v kuchyňské lince	11.07.2016	09.07.2022
53	Prasklé sklo ZOTK klapky malé atrium	23.11.2016	21.11.2022
54	Vadný turniket, samovolně padající rameno	15.07.2016	13.07.2022
55	Cirkulace TUV se často zavzdušňuje	30.08.2016	28.08.2022
56	Schází servisní vypínače u ventilátorů	05.08.2016	03.08.2022
57	Odpadnuté obložení stěny	11.08.2016	09.08.2022
58	Chybí sifony na odvedech kondenzátu klíma jednotek (přetékání kondenzátu)	11.08.2016	09.08.2022
59	Přehřívání místnosti	16.07.2018	13.07.2024
60	Rozvaděč silnoprůdu - nedokončený, nesedí dokumentace	25.08.2016	23.08.2022
61	Závady na rozvodech, netěsnosti	14.08.2016	12.08.2022
62	Vadný převod analogových hodnot do MaR	13.08.2016	11.08.2022
63	Nedostatečná ventilace prostoru	25.02.2019	22.02.2025
64	Nefunkční klika dveří, zůstává viset	13.08.2016	11.08.2022
65	Vadné ložisko čerpadla chlazení	06.08.2016	04.08.2022
66	Vadný spínač osvětlení	05.08.2016	03.08.2022
67	Čerpací stanice splašky - chybí signalizace přítomnosti ovl. napětí a ochr.+sign. hav. min.	28.02.2017	26.02.2023
68	Nefunkční přepínání NN / DA	12.08.2016	10.08.2022
69	Zkřížené okno - nelze zavřít	03.08.2016	01.08.2022
70	Instalační krabice osv. bez vývodů, není v krytí min. IP44	19.12.2016	17.12.2022
71	Chybí izolace čerpadel a armatur	15.08.2016	13.08.2022
72	Silové připojení čerpadel TUV neodpovídá DSPS, MaR neovládá	15.08.2016	13.08.2022
73	Vypadávající jištění softstartérů čerpadel	27.04.2017	25.04.2023
74	Rozpadlé kování zámku na vratech	27.04.2017	25.04.2023
75	Odpadávající ovládací panel v kabině a pomalu se zavírající dveře	05.08.2016	03.08.2022
76	Chybějící krycí plechy průchodů frekvenčních měničů	11.08.2016	09.08.2022
77	Nekompletní dokumentace skutečného provedení požární ucpávky	08.08.2016	06.08.2022
78	Vadná klika personální propusti	05.08.2016	03.08.2022
79	Vypálená zásuvka sítě UPS ve floorboxu	05.08.2016	03.08.2022
80	Nekompletní izolace čerpadel chladu, vzniká kondenzát a teče po čerpadle	15.08.2016	13.08.2022

81	Venkovní dveře do schodiště - zatéká, vadné kování, zámek (skřížení dveří)	01.06.2017	30.05.2023
82	Krátké rolety na oknech s klikami, mají být až po podlahu	09.08.2016	07.08.2022
83	Signalizace porucha akumulátorů zobrazená na ovládacím panelu EZS	15.02.2017	13.02.2023
84	Nepopsané koncové prvky elektro silnoproudu, čerpadla, stroje, atd.	19.12.2016	17.12.2022
85	Schází uchycení odzdušňovacích ventilů na rozvodech chlazení	15.08.2016	13.08.2022
86	Teče příruba na rozvodu glykolu	15.08.2016	13.08.2022
87	Vadná dlažba - některé dlaždice vykazují výrobní vadu	15.05.2017	13.05.2023
88	Kalové čerpadlo v technologické jímce je připojeno pouze do zásuvky, bez signalizace hladin do MaR	15.08.2016	13.08.2022
89	Při výpadku napájení protékají pisoáry	11.08.2016	09.08.2022
90	Chladicí věže - doplňování, měření hustoty a hladiny instalováno v jednom místě, mechanický plovák.	15.08.2016	13.08.2022
91	Odpadnutá krycí lišta mezi oplechováním střechy a konstrukcí canop	15.08.2016	13.08.2022
92	Prosakuje kulový kohout na rozvodu vody pro LB.1.12 (svažovna)	05.08.2016	03.08.2022
93	Pracovní prostor před rozvaděčem RI.40.11 nespĺňuje požadavky BOZP a ČSN	09.08.2016	07.08.2022
94	Šachta slaboproudu - krabice silnoproudu a slaboproudu netěsní, válí se volně ve vodě, atd.	06.04.2017	04.04.2023
95	Přechody přes atiku střechy směrem k VZT jednotkám není v místě chodníků pochuzí	18.08.2016	16.08.2022
96	Zásuvky umístěné ve floorboxech pro tiskárny nejsou funkční při chodu na UPS	15.08.2016	13.08.2022
97	Pevná prosklená část stěny uvolněná ve spodní části. Při změně polohy nedovrou dveře	12.08.2016	10.08.2022
98	Písmo v navigaci podléhá degradaci a vypadává barevná část písmen	30.11.2016	28.11.2022
99	Nefunkční čerpadla dávkování chemie do věžové vody	18.11.2016	16.11.2022
100	Dveře D-LB-00-02-A. Nefunkční uzamykání dveří, dveře zůstávají nezajištěné	29.07.2016	27.07.2022
101	Nefunkční čerpadla č.101.2 a č.50.7DA	29.09.2016	27.09.2022
102	Utržené čerpadlo na spojce motor/čerpadlo	14.08.2016	12.08.2022
103	Nefunkční automatická posuvná brána	15.08.2016	13.08.2022
104	Zvlněný povrch podlahy	02.05.2017	30.04.2023
105	Venkovní zásuvky nejsou zapojeny do rozvaděče dle dokumentace skutečného provedení	15.08.2016	13.08.2022
106	Intercom - nefunkční tlačítka volby volání	15.08.2016	13.08.2022
107	Dveře na fasádě - vlivem změny teploty nefuguje správně otevírání nebo zavírání dveří	15.05.2017	13.05.2023
108	Vadný spínač VN - dochází k samovolným výpadkům bez zjevné příčiny	12.08.2016	10.08.2022
109	Nefunkční chlazení, poruchy systému	11.04.2017	09.04.2023
110	Prasklé sklo zábradlí	28.08.2016	26.08.2022
111	Sadové úpravy vykazují vady v provedení a není dle RDS	10.09.2016	08.09.2022
112	Hliníkové dveře nedovírají a drhnou, některé jsou protipožární a tudíž neplní funkci	08.09.2016	06.09.2022
113	Posuvná brána ulice Ke Dvoru, nechráněné trubky s kabely k bráně.	11.04.2017	09.04.2023
114	Betonový informační panel u vstupního schodiště - chybí zátka monolitu	14.09.2016	12.09.2022
115	Chodník od Hilase k retenční nádrži ulice Ke Dvoru - vymývání chodníku při dešti	18.01.2018	16.01.2024
116	Parkoviště - nefunkční intercom na výjezdu	10.09.2016	08.09.2022
117	Komíny kotelny nespĺňují hlukové limity ve venkovním prostředí	31.08.2017	29.08.2023
118	Prostředí v dílně nespĺňuje hlukové limity	21.09.2016	19.09.2022
119	Prasklá tabule skla nad hlavním vstupem	20.03.2017	18.03.2023
120	Sadové úpravy - uschnuté 3ks stromů	22.09.2016	20.09.2022
121	Vytékání vody ze stěn výtahové šachty	22.02.2017	20.02.2023
122	Tekoucí spoj u fancoilu, nelze dotáhnout, špatně ukončená ohebná trubka	30.09.2016	28.09.2022
123	Velká vůle mezi zárubní a křídlem dveří, zámek nezamyká	30.09.2016	28.09.2022
124	Porucha ventilátoru větrání, frekvenční měnič nereaguje na požadavek plného výkonu od MaR	18.04.2017	16.04.2023
125	Kompresory po výpadku napájení signalizují místě poruchu, ale není signalizováno do MaR	03.10.2016	01.10.2022
126	Nefunkční dveřní kontakty EZS - nelze zastřežit	15.03.2017	13.03.2023

127	Nepřístupné kalorimetry topení a chlazení, některé volně visící na kabelech, 1ks bez štítku	25.11.2016	23.11.2022
128	Porucha přesné klimatizace, výpadek zvlhčovače odstává celé zařízení	26.10.2016	24.10.2022
129	Zatékání do místnosti	24.10.2016	22.10.2022
130	Špatně fungující elektrický zámek	01.01.2017	30.12.2022
131	Zatékání kolem střešního světlíku	14.06.2017	12.06.2023
132	Volná klika plášťových dveří + uvolněný krycí hranol ostění	03.11.2016	01.11.2022
133	Napájení výtahů není z DA, v případě požáru při chodu na DA nesplňují požadavky PBR	17.05.2017	15.05.2023
134	Signalizační tabule úniku plynů nesplňují krytí pro venkovní prostředí, mají IP 20 místo min. IP 44	25.11.2016	23.11.2022
135	Nesystémově nainstalované zasklení atrií, zůstává stát voda na okenních tabulích.	14.06.2017	12.06.2023
136	Nefunkční šoupata pro venkovní hydranty (2 ze 3)	10.11.2016	08.11.2022
137	Nepředán uživatelský manuál ke stanicím MaR	31.01.2017	29.01.2023
138	Nefunkční regulace VZT jednotky AHU 10 AB, nefunkční zvlhčovač, chyba ve vizualizaci u zařízení EF 50 B	02.03.2017	28.02.2023
139	Nefunkční nastavování časových programů u regulátorů IRC	10.03.2017	08.03.2023
140	Utržený rám dveří od podlahy při běžném používání	05.12.2016	03.12.2022
141	Schází kryt svorkovnice jednotky FanCoil	05.12.2016	03.12.2022
142	Zařízení UPS3 - porucha W07 a W08	07.12.2016	05.12.2022
143	Odlupující barva z nosných konstrukcí jeřábových drah pod kolečky pojezdů	14.03.2017	12.03.2023
144	Prasklá omítka u napojení jednotlivých částí stěny.	02.01.2017	31.12.2022
145	Nefunkční tlaková diference na ventilaci	27.01.2017	25.01.2023
146	Neoznačeny hlavní vypínače jeřábů	14.03.2017	12.03.2023
147	Špatná mapová orientace na evakuačních plánech, mapy jsou otočeny o 90°C oproti skutečnosti	14.01.2017	12.01.2023
148	Vlivem mrazu roztržený odvzdušňovací ventil na rozvodech chladu	12.05.2017	10.05.2023
149	Schází hydrant, dle poslední revize PBR má být instalován.	04.05.2017	02.05.2023
150	Nefunkční posuvné brány	31.03.2017	29.03.2023
151	U jednotek Fresh Breeze není blokováno lokální ovládání, ovladač má pouze zobrazovat hodnoty	10.03.2017	08.03.2023
152	V dokumentaci skutečného provedení schází technické zprávy pro rozvody stlačeného vzduchu a dusíku	09.01.2017	07.01.2023
153	Zamrzání rozvodů chladu - nezapne záloha pro serverovnu	30.10.2017	28.10.2023
154	interiérové dveře-aktivní křídlo dveří prohnuté a nejdou seřídít	05.06.2017	03.06.2023
155	odpadávající lišty z fasády budovy nad hlavním vchodem	20.03.2017	18.03.2023
156	Závada na vzduchových clonách - chyby E1	22.01.2017	20.01.2023
157	zdeformovaná spodní bezpečnostní lišta - při stavbě trvale protažený kabel	14.03.2017	12.03.2023
158	vystouplá dlažba před hl. vchodem	24.04.2017	22.04.2023
159	tekoucí spoje na cirkulačních vzt	21.02.2017	19.02.2023
160	zaseknuté dveře	08.03.2017	06.03.2023
161	doplnění výkresové dokumentace na demi vodu	17.05.2017	15.05.2023
162	Krycí mřížka vzt prošroubována tex šrouby a nýty	21.03.2017	19.03.2023
163	Praskliny v betonových stěnách	02.05.2017	30.04.2023
164	SDK praskliny	02.05.2017	30.04.2023
165	Gumové těsnění na prostupech podlahy	23.06.2017	21.06.2023
166	Praskliny podlaha	04.05.2017	02.05.2023
167	Sesychání tmelů	17.05.2017	15.05.2023
168	Nezačištěné spáry strop	12.06.2017	10.06.2023
169	Tmel na stropě u repra	12.06.2017	10.06.2023
170	Krycí mřížka vzt prošroubována tex šrouby a nýty	21.03.2017	19.03.2023
171	Krycí mřížka v oscilátorově prvtána nezačištěna, špony po vrtání	21.03.2017	19.03.2023
172	Praskliny v betonových stěnách	02.05.2017	30.04.2023

173	SDK praskliny	02.05.2017	30.04.2023
174	Praskliny podlaha	04.05.2017	02.05.2023
175	Tmel na stropě u repara a vakua	02.05.2017	30.04.2023
176	Sesychání tmelů	02.05.2017	30.04.2023
177	Těsnění nad jeřábovou dráhou	02.05.2017	30.04.2023
178	Krycí mřížka vzt prošroubována tex šrouby a nýty	21.03.2017	19.03.2023
179	Krycí mřížka v oscilátorovně prvtána nezačištěna, špony po vrtání	21.03.2017	19.03.2023
180	Praskliny v betonových stěnách	02.05.2017	30.04.2023
181	SDK praskliny	02.05.2017	30.04.2023
182	Praskliny podlaha	04.05.2017	02.05.2023
183	Sesychání tmelů	12.06.2017	10.06.2023
184	Gumové těsnění na prostupech podlahy	23.06.2017	21.06.2023
185	Krycí mřížka vzt prošroubována tex šrouby a nýty	21.03.2017	19.03.2023
186	Krycí mřížka v oscilátorovně prvtána nezačištěna, špony po vrtání	21.03.2017	19.03.2023
187	Praskliny v betonových stěnách	02.05.2017	30.04.2023
188	Praskliny podlaha	04.05.2017	02.05.2023
189	Sesychání tmelů	02.05.2017	30.04.2023
190	Poškozený nátěr na spoji podlaha stěna	02.05.2017	30.04.2023
191	Gumové těsnění na prostupech podlahy	23.06.2017	21.06.2023
192	Vypadávající těsnění ve stropě	02.05.2017	30.04.2023
193	Vadný předřadník	22.03.2017	20.03.2023
194	Zatékání přes světlík	20.03.2017	18.03.2023
195	Provažené sváry na rozvodech DEMI vody	05.04.2018	02.04.2024
196	V rozvodech DEMI vody jsou okuje	05.04.2018	02.04.2024
197	Systém DEMI vody nejde vypustit	01.06.2017	30.05.2023
198	Vadné čidlo měření svítivosti	21.03.2017	19.03.2023
199	vadný vodostop	13.02.2017	11.02.2023
200	stropní kazety	21.02.2018	19.02.2024
201	nevhodně provozovány rozvody stlačeného vzduchu - nečistoty	02.03.2017	28.02.2023
202	nevhodně provozovány rozvody technických plynů - nečistoty	02.03.2017	28.02.2023
203	zástrče dveří	13.03.2017	11.03.2023
204	nevhodně umístěné rozvody chlazení	15.06.2017	13.06.2023
205	prasklé sklo	11.03.2017	09.03.2023
206	nad hlavním vstupem odpadávají lišty	20.03.2017	18.03.2023
207	odpadávající krycí lišty na fasádě venkovního atria	20.03.2017	18.03.2023
208	nejdou otevřít dveře výtahu, narážející dveře do SDK	23.02.2017	21.02.2023
209	nejdou otevřít dveře výtahu, narážející dveře do SDK	23.02.2017	21.02.2023
210	nejdou otevřít dveře výtahu, narážející dveře do SDK	23.02.2017	21.02.2023
211	nejdou otevřít dveře výtahu, narážející dveře do SDK	23.02.2017	21.02.2023
212	nejdou otevřít dveře výtahu, narážející dveře do SDK	23.02.2017	21.02.2023
213	výpadky záznamu kamer	10.03.2017	08.03.2023
214	návody, obsluha, údržba	30.10.2017	28.10.2023
215	nejde odvzdušnit	17.03.2017	15.03.2023
216	chybí značení na rozvodech chladu	10.03.2017	08.03.2023
217	chybí značení na rozvodech topení	10.03.2017	08.03.2023
218	volně položené kovové části z potrubí chladu	06.06.2017	04.06.2023

219	mosez na rozvodech DEMI vody	05.04.2018	02.04.2024
220	Nefunkční evakuační rozhlas ve 2.pp	10.03.2017	08.03.2023
221	zasekávání zámků	07.03.2017	05.03.2023
222	špatně odtékající odpad	15.03.2017	13.03.2023
223	vadný elektronický transformátor	21.03.2017	19.03.2023
224	zanešené čerpadlo stavební sutí	18.04.2017	16.04.2023
225	Nekompatibilita materiálů na demi vodě	09.06.2017	07.06.2023
226	beton v rozvodech	05.04.2018	02.04.2024
227	netěsnost na rozvodech chlazení cirkulační vzt	29.03.2017	27.03.2023
228	mosazné prvky na rozvodech demi bez jímek	01.06.2017	30.05.2023
229	prasklá podlaha	02.05.2017	30.04.2023
230	tekoucí spoj na CH1a	29.03.2017	27.03.2023
231	Tekoucí spoje na přípojních bodech	11.05.2017	09.05.2023
232	Utržená klika u vstupních dveří	25.04.2017	23.04.2023
233	teče ucpávka u čerpadla pro halu E4	03.05.2017	01.05.2023
234	tekoucí spoj vzduchové clony LB 2.19+ zatečení do nižšího patra, poškozené podhledové desky a SDK příčka LB 1.22	19.05.2017	17.05.2023
235	nefunkční čtečka	26.04.2017	24.04.2023
236	vadný transformátor osvětlení	19.05.2017	17.05.2023
237	prasklá tlaková nádoba	18.05.2017	16.05.2023
238	výpadek el. energie - nenajetí zařízení	30.01.2018	28.01.2024
239	tekoucí čerpadlo CCH50.7da	30.05.2017	28.05.2023
240	teče spoj na potrubí chlazení do vzt 217c	09.06.2017	07.06.2023
241	závady z revize hydrantů	16.06.2017	14.06.2023
242	rozvody chladu nejdou odvodušnit a vypustit platí pro všechny haly	30.06.2017	28.06.2023
243	nefunkční el.zámek	22.06.2017	20.06.2023
244	nežádoucí vlhkost 2.pp	30.11.2018	27.11.2024
245	chybějící hydrant	03.11.2017	01.11.2023
246	nedotažené svorky v rozvaděčích	31.07.2017	29.07.2023
247	kapající kulový ventil na rozvodech topení	31.07.2017	29.07.2023
248	špatně osazené optické kabely	10.08.2017	08.08.2023
249	nefunkční magnet dveří	14.07.2017	12.07.2023
250	nefunkční tiskárna EPS	14.07.2017	12.07.2023
251	EZS - poruchy, chybová hlášení	14.07.2017	12.07.2023
252	měření odporu ESD stěrky	24.07.2017	22.07.2023
253	VZT 210C netěsný spoj - žádost o systémové řešení	31.07.2017	29.07.2023
254	nefunkční kamery	28.08.2017	26.08.2023
255	stlačený vzduch - nečistoty, sváry	27.10.2017	25.10.2023
256	dušik - nečistoty, sváry	27.10.2017	25.10.2023
257	rozvody chlazení - nečistoty, sváry	16.01.2018	14.01.2024
258	mlatové chodníky (všechny) nedodržení technologických postupů a výšky materiálů	18.01.2018	16.01.2024
259	vadná offline čtečka	11.09.2017	09.09.2023
260	Neobsazeno		
261	nefunkční čtečky turniketů	22.08.2017	20.08.2023
262	nefunkční měnič vzt AHU47	18.08.2017	16.08.2023
263	Praskliny v podlaze + odlupující nátěry	28.02.2019	25.02.2025

264	Praskliny v podlaze + odlupující nátěry	28.02.2019	25.02.2025
265	Praskliny v podlaze + odlupující nátěry	28.02.2019	25.02.2025
266	Praskliny v podlaze + odlupující nátěry	28.02.2019	25.02.2025
267	Řídící jednotka NO	26.03.2018	23.03.2024
268	Rozvaděč RI.40.11 - jištění, značení	30.08.2017	28.08.2023
269	zaplavený technologický kanál mezi SO 03 a SO 02	30.08.2018	27.08.2024
270	špatná funkce zámkové lišty u dveří D-LB-2-35-A	17.10.2017	15.10.2023
271	vadné trafo osvětlení	28.09.2017	26.09.2023
272	vadné předradníky zářivkového osvětlení	28.09.2017	26.09.2023
273	obraz monitoru	05.09.2017	03.09.2023
274	vadné čerpadlo v jímce	22.09.2017	20.09.2023
275	netěsnost na rozvodech chlazení cirkulační vzt	17.10.2017	15.10.2023
276	nedotápí topení v kanceláři	18.10.2017	16.10.2023
277	v zemních světlech se nachází voda	19.10.2017	17.10.2023
278	únik glykolu z čerpadla	12.12.2017	10.12.2023
279	porucha jeřábu	06.11.2017	04.11.2023
280	vadná řídicí jednotka ACCESS	01.11.2017	30.10.2023
281	špatná funkce posuvné brány	30.11.2017	28.11.2023
282	Nezapojen nulový vodič	30.11.2017	28.11.2023
283	Odstranění závad z provozní kontroly - požární uzávěry	15.12.2017	13.12.2023
284	Odstranění závad z provozní kontroly - požární ucpávky	28.12.2017	26.12.2023
285	Odstranění závad z revize PPK	13.02.2018	11.02.2024
286	Praskliny ve stěnách	29.03.2018	26.03.2024
287	Čerpací stanice splaškových vod	15.12.2017	13.12.2023
288	Nečistoty v rozvodu chlazení v SO 01,SO 02,SO 03	18.07.2018	15.07.2024
289	zatékání světlíkem	19.01.2018	17.01.2024
290	zatékání světlíkem	09.01.2018	07.01.2024
291	chybí přístupové čtečky na vstupních brankách BR.01 - 05	31.03.2018	28.03.2024
292	nefunkční interkomy	15.02.2018	13.02.2024
293	nefunkční management kit	15.04.2018	12.04.2024
294	Výměna baterií po profilaktické prohlídce	26.01.2018	24.01.2024
295	nefunkční zámky dveří	20.02.2018	18.02.2024
296	vadný stykač zvlhčovače	23.01.2018	21.01.2024
297	nefunkční kaskáda chlazení suchý chladič, chladicí věže	21.02.2018	19.02.2024
298	při sepnutí oběhového čerpadla topení u vzt 251C dojde k okamžitému výpadku ochrany motoru	06.02.2017	04.02.2023
299	nefunkční brána č.7 do zásobovacího dvora	16.02.2018	14.02.2024
300	Nejde zastřežit objekt SO 01 (ELI 1)	06.02.2018	04.02.2024
301	Uvolněná hřídel u brány č.11	15.03.2018	12.03.2024
302	Vadný vypínač v místnosti LB.1.05	20.02.2018	18.02.2024
303	špatně fungující přivolávací tlačítko výtahu L4 ve 2 patře	16.02.2018	14.02.2024
304	Prasklé převlečné matice na rozvodu chladu	14.03.2018	11.03.2024
305	Únik topné vody ze vzduchové clony	16.02.2018	14.02.2024
306	prasklá podlahová krytina ve výtahu V5	02.03.2018	28.02.2024
307	Vadný zámek ve dveřích D-L-02.05.B	20.02.2018	18.02.2024
308	Prasklé odvězdušňovací ventily (3ks) na rozvodu chlazení	19.03.2018	16.03.2024
309	Nefunkční topný kabel na vodovodním potrubí do zvlhčovače pro vzt10	02.03.2018	28.02.2024

310	Nepovedená oprava povrchu podlahy	16.03.2018	13.03.2024
311	vadná vodovodní baterie	26.03.2018	23.03.2024
312	vadné čerpadlo v jímce	12.04.2018	09.04.2024
313	Vadný kulový ventil u fancoilu	18.04.2018	15.04.2024
314	Prasklý kompenzátor na přívodu do rozdělovače topení	19.04.2018	16.04.2024
315	Netěsný spoj SHZ	04.05.2018	01.05.2024
316	nefunkční tiskárna EPS	18.05.2018	15.05.2024
317	Nefunkční kamera C 09(142)	10.05.2018	07.05.2024
318	vadná vodovodní baterie	17.05.2018	14.05.2024
319	vadný transformátor osvětlení	14.05.2018	11.05.2024
320	vadné předřadníky zářivkového osvětlení	14.05.2018	11.05.2024
321	vadné vypouštěcí čerpadlo myčky na nádobí	07.05.2018	04.05.2024
322	odlupující se nátěry a poruchy v povrchu podlah	30.09.2018	27.09.2024
<del>323</del>	Neobsazeno		
324	Odpadávací lišty z budovy	05.06.2018	02.06.2024
325	Netěsnosti v odvodu dešťové vody	25.06.2018	22.06.2024
326	Vadná UPS v ovládní vrat	02.06.2018	30.05.2024
327	Chyby v MaR	26.06.2018	23.06.2024
328	vadné vypouštěcí čerpadlo myčky na nádobí	20.06.2018	17.06.2024
329	Nefunkční klapka u VZT 322	26.06.2018	23.06.2024
330	Zatékání dešťové vody do prostoru diesel agregátu	20.06.2018	17.06.2024
331	zatékání dešťové vody do prostoru umývárny	03.12.2018	30.11.2024
332	utržený unášecí hřebec, opotřebované ozubené kolo	22.07.2018	19.07.2024
333	utržená prosklená pevná část od podlahy	02.08.2018	30.07.2024
334	Nefunkční čtečky u branky	22.07.2018	19.07.2024
335	Nefunkční kontrola stavu regulačních ventilů u vzt 17 a 18	02.08.2018	30.07.2024
336	Nefunkční regulace u vzt 220C	20.08.2018	17.08.2024
337	Nefunkční světlo - zářivka	22.07.2018	19.07.2024
338	Nefunkční bojler	22.07.2018	19.07.2024
339	rozpadlá část podlahy	15.08.2018	12.08.2024
340	prasklý kompenzátor na demi vodě pro halu E4	21.08.2018	18.08.2024
341	vadná UPS	13.09.2018	10.09.2024
342	Vadná karta řídicí jednotky	07.09.2018	04.09.2024
343	prasklé šroubení u vzt 257C	11.09.2018	08.09.2024
344	nefunkční zámek u dveří DL-B-1-23-A	24.09.2018	21.09.2024
345	dveře od výtahu nejdou sklápět, nefunkční vyrovnávání kabiny, poškozené dveře zásahem servisního technika	08.10.2018	05.10.2024
346	prasklá tlaková nádoba	11.09.2018	08.09.2024
347	Popraskaná podlaha	28.01.2019	25.01.2025
348	prohozená čerpadla na demi pro halu E5	31.10.2018	28.10.2024
349	Myčka WHIRLPOOL ADG 6240/1 - Víčko dávkovače mycího prostředku nelze uzavřít / Obecně při navolení programu P5 u myčky, je kvalita umytého nádobí nevyhovující.	19.10.2018	16.10.2024
350	Ovládání prostorové jednotky pro FAN-COIL - nefunkční termostat, dioda bliká červeně	27.09.2018	24.09.2024
351	Hydrant s interním označením H-SO02-20 neprovozuschopný. Nelze otevřít ventil	04.10.2018	01.10.2024
352	Popraskaná podlaha po opravě	21.10.2018	18.10.2024
353	Popraskaná stěna (Výmalba)	21.10.2018	18.10.2024
354	Závada v regulaci tlakové kaskády v experimentálním patře	21.10.2018	18.10.2024
355	Vadný zámek	02.11.2018	30.10.2024



356	Nefunkční regulace hlavních oběhových čerpadelokruhu CH7	23.10.2018	20.10.2024
357	Nefunkční regulace posilovacího čerpadla Okruhu CH7c -čerpadlo 51.50_7cb	23.10.2018	20.10.2024
358	Mžikové výpadky posilovacího čerpadla okruhu CH7c -51.50_ca	23.10.2018	20.10.2024
359	Nevhodně namontovaná izolace na rozvodu chlazení CH7c dochází ke kondenzaci vody pod izolací která způsobuje korozi potrubí.	08.07.2019	05.07.2025
360	Netěsnost spojů manometrů na CH7c, zarostlé ventily před manometry nejde s nimi manipulovat	08.07.2019	05.07.2025
361	U okruhu 1.3 veřejného osvětlení došlo k poškození kontaktu vlivem přetížení	26.10.2018	23.10.2024
362	Vadný zámek dveří DL - 00 - 06 - A	13.12.2018	10.12.2024
363	Prasklé šroubení u vzt 254C	02.11.2018	30.10.2024
364	AHU1AB v automatickém provozu vypadáva oběhové čerpadlo topení	08.11.2018	05.11.2024
365	Chybějící stříška zámku dveří D-LB-1-35-A	17.01.2019	14.01.2025
366	Přístupový systém - řešení výpadku systému ACCESS	06.11.2018	03.11.2024
367	nevhodná půda	24.09.2019	21.09.2025
368	Vadné předřadníky NO (nouzové osvětlení)	09.01.2019	06.01.2025
369	Prasklé šroubení u vzt 211c,214c,218c,220c,222c,248c,258c,261c,221c	28.11.2018	25.11.2024
370	Zadřený kompresor	13.12.2018	10.12.2024
371	Zadřený kompresor	20.12.2018	17.12.2024
372	Řídící jednotka pro vzt v LB.2.37; LB.2.18; LB.2.38; LB.2.17	21.12.2018	18.12.2024
373	Nefunkční ovládání čerpadel chladících okruhů CH7a; CH7b; CH7c; CH7e	21.12.2018	18.12.2024
374	Nefunkční mokrovládná trouba	14.01.2018	12.01.2024
375	Hlučný ventilátor fancoilu	09.01.2019	06.01.2025
376	Technologický kanál mezi SO 02 a SO 03 je zaplavený vodou	12.07.2019	09.07.2025
377	Hlučný ventilátor fancoilu	09.01.2019	06.01.2025
378	Nefunkční stříška kliky dveří D-LB-01-02A	14.02.2019	11.02.2025
379	Nefunkční čtečka ( odhad - poškozený kabel k zámku )	14.02.2019	11.02.2025
380	Chyby ve vizualizaci u obrazu AHU 19AB při přepnutí .....	17.01.2019	14.01.2025
381	Požární klapky AHU 19AB_PK_LH_90_AL1 a PK_LH_11_AL1 špatně dojíždí na koncový soinač	23.01.2018	21.01.2024
382	Požární klapky AHU 19AB_PK_LH_132 není ve vizualizaci	23.01.2019	20.01.2025
383	U vzt EF 52; EF 51; EF 55B při chodu nefunkční diference. U vzt EF 57 při vypnutém stavu diference hlasí chod	21.01.2019	18.01.2025
384	Nefunkční kamera C 02 u závor	17.01.2019	14.01.2025
385	z potrubí pro demí vodu vytéká voda	28.01.2019	25.01.2025
386	Nefunkční čerpadlo TZB.CHL.70.16a pro halu E5 vadný frekvenční měnič	28.01.2019	25.01.2025
387	utržený pohon ventilu u vzt.235C	25.01.2019	22.01.2025
388	vadný napájecí kabel pro kamery (porušený izolační stav)	16.03.2019	13.03.2025
389	vadné čerpadlo u REFLEXU	24.01.2019	21.01.2025
390	Hlučný ventilátor fancoilu	30.01.2019	28.01.2025
391	Nefunkční kamera C02	07.03.2019	05.03.2025
392	občas nejdou otevřít dveře	20.02.2019	18.02.2025
393	s ohledem na spotřebovaný vzduch je téměř trvalý chod kompresorů	26.07.2019	24.07.2025
394	Opětovné zatékání do prostoru M.00.04	22.02.2019	20.02.2025
395	nefunkční ovládání topení	18.02.2019	16.02.2025
396	Při vytápění kanceláří běží FCU	22.02.2019	20.02.2025
397	AHU 06 AB vypadáva na protimrazovou ochranu	13.02.2019	11.02.2025
398	U přesné klimatizace Stulz 3, označena 35C, dochází k úniku vody z napojeného rozvodu u podlahy	14.02.2019	12.02.2025
399	Vadný ventilátor u FM	01.04.2019	30.03.2025
400	Čidla MaR kalibrace	01.07.2019	29.06.2025
401	Nefunkční čerpadlo v jímce úklidu L.02.42	02.04.2019	31.03.2025

402	Vadné nádoby zvhčovačů -AHU4AB;AHU17AB;AHU19AB;AHU1AB teče nádoba	13.05.2019	11.05.2025
403	EPS - porucha zdroje E2; vesda L3 control room;hlásič vzt 2 PP 02 - 35	09.05.2019	07.05.2025
404	Nedostatečné větrání gass cabinetů	15.07.2019	13.07.2025
405	Opakovaná závada zámku u dveří D - L - 00 - 15 - B	30.04.2019	28.04.2025
406	nefunkční interkom u brány do zásobovacího dvora	18.04.2019	16.04.2025
407	posunutí desek dvojité podlahy	10.06.2019	08.06.2025
408	Větrání plynových skříní - špatně naprogramovaná funkce VZT	15.07.2019	13.07.2025
409	Venkovní osvětlení - nesvítil tři lampy	25.06.2019	23.06.2025
410	Nefunkční roleta - L3 + návštěvnická galerie	15.05.2019	13.05.2025
411	Závady z pravidelné roční kontroly a zkoušky provozuschopnosti proti požárním rolet	12.06.2019	10.06.2025
412	U dveří kotelny nereaguje zámek na čtečku, lze otevřít jen klíčem	25.06.2019	23.06.2025
413	nefunkční čerpadlo TUV	15.07.2019	13.07.2025
414	U dveří do LB.01.03 nereaguje zámek na čtečku, lze otevřít jen klíčem	25.06.2019	23.06.2025
415	nefunkční itercom - vadný zdroj	26.06.2019	24.06.2025
416	VZT AHU10A - Vadný frekvenční měnič	27.06.2019	25.06.2025
417	vadný stykač pro čerpadlo kotle K2 (ČT 001B)	11.07.2019	09.07.2025
418	Nefunkční controler pro čtečky ve 2.PP	16.07.2019	14.07.2025
419	přečerpávací stanice vyráží hl. jistiění	31.07.2019	29.07.2025
420	špatná montáž kování	10.09.2019	08.09.2025
421	osvětlení - vadné předřádníky	08.08.2019	06.08.2025
422	vstupní šachta opět pod vodou - ke dni memoranda neodstraněno		
423	Nefunkční fancoily M.0.01; M.1.01; M.2.02; M.2.07; LB.2.09	16.08.2019	14.08.2025
424	Nefunkční čtečka mezi atriem a jídelnou	30.08.2019	28.08.2025
425	Čtečka mezi jídelnou a terasou nejde zablokovat ani zakódovat	07.08.2019	05.08.2025
426	U dveří do strojovny č. D-LB-1.15-B a před nákladním výtahem D-LB-01.16-A	30.08.2019	28.08.2025
427	Upadlá fasádní deska - uražené rohy - ke dni memoranda neodstraněno		
428	Při úniku chladicí vody došlo k zatečení do rozvaděče RI.02.020. Rozvaděč podle zadávací dokumentace a štítku na rozvaděči má krytí IP54/20. Závada v rozvaděči jsou zkraty na několika místech, zasažené některé přístroje znečištěnou vodou (celý rozvaděč). V hlavní rozvodně došlo k poškození hlavního jističe tohoto rozvaděče - ke dni memoranda neodstraněno		
429	Nefunkční čtečka pro LB.02.13	25.08.2019	23.08.2025
430	Nefunkční displej u řídicí jednotky rozvaděče RA.01.3.1	09.09.2019	07.09.2025
431	Nefunkční čtečka L.02.42	03.09.2019	01.09.2025
432	Netěsnosti v odvodu dešťové vody u zastřešených vchodů do budovy - ke dni memoranda neodstraněno		
433	Nefunkční samo zavírač dveří - ke dni memoranda neodstraněno		
434	Nefunkční čtečka - ke dni memoranda neodstraněno		
435	Přestala fungovat Base station - DECT - ke dni memoranda neodstraněno		
436	Prasklé šroubení u vzt 275C	20.09.2019	18.09.2025
437	Nefunkční stabilizovaný spínaný DC zdroj	23.09.2019	21.09.2025