



kotel VD M. Lázně

Komu: servis

29.07.2019 08:32

Od:

Komu:

Vážení,

obracím se na Vás se žádostí o cenovou nabídku a termín realizace výměny kotle na tuhá paliva na VD M. Lázně. Kotel musí bychom chtěli mlt v provozu do začátku topné sezony 2019/2020. Prohlídka místa je možná po předchozí telefonické domluvě. - tel.:

Součástí zakázky je:

- vlastní zaměření na místě
- demontáž a likvidace stávajícího kotle Ekoefekt 24 vč. násypky, odtahového ventilátoru a kouřovodu
- dodávka a montáž nového ocelového automatického kotle na tuhá paliva (hnědé uhlí - ořech) vč. veškerého příslušenství, min. emisní třída č. 4. Výkon kotle dimenzovat podle tep. ztrát objektu, které jsou 16,3 kW, výpočtový výkon zdroje ÚT vč. 20% rezervy činí 19,6 kW. Kotel bude vybaven šnekovým dopravníkem, otočným roštem a zásobníkem na uhlí na 2-3 dny. Součástí je dodávka a montáž nového kouřovodu. Stávající rozvody, otopná tělesa a kombinovaný ohřivač TUV zůstanou zachovány a budou propojeny s novým kotlem. Stávající ekvitermní regulace bude nastavena v návaznosti na podmínky nového kotle
- stavební úpravy v případě nutných změn vyplývajících z instalace kotle
- dokumentaci uvedení kotle do provozu a příslušné revize
- zaškolení obsluhy na VD a seznámení s obsluhou kotle
- požadovaná záruční doba je min. 24 měsíců od převzetí díla objednatelem

Prosím o odpověď i v případě, že nemáte zájem o tuto zakázku



Mapa.pdf



Foto.pdf

S přáním hezkého dne zdraví

vedoucí úseku Cheb - jih

---

Povodí Ohře, státní podnik

tel. :

e-mail :

---

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není myšlena jako závazný návrh na uzavření smlouvy, podání nabídky či přijetí nabídky. Slouží pouze jako podklad pro případné následné právní jednání stran. Jakékoliv právní jednání Povodí Ohře, státního podniku uvedené v předchozí větě musí být učiněno výhradně v písemné formě včetně podpisu oprávněné osoby.

☀ S ohledem na životní prostředí zvažte prosím tisk této zprávy.  
Před odesláním kontrolováno antivirovým systémem NOD32.