



NN 3 PEN AC, 50Hz, 400/230V / TN-C
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných elektrických zařízení do 1000 V i nad 1000 V částí rozvodných elektrických v distribuční soustavě dodavatele elektřiny:

- neživých částí nn : samočinným odpojením, v síti TN-C do 1000V - dle čl.3.3.3. PNE 33 0000-1
- živých částí nn : zábranou, kryty nebo přepážkami, izolací - dle čl.3.2.2.2, čl.3.2.2.3 a čl.3.2.2.4 PNE 33 0000-1
- polohou - v nově budovaných částech sítě nn dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.1
- izolací - v nově budovaných částech sítě nn a kabelových sítích dle PNE 33 0000-1, čl. 3.3.2.3

Prostory z hlediska úrazu el. proudem	Nebezpečné
Prostory	VI. - venkovní dle PNE 33 0000-2
Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy	stanovuje PNE 33 0000-2, tabulka 6

Upozornění
 Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměřováním vzdáleností na výkrese.
 Před zahájením výkopových prací nutno nechat výtýčit všechna stávající podzemní vedení, která by mohla být výkopy poškozena.

Souhlas vlastníka pozemků parc. č. 383/6 se stavebním záměrem dle § 184a stav. zákona

Vlastník : Obec Zádveřice-Raková
 Adresa vlastníka : Zádveřice 460, 76312 Zádveřice-Raková
 Zastoupena : Ing. Radovan Karola, starosta
 Datum :

LEGENDA

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> --- Stávající venkovní vedení NN ● Stávající podpěrný bod NN (betonový sloup) --- Hranice parcel - KN --- Vnitřní kresba parcel --- Číslo parcely - KN | <ul style="list-style-type: none"> --- Nové kabelové vedení -32m- Trasa kabelového vedení NN □ Nová rozpojovací skříň □ Nová přípojková skříň --- Nové uzemnění | <ul style="list-style-type: none"> --- Stávající sítě: Plynovod --- Plánované sítě: Vodovod |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Vypracoval:	Valerián Radek	Zodp. projektant:	Polách Martin	 Nerudova 158 780 01 Zlín IČ: 277 34 609	Projektant:	Tel: 577 001 408, 739 361 529	
Místo stavby:	Raková	Kraj:	Zlínský		Číslo projektu:	1030053622	valerian@mpprojekt.cz
Stavebník:	E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budejovice			Název souboru:	C.3_SITUACE.dgn		
Název akce:	Raková, p. Pavela, kabelové vedení NN			Datum:	07/2019		
Název výkresu:	Koordinační situační výkres			Formát:	A3		
				Měřítko:	1:500	Výkres číslo:	C.3