

## Dodatek č. 1

**zvláštní ujednání - nedílná součást smlouvy o odvádění srážkových vod**

**č. 181/2014 ze dne 01. 04. 2014**

### **Limity znečištění odpadních vod a kontrola kvality vypouštěných odpadních vod**

Srážkové vody z ploch areálu společnosti SCHNEEBERGER Mineralgusstechnik s. r. o., Průmyslový park 32/20, 350 02 Cheb, IČO: 273 65 450 na p. p. č. 219/21, 219/60, 219/61, 219/75, 219/76, 365, 366, 367, 368 a p. p. č. st. 67 vše v k. ú. Dolní Dvory budou před vypuštěním (do areálové kanalizace zaústěné) do veřejné dešťové kanalizace PP Cheb předčištěny takto:

**Individuální limity pro vypouštění odpadních vod do veřejné dešťové kanalizace provozované CHETES Cheb, s. r. o. z odlučovače ropných látek:**

<b>Individuální koncentrační limity znečištění odpadních vod</b>			
<b>Předčisticí zařízení</b>	<b>Ukazatel</b>	<b>Symbol</b>	<b>Maximální koncentrační limit [mg/l]</b>
<b>ORL</b>	<b>uhlovodíky C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub></b>	<b>C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub></b>	<b>2</b>
	<b>nerozpuštěné látky</b>	<b>NL</b>	<b>30</b>

1. Kontrolu individuálních limitů znečištění odpadních vod zajistí uživatel akreditovaným odběrem a laboratorním rozbořem vzorků odpadních vod akreditovanou laboratoří podle platných metodických pokynů a norem v kontrolním místě: na odtoku z ORL

v četnosti: 2 x ročně bodovým (prostým) vzorkem

v rozsahu: NL (nerozpuštěné látky), uhlovodíky C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>

2. Doba mezi odběrem vzorku odpadních vod a posledním vývozem lapáku nesmí být kratší, než 1 týden.

3. Vyčerpání a vyčištění odlučovače se řídí jeho schváleným Provozním řádem a v případě, že je opakovaně překročen kterýkoli stanovený limit v daných ukazatelích.

4. Výsledky měření jakosti vypouštěných odpadních vod budou předávány 1 x ročně provozovateli kanalizace, nejpozději do 31. ledna následujícího roku.

5. Provozovatel může kdykoli odebrat vzorek a ověřit, zda uživatel dodržuje na odtoku z ORL do kanalizace výše uvedené individuální limity.

6. V případě překročení maximálních koncentračních limitů provede uživatel neprodleně šetření k nalezení příčiny překročení, provede opatření ke snížení koncentrace a zajistí opakovaný odběr a rozbor vzorků.

V Chebu

dne: 01. 10. 2015

Město Cheb, v plné moci  
Ing. Vlastimil Habětinec  
vedoucí odboru majetkoprávní  
Městského úřadu Cheb



v ..... Chebu .....

dne: ..... 3. 11. 2015 .....



SCHNEEBERGER Minerální technika s.r.o.  
Průmyslový park 32/20  
350 02 Cheb - Dolní Dvory  
IČ: 273 05 450 DIČ: CZ 273 05 450