

# MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE

Odbor správní a vnitřních věcí  
Oddělení školství a památkové péče  
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice

Poř.č.	204220-493/19	Čdep.	
MJP Blovice	22-10-2019	Ref.	
Cj.	Mužst. Blovice / 493/19	Ukl.zn.	A. 3

## Zápis z pracovní schůzky

konané dne 18. října 2019 od 10:00 hodin  
svolaného z důvodu kontroly probíhajících prací na zámku Hradiště ve věci

provedení rehabilitace východních sklepů – I. etapa, zámek Hradiště č. p. 1, kulturní památka  
zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým č. 45300/4-249, poz. č.  
parc. 59/1 a 59/4, k. ú. Hradiště u Blovic, okr. Plzeň-jih, Plzeňský

### Přítomni za:

MěÚ Blovice, odd. školství a památkové péče Mgr. Kateřina Hájková  
Muzeum jižního Plzeňska PhDr. Radka Křížková Červená – ředitelka  
Národní památkový ústav, ú.o.p. Plzeň ing. Monika Šnajdrová Vraštilová – omluvena  
Stucco TM – město Touškov s.r.o.  
Plzeňský kraj Zdeněk Bernášek - omluven  
Projektant  
Remmers, a.s. - obch. zastupce ing. J. Walecz  
ing. Frásky, p. Němec atd.

Dnešní jednání bylo svoláno z důvodu kontroly prováděných prací. Navrhuje se následující  
úprava cirkulace dlažeb východních sklepů.

1. ČISTĚNÍ : PROVEDE SE PARENÍM ČISTIČEM, A MALTOVÉ VRSTVY A  
VŠPINĚNÍ SE DOČISTÍ KYSELÝM ORGANICKÝM ČISTIČEM "CLEAN A
2. ZPEVNĚNÍ : - SILNĚ POŠKOZENÉ ČTLY (cca 4m<sup>2</sup>) SE ZPEVNÍ  
ORGANO KRETIČITANEM "KSE 300" DO NASYČENÍ. OČEKÁVANÁ  
SPOTŘEBA CCA 1kg/m<sup>2</sup>. DOBA REAKCE CCA 4TIDNY  
- OSTATNÍ PLOCHY CIKELNÉ DLÁŽBY SE ZPEVNÍ  
VODOU ŘEDITELNÝM SILIKÁTEM "SILIKAT FESTIGER", ZŘEDĚNÝM  
VODOU 1:2. OČEKÁVANÁ SPOTŘEBA 0,3kg/m<sup>2</sup>, tedy 0,3kg/m<sup>2</sup>  
NEREDĚNÉHO PROSTŘEDKU. LÍČ CIKEL SE PO NAPUŠTĚNÍ  
BUDE STÍRAT KOUŘOU S VODOU, OPAKOVANĚ. DOBA REAKCE 4TI
3. POUČKOVÁ ÚPRAVA : PO VŠCHNUTÍ A DOKONČENÍ REAKCE  
SE POUČKA OPATŘÍ NÁTEREM (VÁLEČKEM) PROSTŘEDKU  
"FUNCOSIL OFS". TENTO NÁTER JE TŘEBA CCA PO 1-2  
LETECH OBNOVOVAT.
- A. ÚDRŽBA : CIKELNÉ PLOCHY SE UDRŽUJÍ LUXOVÁNÍM A  
STÍRÁNÍM HYDREM, NESDĚLE PO DVOU LETECH SE OBNOVÍ  
NÁTER (VÁLEČKOVÁNÍ) FUNCOSIL OFS.

5. ÚPRAVA VALOUNOVÉ DLAŽBY V MÍSTNOSTI 0.16 :

DLAŽBA VZETNĚ SPÁROVÉ/LOŽNÉ MALTY SE OČISTÍ  
PARNÝM ČISTIČEM, LIC KAMENE SE DOČISTÍ OD MALTY  
KYSELINAMI ČISTIČEM "CLEAN AC" V TEPLOM VODĚ.  
MALTA ANI KÁMEN SE NEBUDOU ZPĚVŇOVAT.  
OCHRANNÝ NÁTĚR NENÍ NUTNÝ.

---