

TECHNICKÝ POPIS

Název veřejné zakázky: „Údržba klim. zařízení, roční prohlídky v obvodu OŘ Olomouc“

Předmět plnění:

Předmětem veřejné zakázky je provádění technických prohlídek klimatizačních jednotek, VZT jednotek, parního zvlhčovače vzduchu a požárních klapek (budova CDP Přerov) a hotovostní servis - havarijní činnost .

Popis požadovaných prací:

1. „Pravidelné technické prohlídky klimatizačních jednotek v obvodu OŘ Olomouc“

Předmětem díla je provádění technických prohlídek klimatizačních jednotek, VZT jednotek, parního zvlhčovače vzduchu a požárních klapek.

Interval pravidelné servisní činnosti u zařízení v šestiměsíčním časovém rozsahu u budovy CDP Přerov v pravidelném měsíčním rozsahu u zařízení sloužící pro technologii a obsluhu dispečerských sálů.

Rozsah požadovaných servisních prací:

- Kontrola elektroinstalace
- Kontrola šroubových spojů a připojení
- Kontrola a čištění oběžného kola ventilátoru
- Kontrola čištění výměníku
- Kontrola rotačních částí, ložisek příp. klínových řemenů
- Výměna popř. čištění filtrů
- Kontrola varných nádob a elektrod, vyčištění zvlhčovače
- Kontrola vzduchové cesty a její čištění
- Kontrola odvodu kondenzátu
- Vyčištění žeber lamel výparníku
- Kontrola izolace potrubí
- Kontrola a doplnění chladiva
- Kontrola provozních tlaků
- Kontrola nastavení hodnot parametrů
- Kontrola pojistných, presostatických ventilů
- Kontrola fungování elektrických ochran
- Označení jednotek dle příslušné legislativy, založení nebo vedení „Evidenčních knih zařízení s chladivem“ včetně pravidelných zápisů a revizí dle nařízení vlády 117/2005 a zákona 73/2012 včetně platných dodatků
- Materiál na servis bude fakturován dle skutečných nákladů

2. „Hotovostní servis – havarijní činnost klimatizačních jednotek“

Předmětem díla je zajištění havarijní služby na klimatizační jednotky a vzduchotechniku, z důvodu závislosti zabezpečovacího zařízení pro provoz drážní dopravy na tomto klimatizačním zařízení požadujeme havarijní službu v plném rozsahu (zjištění závady, odstranění a následné zprovoznění). Práce na zjištění poruch musí být zahájeny nejpozději do 24 hodin od nahlášení poruchy, porucha musí být odstraněna do 48 hodin v případě nemožnosti zprovoznění (delší dodací lhůty náhradních dílů) zapůjčí zhotovitel do doby odstranění závady mobilní jednotku, která zastoupí svým výkonem nefunkční jednotku.

- Materiál na opravu bude fakturován dle skutečnosti

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 455552

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b1e9025f-f472-4db9-80a5-d77651cd2a7c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.10.2019 10:17:59



6e713658-774b-4c4e-912b-8c201b3d8b0b