



Plánované stavby :

- Novostavba autoservisu o zastavěné ploše 477,35 m²
- Zpevněná manipulační plocha o ploše 1496 m² a parkovací plocha o ploše 275 m².
Celkem zpevněná plocha v areálu firmy je 1771 m².
- Oplocení, terénní a sadové úpravy

Nově navržená přípojka a vedení :

- SO 01 - vodovodní přípojka PE 110 RC TECH 2 (PE100RC-SDR17-PN10) o dl. 223,0 m

Stávající inženýrské sítě :

- vodovodní řád litina DN 160
- sdělovací vedení D2

Poznámka:

Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí dle ČSN 73 6005.
 Křížení vodovodní přípojky a s sdělovacím kabelem je 0,2 m.
 Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí dle ČSN 73 6005.
 a nebo jsou stanovena příslušnými správci sítí a dotčenými orgány v jednotlivých vyjádření
 která jsou přiložena v dokladové části.
 Vzdálenost se měří mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí, stok, ochranné konstrukce blíží k vedení.

Vodovodní přípojka PE 110 RC TECH2
o délce dl. 223,0 m

zemní protlak o délce 12,5 km
chránička o průměru 150 mm
a min. krytí je 1,5 m

Obsah : projektová dokumentace pro územní rozhodnutí

Zodp. projektant	Kreslil	Vypracoval	
Ing. Pánek Pavel	Ing. Pánek Pavel	Ing. Pánek Pavel	
Kraj :	parohubický	Město :	Lanškroun
Investor :	Motorcentrum Cotkytle s.r.o. Cotkytle 38		
Místo :	k.ú. Lanškroun	Datum :	duben 2019
	pozemkové parcely č. 8548 a č. 8642	Stupeň :	ÚR
	k.ú. Albrechtice u Lanškrouna	Zak. čís. :	187/2019
	pozemkové parcely č. 88/1, č. 89/1, č. 1596/18, č. 70/7, č. 70/8 a č. 70/9	Měřítko :	1 : 700
Stavba :	Vodovodní přípojka	Číslo výkru. :	
Obsah :	Situace - vodovodní přípojka		
			SO - 01