

Příloha Smlouvy č. 6

**REVIZE A SERVIS**

<b>Činnost</b>	<b>Interval kontrol</b>
<b>KDP</b>	
Kontrola upevnění na místě	1 x za 12 měsíců
Vizuální kontrola kabelů	1 x za 3 měsíce
Kontrola, měření izolačních stavů kabelů	1 x za 12 měsíců
Kontrola funkčnosti přenosu dat mezi KDP a Aplikací	1 x za 3 měsíce
<b>Elektrická část</b>	
Kontrola stavu baterií, měření	1 x za 3 měsíce
Vizuální kontrola kabelů a BSAE	1 x za 3 měsíce
Kontrola, měření izolačních stavů kabelů	1 x za 12 měsíců
Zálohování na externí zařízení data o historii využití baterií	1 x za 12 měsíců
<b>Chladicí jednotka</b>	
Vyčištění vnitřní a venkovní jednotky	1 x za 6 měsíců
Kontrola, seřízení	1 x za 3 měsíce
Kontrola chlazení / topení	1 x za 3 měsíce
<b>Teplotní čidlo</b>	
Kompletní funkčnosti a správnosti přenášených dat	1 x za 3 měsíce
Stažení a vyhodnocení dat	1 x za 3 měsíce
<b>Aplikace</b>	
Kompletní funkčnosti a správnosti přenášených dat	1 x za 3 měsíce
Upgrade Aplikace (v případě nových verzí OP)	1 x za 6 měsíců