

Protokol o opravě



SPC400

C SYSTEM

C SYSTEM CZ a.s., Zábělská 12, 312 11 Pízeň, tel.: 377 462 443

Firma: Klatovská nemocnice a.s.

Ulice: Pízeňská 929

Město, PSČ: Klatovy 2 33938

IČ, DIČ: 26360527 CZ26360527

Zařízení: UPS - EATON - 9355 30kVA

Part:

Km. výr. čís.:

Datum výroby:

Příslušenství /
stav:

IMEI:

Datum prodeje:

Popis závady: UPS Eaton - výměna baterií + revize

Typ opravy: Pozáruka EATON

Cenový limit bez DPH: 0 Kč

Lokace:

CSO:

Zpráva technika: Provedena revize UPS, výměna baterií, profylaxe a kontrola zařízení. Výstupní testy OK.



**Klatovská
nemocnice**

Nemocnice
Plzeňského
kraje

OBJEDNÁVKA

IT - 201909.24 - UPS Eaton 9355

Datum vystavení: 24/09.2019

Dodavatel:
C systém CZ a.s.
Zábělská 12
312 00 Plzeň

Objednatel:
Klatovská nemocnice, a. s.
Plzeňská 929
339 01 Klatovy

IČ: 263805275
DIČ: CZ26380527

Předmětem objednávky je:
profylaxe, revize a výměna baterií na UPS Eaton 9355

nejnižší nabídka v ceně 74 040 Kč bez DPH

Objednávka je vyhotovena ve dvou výtiscích, jedna je určena pro dodavatele a druhá pro objednatele.

Potvrzení věcné
správnosti:

Schválení požadavku
I. stupně

Schválení požadavku
II. stupně



