

Příloha č.1
ke Smlouvě o odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu
č. 2010024200

Smluvní strany:

1) Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
zastoupen: xxxxxxxxxx, generálním ředitelem na základě zmocnění ze dne 29.11.2016
IČ : 46347275 DIČ : CZ46347275
bankovní spojení: xxxxxxxxxx
Subjekt zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

2) VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

sídlo: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
zastoupen: : xxxxxxxxxx, ředitelem divize Brno-venkov na základě plné moci
ze dne 2.1.2014
IČ :49455842 DIČ : CZ49455842
bankovní spojení: xxxxxxxxxx
Subjekt zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1181

Odstavec 3.4 Kvalita odpadních vod

Kvalita odpadních vod je stanovena na základě Kanalizačního řádu pro město Brno, město Kuřim, město Modřice, obce Česká a Želešice, vydaného Magistrátem města Brna pod č.j. VLHZ/MMB – 427664/2010 ze dne 6.4.2011.

Ukazatel znečištění	Jednotka	Limitní hodnota zbytkového znečištění ve směsném vzorku
bsk ₅	mg/l	450
CHSK	mg/l	900
NL	mg/l	450
RL	mg/l	1000
EL	mg/l	50
PAL	mg/l	10
Nepolární extrahovatelné látky	mg/l	15
Fenoly	mg/l	10
Veškerý fosfor (Pc)	mg/l	15
Amonné ionty (N-NH ₄ ⁺)	mg/l	75
Celkový dusík (N _{celk.})	mg/l	90
Chloridové ionty (Cl)	mg/l	200
Síranové ionty (S ₀₄)	mg/l	250
Kyanidové ionty (CN)	mg/l	0,1
pH	-	6,0 - 9,0
Teplota vody	°C	40
Rtuť (Hg)	mg/l	0,001
Měď (Cu)	mg/l	0,1

Nikl (Ni)	mg/l	0,1
Veškerý chrom (CrIII, Cr VI)	mg/l	0,05
Olovo (Pb)	mg/l	0,05
Arsen (As)	mg/l	0,05
Zinek (Zn)	mg/l	5,0
Selen (Se)	mg/l	0,01
Kadmium (Cd)	mg/l	0,005
Stříbro (Ag)	mg/l	0,05
Berylium (Be)	mg/l	0,001
Baryum (Ba)	mg/l	0,5
Molybden (Mo)	mg/l	0,01
Vanad (Va)	mg/l	0,01
Cín (Sn)	mg/l	0,01

Brno dne: 30.12.2016

dne: 30.12.2016

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

xxxxxxxxxx
generální ředitel

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

xxxxxxxxxx
ředitel divize Brno-venkov