

Okresní úřad v Trutnově - referát životního prostředí

Č.j. [REDACTED]

Trutnov 10. 9. 1993

T I B A s.p.

544 24 Dvůr Králové n. Labem

Věc

Společná čistírna odpadních vod Dvůr Králové n. Labem

## R O Z H O D N U T Í

Vzhledem k výsledku provedeného kolaudačního řízení v y d á v á referát životního prostředí Okresního úřadu v Trutnově jako příslušný vodohospodářský orgán dle § 2 zákona číslo 130/74 Sb. ve znění zákona č. 458/92 Sb. o působnosti speciálního stavebního úřadu (§ 120 zákona č. 50/76 Sb. ve znění pozdějších předpisů) :

- A. P o v o l e n í Tibě Dvůr Králové nad Labem k užívání stavby "Společná čistírna odpadních vod Dvůr Králové n. Labem" (dále jen SČOV Dvůr Králové n. Labem), podle § 9 odst. 4 zák. č. 138/73 Sb., o vodách a § 82, odst. 1, zákona č. 50/76 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Toto povolení je zároveň osvědčením, že stavba SČOV je způsobilá provozu podle § 82, zákona č. 50/76 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Pro užívání stavby se stanoví tyto podmínky :

1. Tyto zjištěné drobné závady a nedodělky budou odstraněny do 30. 9. 1993.
2. Bude provedeno zajištění proti pádu osob u obslužných lávek, (zejména u neutralizační jímky a odtokových kanálů).
3. -Ve venkovních el. zařízeních je nutno zabezpečit ochranné trubky proti zatékání deštovou vodou.
4. - Vjezdna vrata (hala kalového hospodářství) budou zabezpečena proti samovolnému uzavření.

- 2 -

- Bude nutno IBP doložit protokol o odstranění závad plynového rozvodu u spotřebičů.
- Je nutno odstranit závady zjištěné při revizi elektrických zařízení u vyhřívacích a skladovacích nádrží.
- Do 31. 12. 1993  
bude dokončeno nucené větrání pracoviště lisování kalů a sociálního zařízení;  
neprodleně po obdržení rozhodnutí  
na pracovištích a ve skladu kyseliny bude na viditelném místě vyvěšen návod na poskytnutí první pomoci.
- U všech nově přijímaných pracovníků bude provedena vstupní lékařská prohlídka se zaměřením na alergickou anamnézu a dále budou pravidelně zajišťovány prohlídky periodické.

B. Dle § 8 odst. 1, písm. c) v y d á v á povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod z SČOV do řeky Labe v ř. km 199,3 č. hydrogeologického pořadí 1 1405 028 v množství max :

4 784 030 m<sup>3</sup>/rok<sup>-1</sup>  
20 000 m<sup>3</sup>/den<sup>-1</sup>  
231,5 l/s<sup>-1</sup>

a v kvalitě dle ukazatele :

BSK <sub>5</sub> .....	30 mg/l <sup>-1</sup>
NL .....	30 mg/l <sup>-1</sup>
CHSKCl .....	125 mg/l <sup>-1</sup>
N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> .....	20 mg/l <sup>-1</sup>
nepolární NELextrahovatelné látky	2 mg/l <sup>-1</sup>
EL (extrahovatelné látky)	20 mg/l <sup>-1</sup>
P celk.	5 mg/l <sup>-1</sup>

Dle § 8 odst. 3 se povolení k vypouštění odpadních vod váže na splnění následujících podmínek :

1. Povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod se uděluje do 31. 12. 1994.
2. 1 x měsíčně bude prováděna kontrola vypouštěných odpadních vod. Rozbory vzorků vypouštěné odpadní vody budou prováděny laboratorní podléhající vnější kontrole (akreditace).  
Vzorky budou slévané osmihodinové; interval odběru se bude pohybovat mezi 6.00 hod. a 22.00 hodinou.
3. Tiba Dvůr Králové n. Labem bude dbát o řádný provoz a údržbu všech vodohospodářských děl a zařízení umožňujících nakládání s vodami dle tohoto rozhodnutí.  
O provozu SČOV bude řádně veden provozní deník.
4. Změny v množství a kvalitě vypouštěné vody musí být oznámeny vodohospodářskému orgánu a schváleny.

O d ů v o d n ě n í :

Stavba SČOV Dvůr Králové n. Labem povolená rozhodnutím z 6.7.88  
č.j. [REDAKCE] zahrnuje :

přípravnu staveniště  
přívod na ČOV  
provozní budovu  
čerpací stanici  
lapáky písku  
vyrovňovací a usazovací nádrže  
monoblok biologického čištění  
provozní budovu kalového hospodářství  
základy pro zahušťovací nádrže  
vyhňivací a uskladňovací nádrže  
dmychárna  
plynojem  
přípojka tepla  
tepelné a instalační kanály  
propojovací potrubí  
kanalizace na ČOV  
přípojka pitné vody  
vozovky a chodníky  
oplocení

- 4 -

sadové úpravy  
venkovní osvětlení  
přípojka telefonních linek  
kabelové rozvody sdělovacích zařízení  
přípojka Vn

- Objekt náhradní rekultivace byl povolen samostatným povolením a také zkolaudován.

Objekty O310 skládka kalů a O311 příjezdová komunikace ke skládce kalů byly povoleny rozhodnutím odboru výstavby a ÚP ONV Trutnov a jsou zařazeny mezi kolaudované objekty.

Stavba byla realizována podle schválené projektové dokumentace. Limity vypouštěné odpadní vody jsou stanoveny dle výsledků zkušebního provozu v souladu s vládním nařízením č. 171/92 Sb. - pro velikostní kategorie do 100 000 EO; vzhledem k tomu, že SČOV ve Dvoře Králové n. Labem likviduje vody z textilního průmyslu byl ukazatel  $N-NH_4$  + po dohodě s Povodím Labe zvolen ve výši  $20 \text{ mg/l}^{-1}$ . Během této doby Tiba Dvůr Králové n.L. s.p. provede změny ve vlastní výrobě, takže v roce 1995 se předpokládá hodnota  $\text{max. } 15 \text{ mg/l}^{-1}$ .

Referát ŽP OkÚ Trutnov při místním šetření posoudil vlastní stavbu, předložené doklady, výsledky zkušebního provozu a stanoviska dotčených orgánů státní správy a rozhodl, jak je uvedeno výše.

#### Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Územnímu odboru MŽP ČR v Hradci Králové, podáním u referátu ŽP Okresního úřadu v Trutnově.

#### Obdrží:

Město Dvůr Králové n. Labem  
Povodí Labe Hradec Králové  
Povodí Labe Dvůr Králové n.L.  
TIBA s.p. Dvůr Králové n.L.  
TIBA s.p. Dvůr Králové n.L.-čistírna OV-  
VaK Trutnov, OHS Trutnov, IBP Hradec Králové  
Centroprojekt Zlín, Štefánikova 167, Zlín

