

# Příloha č.2 ke smlouvě č.97

## Pasport odběrného místa

Pořadové číslo 2

Evidenční číslo

94

Platnost pasportu ode dne 1.1.2017

### 1. Údaje o odběrném místě - vyplňuje odběratel

- |      |                                                                      |                         |        |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| 1.1. | Město Lovosice                                                       | PSČ                     | 410 02 |
| 1.2. | Ulice                                                                | Žižkova                 |        |
| 1.3. | Č.p.                                                                 | 914                     |        |
| 1.4. | Místo předání dodávky tepla:                                         | KPS - směšovací stanice |        |
| 1.5. | Místo předání dodávky TUV:                                           | KPS - směšovací stanice |        |
| 1.6. | Účel dodávky tepla ( a TUV ) - spotřeba v rámci subjektu odběratele: |                         |        |
|      | Teplo byty                                                           |                         |        |
|      | TUV byty                                                             |                         |        |

### 2. Technické podmínky dodávky tepla - vyplňuje dodavatel

- |      |                                                                                                                                                                                |                                           |                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| 2.1. | Dodávka tepla - parametry v předávacím místě                                                                                                                                   |                                           |                |
|      | Teplonosné médium                                                                                                                                                              | teplá voda                                |                |
|      | Teplota média - přívod                                                                                                                                                         | ekvitermní regulace dle venkovní teploty  |                |
|      | Teplota média - vratná                                                                                                                                                         | ekvitermní regulace dle venkovní teploty  |                |
|      | Průtočné množství                                                                                                                                                              | 15 000 l/hod                              |                |
|      | Pracovní tlak (jmen.)                                                                                                                                                          | 350 kPa                                   |                |
|      | Diferenční tlak                                                                                                                                                                | min. 15kPa                                | max. 50kPa     |
|      | Noční útlum                                                                                                                                                                    | ANO snížena topná křivka o - 15 st.Celsia |                |
| 2.2. | Celkový přípojný příkon                                                                                                                                                        | 500 kW                                    |                |
| 2.3. | Orientační předpoklad spotřeby tepla za rok                                                                                                                                    |                                           | 2200 GJ        |
|      | (tento údaj je pouze informativní a nemá vazbu na skutečnou nebo předpokládanou dodávku tepla v konkrétním smluvním období ani na sjednaný odběrový diagram)                   |                                           |                |
|      | z toho pro byty                                                                                                                                                                | 2200 GJ                                   |                |
|      | z toho pro nebytové prostory                                                                                                                                                   | 0 GJ                                      |                |
| 2.4. | Doplňující údaje:                                                                                                                                                              |                                           |                |
|      | Výměra podlahových ploch - celkem                                                                                                                                              | 4998 m2                                   |                |
|      | z toho byty                                                                                                                                                                    | 4998 m2                                   |                |
|      | z toho nebytové prostory                                                                                                                                                       | 0 m3                                      |                |
| 2.5. | Další doplňující údaje:                                                                                                                                                        |                                           |                |
|      | <u>Závislost teploty teplonosného média na venkovní teplotě vzduchu:</u>                                                                                                       |                                           |                |
|      | Venkovní teplota vzduchu st.Celsia                                                                                                                                             | 20                                        | 13 6 0 -6 -12  |
|      | Teplota topné vody přívod st.Celsia                                                                                                                                            | 35                                        | 45 55 65 75 85 |
|      | <u>Noční útlum</u>                                                                                                                                                             |                                           |                |
|      | Provádí se pouze při poklesu teploty venkovního vzduchu pod 0 st.Celsia snížením topné křivky o -15 st.Celsia.V případě venkovních teplot nad 0 st.Celsia se vytápění přeruší. |                                           |                |
|      | <u>Přerušení vytápění</u>                                                                                                                                                      |                                           |                |
|      | Při teplotě venkovního vzduchu 18 st.Celsia se vytápění přeruší.                                                                                                               |                                           |                |

### 3.Dodávka TUV - přípojně parametry z technické dokumentace odběrného místa

- |      |                                               |              |
|------|-----------------------------------------------|--------------|
| 3.1. | Centrální dodávka TUV do objektu              | NE           |
|      | Minimální teplota TUV v místě předání         | 45 st.Celsia |
|      | Maximální teplota TUV v místě předání         | 60 st.Celsia |
|      | Minimální diferenční tlak TUV v místě předání | 15 kPa       |

### 4.Měření odběrů

- |      |                                            |       |
|------|--------------------------------------------|-------|
| 4.1. | Měření tepla pro otop:                     |       |
|      | měřidlo na vstupu do odběrného místa v DPS |       |
|      | Landis+Gyr č. 68477665                     | DN 65 |
|      | poslední meteorologické ověření rok        | 2015  |
| 4.2. | Měření TUV                                 |       |
|      | měřidlo na vstupu do odběrného místa v DPS |       |
|      | Landis+Gyr č. 68441158                     | DN 25 |
|      | poslední meteorologické ověření rok        | 2015  |

### 5.Pasport odběrného místa zpracován dne : 13.12.2016

Za odběratele: .....

Za dodavatele: .....