

IV. Vícepráce :

- obklad a dlažba ve skladu WC – m.č. 717.8
- měření spotřeby vody – vodoměrná sestava
- změny kubatur dle odsouhlaseného zápisu potvrzeného TDI a MP a.s. a projednaného s investorem Consteel a.s.

V: Konečná faktura :

Bude vystavena v souladu s SOD se zhotovitelem.

VI. Vyklizení staveniště :

Staveniště ke dni převijmky vyklizeno.

VII. Záruční doba :

Dle SOD – 60 měsíců ode dne předání díla bez vad a nedodělků.

VIII. Zvláštní ujednání :

- uživatel byl proškolen s obsluhou VZT zařízení (viz. samostatný zápis)
- službě 245000 předán 1ks náhradního filtru
- stav vodoměru ke dni převijmky : 5m³
- stav elektroměru č.0325588 ke dni převijmky : I. 000021 a II. 000234
- uživateli předány klíče (ā 3ks) od vstupní mříže, vstupních dveří WC muži a ženy, sklad WC a 6ti ks vnitřních dveří (viz.přil.č. 1 odst. C, body 3 až 6)
- klíče (3ks) od požárních dveří do koridoru vedle WC předány JDCM sl.243000 1x a Consteel a.s. 2x (viz. přil.č. 1, odst.C bod 2)
- dělicí místo z hlediska údržby elektro se řídí platnými Pokyny pro nájemce obchodních prostor

IX. Závěrečné prohlášení :

Ve stavu a za podmínek, jak je uvedeno v tomto zápise, předává zhotovitel firma STAMET s.r.o. dokončené a provozuschopné dílo „Oprava veřejných WC ve stanici metra Smíchovské nádraží“ obstaravateli IDS a.s., který je převijmá a současně předává do majetku DP a.s., který dílo převijmá a zároveň předává do správy a údržby DP a.s. – JDCM v tomto členění:

- služba 241000 úpravy v RS 21
- služba 242000 úpravy EPS
- služba 243000 stavební část vč. elektroinstalace, těsnění Intumex (doklady 600140)
- služba 245000 VZT, ZTI, topení, úprava silových rozvodů a ASDŘ-T, utěsnění tlakového předělu

DP a.s. – JDCM dílo v tomto členění převijmá.

Skončeno, přečteno, podepsáno, přílohu tohoto zápisu tvoří presenční listina a soupis předaných dokladů – příloha č. 1.

