



Technické údaje odběrného místa

ke smlouvě č.: PM_15-36319_00-00

platnost od: 1.1.2017

Odběratel	Odběrné místo
obchodní firma/ jméno a příjmení: Krajské státní zastupitelství Ústí nad Labem	název/adresa: blok ---, Báňská 285
se sídlem/adresa: Dlouhá 1/12, Ústí nad Labem, PSČ 400 85	číslo: 3631-003/004
IČO/RČ: 00026042	zdroj/PS: VS 31A
	lokalita: Most

Článek 1: Technické parametry

1. Povinné údaje:

	Sekundární ÚT [GJ]		
teplota dodávané/vracené látky: *)	80/60 °C		
max. tlak dodávané látky:	0,50 MPa		
výkon:	0,11 MW		
Rezervovaná kapacita:	106,00 kW		
min. tlaková diference:	0,01 MPa		
odběr doplňovací vody:	---		
podlahová plocha - domácnosti: **)	m2		
podlahová plocha - ostatní: **)	m2		
místo předání:	přírubový, závitový, varný spoj na rozvodech		
úroveň předání tepelné energie:	na vstupu do objektu		
místo měření:	objekt (OM, VS, případně jiné)		
způsob měření:	měřičem TE		
měřič / měřiče:	Ultraheat UH50		
rozdělení dodávky pro více vlastníků:	---		

*) projektovaná teplota dodávané a vracené látky při výpočtové venkovní teplotě -12°C

**) podlahová plocha dle vyhlášky č. 366/2010 Sb., specifikuje odběratel

2. Nepovinné údaje:

obestavěný prostor:	m3	poměrové měření teplé vody (TV) dodavatele:	NE
počet bytových jednotek:		regulace ústředního topení (ÚT):	---
skutečná podlahová plocha:	m2	regulace teplé vody (TV):	---
tep.přípojka v majetku dodavatele:	ANO	společná tepelná přípojka:	NE

Článek 2: Dohoda o přístupu k měřicím a ovládacím zařízením

- Smluvní strany se dohodly na přístupu k měřicím a ovládacím zařízením dle článku č. 4, bod 2. „části D – Všeobecných obchodních podmínek“.

Článek 3: Odběrový diagram

- Sjednané hodnoty odběru tepelné energie:

Sekundární ÚT [GJ]												
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
116,1	91,7	85,5	55,0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	48,9	79,4	103,9	611,0

- Aktualizaci odběrového diagramu je odběratel povinen provádět v souladu s ustanovením čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek.
- Množství je určeno přibližně dle čl. 5 smlouvy. Odchylka od sjednaného množství je ovlivněna klimatickými podmínkami i chováním odběratele a může překročit 5% sjednaného množství.

Článek 4: Ostatní ujednání a parametry

- Pro toto odběrné místo neplatí ustanovení čl.7 bod 1.5. smlouvy.
- V případě poruchy měřiče tepelné energie bude náhradní výpočet dodávky tepelné energie uveden v protokolu o Technickém dopočtu, jehož jeden výtisk bude předán odběrateli.
- Nejsou sjednány další ujednání a parametry odběrného místa.