

**SMLOUVA O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ VYSOKÉHO NAPĚTÍ (VN)
NEBO VELMI VYSOKÉHO NAPĚTÍ (VVN)
ČÍSLO: 19_VN_1009271629**

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ 24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 [redacted] www.cezdistribuce.cz | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: [redacted] (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | na základě pověření ze dne 11. 2. 2014 zastupuje [redacted] pozice: Vedoucí odboru Obsluha klientů Business

ZÁKAZNÍK

ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO 10092383
OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV Lesy České republiky, s.p.
IČ 42196451 DIČ CZ42196451
ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI
ULICE Přemyslova Č. P. / Č. O. 1106/19 PSČ 500 08
OBEC Hradec Králové MÍSTNÍ ČÁST Nový Hradec Králové
ZÁPIS V OR / ŽR, ODDÍL, VLOŽKA Č. obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540.
ZASTOUPENÍ [redacted], na základě plné moci
TELEFON [redacted] FAX
E-MAIL [redacted]

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva je uzavřena podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a v souladu s ust. podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „EZ“), a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška o připojení“).

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek PDS připojit odběrné elektrické zařízení Zákazníka specifikované v čl. III. (dále jen „odběrné zařízení“) k distribuční soustavě, a to v návaznosti na žádost Zákazníka o připojení odběrného zařízení s novým charakterem odběru k distribuční soustavě č. 4121594499, doručenou PDS dne 7. 11. 2019 (dále jen „Žádost o připojení“).

III. PODMÍNKY PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÉM MÍSTĚ

- Specifikace odběrného místa
 - adresa odběrného místa: Za Drahou 191, Týniště nad Orlicí, 517 21, Týniště nad Orlicí
 - číslo odběrného místa: 1202299
 - EAN: 859182400700929668
 - technické podmínky připojení číslo: 4121594499 uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „TPP“)
- Technické údaje odběrného zařízení
 - rezervovaný příkon: 110,000 kW
 - napěťová hladina: 35 kV (VN)
 - povolený rozsah účinníku: 0,95 - 1 (odběr Q z DS)

3) Připojované elektrické spotřebiče v odběrném elektrickém zařízení

SPOTŘEBIČE	PŘÍKON CELKEM [kW]	SPOTŘEBIČE	PŘÍKON CELKEM [kW]
Ohřev TUV - akumulací	6,000	Technologické ohřevy	0,000
Ostatní spotřebiče	0,000	Pohony, svářečky	190,000
Záložní zdroj elektřiny	150,000		

- Místo připojení odběrného místa k distribuční soustavě - hranice vlastnictví
 - místo připojení: ODBOČNÝ PODPĚRNÝ BOD Č. 14 NADZEMNÍHO VEDENÍ VN Č. 2362, STOJÍCÍ NA PARCELE P.Č. 1957, K.Ú. TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
 - hranice vlastnictví: ODBOČNÉ SVORKY NADZEMNÍHO VEDENÍ VN PRO PŘIPOJENÍ PŘÍPOJKY VN ODBĚRATELE K TS Č. RK_0462 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ - ST. LESY SEMENÁŘI
 - spínací prvek k odpojení odběrného místa: ÚSEKOVÝ ODPOJOVAČ PŘÍPOJKY VN Č. US_RK_462
- Způsob a provedení měření elektřiny
 - typ měření: B
 - umístění měřících zařízení (měřící místo): vně ts
 - přístupnost měřícího zařízení: [X] Z veřejného prostranství [] Za součinnosti Zákazníka
 - odběr elektřiny bude měřen měřícím zařízením PDS
 - převod měřících transformátorů proudu (jsou-li instalovány): 200/5 A; vlastníkem měřících transformátorů proudu (jsou-li instalovány) je Zákazník
 - převod měřících transformátorů napětí (jsou-li instalovány): V; vlastníkem měřících transformátorů napětí (jsou-li instalovány) je Zákazník

6) Jestliže se údaje uvedené v odstavci 2) až 5) liší od údajů uvedených v Žádosti o připojení nebo v TPP, platí údaje uvedené v odstavci 2) až 5)

7) Termín připojení



Odběrné zařízení je připojeno dnem, kdy Zákazník splnil podmínky TPP určené pro připojení změněného příkonu a splnění těchto podmínek písemně oznámil PDS spolu s předložením dokladů uvedených v TPP

IV. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1) Zákazník je povinen:

- plnit podmínky pro připojení odběrného zařízení uvedené v této smlouvě, v Pravidlech provozování distribuční soustavy [dále jen „PPDS“] nebo v Připojovacích podmínkách pro příslušnou napěťovou hladinu [dále jen „PP“] a poskytnout PDS potřebnou součinnost pro připojení odběrného zařízení,
- provádět opatření zamezující vlivům zpětného působení na kvalitu dodávané elektřiny v neprospěch ostatních účastníků trhu s elektřinou, zejména vybavit odběrné zařízení dostupnými technickými prostředky k omezení těchto vlivů, a používat k odběru elektřiny zařízení, která neohrožují život, zdraví nebo majetek,
- udržovat odběrné zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům, technickým normám a PPDS, plnit pokyny výrobce zařízení používaného k odběru,
- upravit odběrné místo pro instalaci měřicího zařízení a v tomto stavu jej udržovat a umožnit PDS nebo jím pověřeným osobám přístup k měřicímu zařízení PDS a k neměřeným částem odběrného elektrického zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení, a
- jestliže k omezení nebo přerušení dodávky elektřiny došlo z důvodu na straně Zákazníka, nahradit PDS náklady spojené s obnovením dodávky elektřiny, nestanoví-li právní předpis jinak.

2) Zákazník (je-li spotřebitel dle § 419 OZ) žádá, aby PDS připojil odběrné zařízení ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle čl. VI. odst. 4) této smlouvy, a to ve smyslu § 1823 OZ.

3) PDS je povinen:

- připojit odběrné zařízení a zajistit Zákazníkovi dohodnutý rezervovaný příkon, pokud má Zákazník souhlas vlastníka dotčené nemovitosti k uzavření této smlouvy, v případě, že není jejím vlastníkem a splnil podmínky stanovené touto smlouvou.
- není-li do dne připojení odběrného zařízení uzavřena smlouva o distribuci, tak bez zbytečného odkladu po připojení odběrného zařízení a po uzavření smlouvy o distribuci elektřiny do odběrného místa, nestanoví-li právní předpis jinou lhůtu, zajistit instalaci vlastního měřicího zařízení a toto zařízení udržovat a pravidelně ověřovat správnost měření,
- informovat Zákazníka o chystané výměně měřicího zařízení s uvedením důvodu a zanechat Zákazníkovi v odběrném místě písemnou zprávu s uvedením stavu elektroměru před a po výměně, a
- obnovit za podmínek stanovených v EZ omezenou nebo přerušenu dodávku elektřiny do odběrného místa.

4) PDS je oprávněn omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny Zákazníkovi v případech stanovených v EZ; je-li v odběrném místě připojena výrobní elektřina, je PDS oprávněn tak učinit rovněž v případě, kdy podle EZ změní nebo přerušil dodávku elektřiny z této výrobní elektřiny.

5) Zákazník je povinen splnit podmínky připojení podle čl. III. odst. 7) do 18. 11. 2020.

V. PODÍL NA NÁKLADECH

Strany shodně konstatují, že Podíl na oprávněných nákladech na připojení spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu podle Vyhlášky o připojení Zákazník nehradí (byl již dříve uhrazen).

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem, kdy Zákazník (příjemce návrhu smlouvy) doručí včas PDS (navrhovatel) svůj souhlas s obsahem návrhu smlouvy vyjádřený tím, že Zákazník připojí na návrh smlouvy svůj podpis. Zákazník přijme návrh smlouvy včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy mu byl návrh smlouvy doručen, jinak návrh smlouvy zaniká. PDS, v rámci respektování jemu příslušející povinnosti dbát rovného přístupu k zákazníkům, a v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 OZ, předem vylučuje možnost přijetí smluvního návrhu s dodatkem nebo odchylkou učiněnými Zákazníkem.

2) Tato smlouva zanikne

- nesplní-li Zákazník podmínky připojení podle čl. III. odst. 7) ani v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou mu PDS určil,
- oznámí-li Zákazník písemně PDS, že na připojení odběrného zařízení netrvá, nebo
- jestliže podle právního předpisu dojde k zániku rezervace příkonu pro odběrné místo z důvodu uplynutí určené doby v návaznosti na skutečnost, že nedojde k uzavření smlouvy o distribuci či smlouva o distribuci zanikne, popřípadě pokud dojde k zániku rezervace příkonu z jiného právního důvodu.

3) PDS je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že

- prohlášení Zákazníka podle čl. VII. odst. 1) této smlouvy je nepravdivé; odstoupit PDS může až poté, co Provozovatel na výzvu PDS neuvedl právní stav do souladu s jeho prohlášením ani do šesti měsíců ode dne, kdy mu PDS výzvu doručil, nebo
- PDS přerušil dodávku elektřiny z důvodu, že Zákazník porušuje povinnost podle čl. IV odst. 1) písm. b), a tento stav trvá po dobu delší než 90 dnů.

4) Je-li smlouva uzavírána prostředky umožňující komunikaci na dálku (distančním způsobem) nebo mimo obchodní prostory PDS, je zákazník (spotřebitel) oprávněn od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, a to písemně prostřednictvím formuláře, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis o z kterých je k dispozici na kontaktních místech PDS a ke stažení na webové adrese www.cezdistribuce.cz.

VII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Zákazník prohlašuje, že je oprávněn užívat odběrné zařízení, jakož i nemovitost, na které je toto zařízení umístěno, na základě vlastnického nebo jiného, k tomu způsobilého práva, případně, že má souhlas vlastníka dotčené nemovitosti k uzavření této smlouvy.

2) Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí PPDS a PP zveřejněnými na webové stránce PDS www.cezdistribuce.cz. Zákazník prohlašuje a svým podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto dokumentů a že jejich obsahu rozumí.

3) Zákazník souhlasí s tím, aby mu PDS doručoval sdělení elektronickými prostředky na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v této

smlouvě, a stejný souhlas dává PDS Zákazníkovi; souhlas Zákazníka se vztahuje i na zaslání jiných obchodních sdělení podle zák. č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve věci služeb PDS souvisejících s plněním smlouvy. Tím není dotčeno zákonné právo obou účastníků na vyjádření nesouhlasu se zasláním obchodních sdělení elektronickými prostředky.

4) Smluvní strany se zavazují, že nepřístupný obsah této smlouvy třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. To neplatí, jestliže zpřístupnění obsahu smlouvy (i) ukládá smluvní straně právní předpis či závazné rozhodnutí nebo opatření správního orgánu nebo soudu nebo (ii) umožňuje právní předpis v rámci poskytování důvěrných informací pro účely podnikatelské činnosti v rámci podnikatelského seskupení; povinnost PDS zachovávat pravidla informačního oddělení („unbundling“) podle energetického zákona nejsou tímto dotčena.

5) Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je společnost ČEZ Distribuce, a. s., subjektu údajů na požádání poskytne.

6) Zákazník a PDS berou na vědomí, že podle informace Ministerstva financí o uplatňování DPH v energetice Podíl na oprávněných nákladech na připojení stanovený podle Vyhlášky o připojení není úhradou za zdanitelné plnění, a proto nepodléhá dani z přidané hodnoty. Platby jsou prováděny na základě této smlouvy, která je zároveň dokladem k provedeným platbám. Faktura nebude vystavena.

7) Dnem připojení odběrného zařízení podle této smlouvy se nahrazují dřívější ujednání smluvních stran, případně jejich právních předchůdců, ohledně připojení odběrného zařízení v daném odběrném místě.

8) Změnit smlouvu nebo učinit úkon směřující k jejímu zániku lze pouze písemně. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že PDS může podpis na písemném projevu vůle nahradit mechanickým prostředkem (faksimile).

9) Pokud se kterékoli ujednání smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy; smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením s obdobným právním a obchodním smyslem, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.

10) Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech; po jejím podpisu každá strana obdrží jeden (1) stejnopis.

11) Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.

Příloha č. 1: Technické podmínky připojení č. 4121594499.

ZA ZÁKAZNÍKA
Lesy České republiky, s.p.

ZA PDS
ČEZ Distribuce, a. s.

na základě plné moci

Vedoucí odboru Obsluha klientů Business

25 - 11 - 2019

21. 11. 2019
V Plzni

DATUM A MÍSTO

PODPIS

Příloha č. 1 smlouvy 19_VN_1009271629

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4121594499

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ – odběr

- umístění zařízení: Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí
- číslo místa spotřeby: 0001202299
- číslo odběrného místa: 0003325524
- EAN: - pro data spotřeby 859182400700929668

MÍSTO PŘIPOJENÍ

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: ODBOČNÝ PODPĚRNÝ BOD Č. 14 NADZEMNÍHO VEDENÍ VN Č. 2362, STOJÍCÍ NA PARCELE P.Č. 1957, K.Ú. TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
- hranice vlastnictví: ODBOČNÉ SVORKY NADZEMNÍHO VEDENÍ VN PRO PŘIPOJENÍ PŘÍPOJKY VN ODBĚRATELE K TS Č. RK_0462 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ - ST. LESY SEMENÁŘI
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: ÚSEKOVÝ ODPOJOVAČ PŘÍPOJKY VN Č. US_RK_462

TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO/PŘEDÁVACÍHO MÍSTA

- napěťová hladina: 35 kV (VN)
- rezervovaný příkon: 110,000 kW

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Spotřebič	Původní [kW]	Celkem požadovaný [kW]	Celkem povolený [kW]
Ohřev TUV - akumulační	6,000	6,000	6,000
Technologické ohřevy	110,000	0,000	0,000
Ostatní spotřebiče	2,000	0,000	0,000
Pohony, svářečky	0,000	190,000	190,000
Záložní zdroj elektřiny	0,000	150,000	150,000

POVOLENÝ ROZSAH ÚČINÍKU (COS φ)

- spotřeba 0,95 - 1 (odběr Q z DS)

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro připojení zařízení dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:

Připojení k distribuční soustavě zůstane stávající, z nadzemního vedení VN 35kV. Provoz záskokového zdroje elektrické energie je možné povolit po úpravě odběrného místa. Stávající rozvaděč R0017, osazený v okně TS č. RK_0462 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ - ST. LESY SEMENÁŘI bude demontován a nahrazen novým rozvaděčem se samostatnou částí pro fakturační měření odebrané el. energie. Výstupní část rozvaděče (NN část za měřením EE) bude vybavena připojovacím místem pro záskokový zdroj (DAG) – typové konektory POWERLOCK + možnost připojení na přípojnice prostřednictvím kabelových ok, případně pomocí „V“ svorek a zajištěna vzájemná mechanická blokáce spínacích prvků (hlavního jističe před elektroměrem a přívodového jističe od záskokového zdroje) tak, aby nemohlo dojít při provozu záskokového zdroje k dodávce el. energie do distribuční sítě. Stávající měřicí transformátory proudu (MTP) s převodem 1000/5A budou vyměněny za nové s převodem 200/5A, tř. p. 0,5S, 5VA. Výměnu MTP je nutné projednat a následně provést za přítomnosti pověřených pracovníků ČEZ Distribuce, a.s., oddělení Měření.

PARALELNÍ PROVOZ záskokového zdroje se sítí pro veřejný rozvod ČEZ Distribuce, a.s. je ZAKÁZÁN!

Automatika záskokového zdroje musí být vyřešena tak, aby nedošlo k zavlečení napětí ze záskokového zdroje, pracujícího do části elektrické soustavy, do distribuční sítě (spolehlivé elektrické odpojení od propojené soustavy - zajištěné blokování, ostrovní provoz zdroje).

Na případné vyžádání odborných útvarů ČEZ Distribuce, a.s. musí být provozovatel záskokového zdroje schopen dokladovat, že výše uvedená podmínka je v platnosti. Před uvedením automatického napájení do trvalého provozu musí být provedena funkční zkouška odpojení ES s náhradním zdrojem od distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s.. O funkční zkoušce bude proveden zápis. Za funkčnost technického řešení odpovídá zpracovatel projektové dokumentace. Zařízení musí odpovídat příslušným předpisům, platným ČSN a standardu ČEZ Distribuce, a.s. Odběrné místo musí splňovat podmínky "Pravidel provozování distribuční soustavy."

Pozn.: LED svítidla, sloužící pro osvětlení prostor rozvaděče R0017, nesmí být napájena z neměřené části elektroměrového rozvaděče. V neměřené části je povoleno pouze připojení statických kompenzačních kondenzátorů pro chod TR na prázdko.

ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ/VYROBENÉ ELEKTŘINY

- umístění měřícího zařízení: vně ts
- přístupnost měřícího zařízení: přístupné
- typ měření: B
- převod měřících transformátorů proudu: 200/5 A, třída přesnosti 0,5 S
- vlastníkem měřících transformátorů proudu a měřících transformátorů napětí (jsou-li instalovány) je Zákazník
- odběr elektřiny bude měřen měřícím zařízením PDS

*Změna provedena
Spaun Kovačovou
dne 25.11.2019*

Fakturační měření bude provedeno jako měření typu B, na straně nižšího napětí transformátoru (sekundární měření). Měřicí transformátory proudu budou osazeny s definovaným převodem, třídou přesnosti a jmenovitou zátěží max. 5VA, pokud nebude výpočtem prokázána vyšší hodnota. Použitý typ měničů musí mít tzv. úřední vzor pro použití v ČR a musí být úředně ověřen státní zkušebnou (zákon č. 505/1990 Sb.). Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříni měření - typové skříni USM nebo SM s výklopným panelem, tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřícího zařízení. Před zkušební svorkovnicí schváleného typu bude umístěn pojistkový odpínač napěťového obvodu. Pokud je u vícetarifní distribuční sazby požadováno blokování spotřebičů z elektroměru, pak odběratel nainstaluje do elektroměrového rozvaděče ovládací relé s parametry dle platných připojovacích podmínek nebo použije optočlenu. Propojení relé nebo optočlenu s elektroměrem provedou pracovníci ČEZ Distribuce, a.s. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Vyhl.

č. 82/2011 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami pro umístění měřících zařízení v odběrných a předacích místech napojených ze sítí vn, vn v platném znění.

DALŠÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Na výše popsané úpravy odběrného místa je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, kterou požadujeme předložit k odsouhlasení před vlastní realizací. Projektovou dokumentaci můžete předat na kontaktním místě nebo zaslat na naši zaslací adresu.

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřícího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘIPOJENÍ NEBO UZAVŘENÍ SoP

- Uzavřená smlouva o připojení SoP (byla-li dříve uzavřena) nebo vyplněný formulář žádosti o její uzavření a doklad o uhrazení plateb ze smlouvy o připojení vyplývajících.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v OM/výrobní a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.
- Protokol o provedení cejchu měřících transformátorů proudu.