

Příloha č. 4 - Popis Předmětu podnájmu

Nájemce touto přílohou definuje Podnájemci parametry pronajímaného Předmětu podnájmu.

Lokalita předmětu podnájmu

Identifikace: [REDACTED]	PSČ:
Kontaktní osoba: [REDACTED]	Telefon: 602 202 287
Funkce: Manažer úseku provozu datových center	E-mail: michal.triskala@t-mobile.cz

Parametry předmětu podnájmu - úložného prostoru

Specifikace Předmětu podnájmu: 23 m ² (sqm) Klec (max. 1000W/m ²) s garantovaným uchladičným výkonem (Rack, StandAlone, Klec)	Označení prostoru: [REDACTED]
Maximální využitelný uchladičný výkon v Předmětu podnájmu, jehož cena je zahrnuta do nájmu: 1000 W	Fyzický přístup do lokality: Standardní (Standardní, 24/ 7)
Spotřebovaná elektrická energie (elektrický příkon) , jehož cena je zahrnuta do nájmu za Předmět podnájmu: 15000 W	
Napájení 230V: Ano (ano/ne)	Počet klíčů (karet) - rack(klec)/lokality: /
Napájení 48V: Ne (ano/ne)	

Poznámka: **Upřesňující požadavky :**

- Rozměry nabízeného prostoru => 23 m² pro 4x rack včetně manipulačního prostoru bez nutnosti opuštění zaklecaného prostoru, max. hustota příkonu 24kW z pohledu jistění a chlazení.
- Ostatní => zaklecaný prostor, čtečka karet na kleci pro přístup, chlazení v konfiguraci N+1 formou teplé/studené uličky (chlazení pod zdvojenou podlahou) nosnost podlahy 800kg/m², kabelové rošty pro metalickou a separátně optickou kabeláž, A+B napájecí separátní větve, prostor o velikosti 20U pro technologie objednatele s maximální příkonem 3kW, evidence přístupů do klece (min 1 rok zpětně), monitoring prostředí uvnitř racku (teplota/vlhkost)
- napájení pro 4 ks PDU. Zakončení napájení je zásuvkou, do které je zasunuta zástrčka napájecího kabelu PDU.