

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

ev. číslo: 12747

pro odběrné místo č. : B100 - 494

název OM : ČD Cargo, a.s., opravná nákladních vozů, Ostrava, ul. Švermova, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

1. Místo předání

a) dodávka tepla je splněna v místě:

b) parní přípojka:

- dimenze DN
- délka přípojky m
- je v majetku odběratele

2. Parametry dodávané teplotonosné látky:

Teplotonosná látka :	pára	-
Sjednaný výkon :		MW
Teplota páry v otopném období:	185	°C
Teplota páry mimo otopné období:	180	°C
Teplota vráceného kondenzátu nesmí překročit :	40	°C
Tlak páry v místě napojení v otopném období:	0,9	MPa
Tlak páry v místě napojení mimo otopné období:	0,7	MPa
Max. objemový průtok :	0,335	t/hod.

Nelze-li zjistit skutečnou entalpii, bude dodávka tepla účtována s entalpií dodávané teplotonosné látky 2,776 GJ/t a s entalpií vráceného kondenzátu 0,170 GJ/t.

Vrácený kondenzát nesmí obsahovat olej, překročit tvrdost 10 mikromol/l, obsah Fe 10 mikrog/l, pH 9,0, vodivost 20 mikros a SiO₂ 100 mikrog/l.

3. Měření

- dodávka tepla je měřena v místě : PS
- měřicí zařízení : stanovené měřidlo spotřeby tepla
- vrácený kondenzát je měřen v místě : PS
- měřicí zařízení : stanovené měřidlo množství kondenzátu

3. Zvláštní ujednání

Dodavatel a odběratel se dohodli, že dodávky tepelné energie se budou účtovat dle sjednaného odběrového diagramu.

V Ostravě dne 17.12.2007

V Praze dne 17.12.2007

.....
Za dodavatele:

.....
Za odběratele: