

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0008394492 DocExtID:00000000042318822 DocID:001A4A1A08211EDA81F4D7AB7BF6AA52
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ061w/(6) SAPyp:celavyrob-SML-806 ZakID:0012907652 DocID:001038371192 IA:358 p22-s1212995 Ver:187D70 QUICK str:1 list:1

**SMLOUVA O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ VYSOKÉHO NAPĚTÍ (VN)
NEBO VELMI VYSOKÉHO NAPĚTÍ (VVN)
ČÍSLO: 19_VN_1009264711**

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ 24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribece.cz | www.cezdistribece.cz | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | na základě pověření ze dne 11. 2. 2014 zastupuje Ing. Zdeněk Linhart, pozice: Vedoucí odboru Obsluha klientů Business

ZÁKAZNÍK
ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO 12907652
OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV Liberecký kraj
IČ 70891508 DIČ CZ70891508
ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI
ULICE U Jezu Č. P. / Č. O. 642/2 PSČ 460 01
OBEC Liberec MÍSTNÍ ČÁST Liberec IV-Perštýn
ZÁPIS V OR / ŽR, ODDÍL, VLOŽKA Č.
ZASTOUPENÍ Martin Půta, hejtman kraje
TELEFON 725 270 115 FAX
E-MAIL jaroslav.svoboda@kraj-lbc.cz

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1) Tato smlouva je uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a v souladu s ust. § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „EZ“), a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška o připojení“).

2) K připojení odběrného elektrického zařízení Zákazníka specifikovaného v čl. III. (dále jen „odběrné zařízení“) k distribuční soustavě PDS má dojít poté, co strany této smlouvy sjednaly a provedly smlouvu o budoucí smlouvě o připojení odběrného zařízení.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek PDS připojit odběrné zařízení k distribuční soustavě a zajistit Zákazníkovi dohodnutý rezervovaný příkon a závazek Zákazníka uhradit PDS podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu stanovený Vyhláškou o připojení (dále jen „Podíl na nákladech“).

III. PODMÍNKY PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÉM MÍSTĚ

- 1) Specifikace odběrného místa
- a) adresa odběrného místa: U Jezu 525/4, Liberec, 460 01, Liberec IV-Perštýn
 - b) číslo odběrného místa: 3517308
 - c) EAN: 859182400407136109
 - d) technické podmínky připojení číslo: 4121328643 uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „TPP“)
- 2) Technické údaje odběrného zařízení
- a) rezervovaný příkon: 800,000 kW
 - b) napěťová hladina: 10 kV (VN)
 - c) povolený rozsah účinníku: 0,95 - 1 (odběr Q z DS)

3) Připojované elektrické spotřebiče v odběrném elektrickém zařízení

Spotřebič	Původní [kW]	Celkem požadovaný [kW]	Zamítnutý [kW]	Celkem povolený [kW]
Akumulační topení	25,000	0,000	0,000	25,000
Přímotopné topení	11,000	0,000	0,000	11,000
Ohřev TUV - přímotopný	140,000	14,000	0,000	154,000
Technologické ohřevy	0,000	100,000	0,000	100,000
Příprava pokrmů	50,000	378,000	0,000	428,000
Klimatizace	0,000	130,000	0,000	130,000
Ostatní spotřebiče	18,000	132,000	0,000	150,000
Pohony, svářečky	710,000	580,000-	0,000	130,000
Osvětlení	370,000	270,000-	0,000	100,000
Záložní zdroj elektřiny	0,000	26,000	0,000	26,000

- 4) Místo připojení odběrného místa k distribuční soustavě - hranice vlastnictví
- a) místo připojení: Kabelová síť 10kV - rozvaděč 22kV v TS zákazníka
 - b) hranice vlastnictví: Výstupní svorky v rozvaděči VN - spojka směr odběratel
 - c) spínací prvek k odpojení odběrného místa: Odpínač

- 5) Způsob a provedení měření elektřiny
- a) typ měření: A
 - b) umístění měřicích zařízení (měřící místo): vně ts



c) přístupnost měřicího zařízení: [X] Z veřejného prostranství [] Za součinnosti Zákazníka

d) odběr elektřiny bude měřen měřicím zařízením PDS

e) převod měřicích transformátorů proudu (jsou-li instalovány): 50/5 A; vlastníkem měřicích transformátorů proudu (jsou-li instalovány) je Zákazník

f) převod měřicích transformátorů napětí (jsou-li instalovány): 10000/√3//100/√3 V; vlastníkem měřicích transformátorů napětí (jsou-li instalovány) je Zákazník

6) Termín připojení

Odběrné zařízení bude připojeno k distribuční soustavě nejdéle do pěti pracovních dnů ode dne, kdy zákazník :

a) splnil podmínky TPP určené pro připojení a splnění těchto podmínek písemně oznámil PDS spolu s předložením dokladů uvedených v TPP (dále jen „Podmínky připojení“), a

b) zaplatil Podíl na nákladech v plné výši.

s umožněním distribuce za podmínek stanovených příslušným právním předpisem.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1) Zákazník je povinen:

a) plnit podmínky pro připojení odběrného zařízení uvedené v této smlouvě, v Pravidlech provozování distribuční soustavy [dále jen „PPDS“] nebo v Připojovacích podmínkách pro příslušnou napětovou hladinu [dále jen „PP“] a poskytnout PDS potřebnou součinnost

pro připojení odběrného zařízení;

b) provádět opatření zamezující vlivům zpětného působení na kvalitu dodávané elektřiny v neprospěch ostatních účastníků trhu

s elektřinou, zejména vybavit odběrné zařízení dostupnými technickými prostředky k omezení těchto vlivů, a používat k odběru elektřiny zařízení, která neohrožují život, zdraví nebo majetek,

c) udržovat odběrné zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům, technickým normám a PPDS, plnit pokyny výrobce zařízení používaného k odběru,

d) upravit odběrné místo pro instalaci měřicího zařízení a v tomto stavu jej udržovat a umožnit PDS nebo jím pověřeným osobám přístup k měřicímu zařízení PDS a k neměřeným částem odběrného elektrického zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení, a

e) jestliže k omezení nebo přerušení dodávky elektřiny došlo z důvodu na straně Zákazníka, nahradit PDS náklady spojené s obnovením dodávky elektřiny, nestanoví-li právní předpis jinak.

2) Zákazník (je-li spotřebitel dle § 419 OZ) žádá, aby PDS připojil odběrné zařízení ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle čl. VI. odst. 5) této smlouvy, a to ve smyslu § 1823 OZ.

3) PDS je povinen:

a) připojit odběrné zařízení a zajistit Zákazníkovi dohodnutý rezervovaný příkon, pokud má Zákazník souhlas vlastníka dotčené nemovitosti k uzavření této smlouvy, není-li vlastníkem této nemovitosti a splnil podmínky stanovené touto smlouvou.,

b) bez zbytečného odkladu po připojení odběrného zařízení a po uzavření smlouvy o distribuci elektřiny do odběrného místa, nestanoví-li právní předpis jinou lhůtu, zajistit instalaci vlastního měřicího zařízení a toto zařízení udržovat a pravidelně ověřovat správnost měření,

c) informovat Zákazníka o chystané výměně měřicího zařízení s uvedením důvodu a zanechat Zákazníkovi v odběrném místě písemnou zprávu s uvedením stavu elektroměru před a po výměně, a

d) obnovit za podmínek stanovených v EZ omezenou nebo přerušenou dodávku elektřiny do odběrného místa.

4) PDS je oprávněn omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny Zákazníkovi v případech stanovených v EZ; je-li v odběrném místě připojena výrobní elektřina, je PDS oprávněn tak učinit rovněž v případech, kdy podle EZ změní nebo přeruší dodávku elektřiny z této výrobní elektřiny.

V. PODÍL NA NÁKLADECH

1) Strany shodně konstatují, že Podíl na nákladech činí 348 000,00 Kč.

2) Jestliže Zákazník do dne uzavření této smlouvy nezaplatil alespoň 50% z hodnoty Podílu na nákladech, je povinen tak učinit do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy a zbývající neuhrazenou část z hodnoty Podílu na nákladech, nedošlo-li k úplné úhradě jeho hodnoty před uzavřením této smlouvy, nebo do 15 dnů po jejím uzavření, je povinen zaplatit před připojením odběrného zařízení, nejpozději ve lhůtě stanovené pro splnění Podmínek připojení podle článku III odst. 6), za předpokladu, že Podmínky pro připojení nebyly Zákazníkem dosud splněny, popřípadě do Zákazníkem požadovaného termínu připojení při splnění Podmínek připojení před termínem stanoveným touto smlouvou, to vše na účet PDS vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu: 35-4544580267/0100, variabilní symbol 3991328643. Do zaplacení dlužné částky nemá PDS povinnost odběrné zařízení připojit.

3) Nezaplatí-li Zákazník Podíl na nákladech ani v dodatečné lhůtě jednoho měsíce od uplynutí lhůty k zaplacení podle odstavce 2), připojovací povinnost PDS a rezervace příkonu pro odběrné místo zanikají.

4) Nedojde-li k připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě, PDS bez zbytečného odkladu vrátí Zákazníkovi zaplacenou platbu na úhradu Podílu na nákladech nebo jeho část a to na základě Žadatelem předložené písemné žádosti o vrácení Podílu na nákladech, obsahující způsob a aktuální údaje pro jeho vrácení, obsažené na předepsaném formuláři PDS, s možností jeho stažení na webové adrese www.cezdistribuce.cz.

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem, kdy Zákazník (příjemce návrhu smlouvy) doručí včas PDS (navrhovateli) svůj souhlas s obsahem návrhu smlouvy vyjádřený tím, že Zákazník připojí na návrh smlouvy svůj podpis. Zákazník přijme návrh smlouvy včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy mu byl návrh smlouvy doručen, jinak návrh smlouvy zaniká. PDS, v rámci respektování jemu příslušející povinnosti dbát rovného přístupu k zákazníkům, a v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 OZ, předem vylučuje možnost přijetí smluvního návrhu s dodatkem nebo odchylkou učiněnými Zákazníkem.

2) Povinnost PDS připojit odběrné zařízení a rezervace příkonu pro odběrné místo zanikají, jestliže Zákazník nezaplatí Podíl na nákladech ani v dodatečné lhůtě jednoho měsíce od uplynutí lhůty podle čl. V. odst. 2). To platí obdobně, jestliže Zákazník v době do připojení odběrného zařízení písemně oznámí PDS, že na připojení netrvá.

3) Tato smlouva zanikne

10) Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech; po jejím podpisu každá strana obdrží jeden (1) stejnopis.

11) Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.

Příloha č. 1: Technické podmínky připojení č. 4121328643

ZA ZÁKAZNÍKA

Liberecký kraj

Martin Půta
hejtman kraje

ZA PDS

ČEZ Distribuce, a. s.

Ing. Zdeněk Linhart
Vedoucí odboru Obsluha klientů Business

15. 11. 2019
V Plzni



DATUM A MÍSTO

PODPIS

DATUM A MÍSTO

PODPIS

R4P100 ReqType:Q ReqExtID:0008394492 ProcessID:CS-20191115T135212:0001 DocExtID:0000000042318822 BOLD:001A4A1A09211EDA81F4D7AB7BF6AA52
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05iwf/(6) SAPyp:celavyrob-SML-806 ZakID:0012907652 DocID:001038371192 IA:358 p22-s1212995 Ver:187D70 QUICK str:5 list:3

Příloha č. 1 smlouvy 19_VN_1009264711

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4121328643

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ – odběr

- umístění zařízení: U Jezu 525/4, 460 01 Liberec
- číslo místa spotřeby: 0003517308
- číslo odběrného místa: 0007998333
- EAN: - pro data spotřeby 859182400407136109

MÍSTO PŘIPOJENÍ

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: Kabelová síť 10kV - rozvaděč 22kV v TS zákazníka
- hranice vlastnictví: Výstupní svorky v rozvaděči VN - spojka směr odběratel
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: Odpínač

TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO/PŘEDÁVACÍHO MÍSTA

- napěťová hladina: 10 kV (VN)
- rezervovaný příkon: 800,000 kW

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Spotřebič	Původní [kW]	Celkem požadovaný [kW]	Celkem povolený [kW]
Akumulační topení	25,000	0,000	25,000
Přímotopné topení	11,000	0,000	11,000
Ohřev TUV - přímotopný	140,000	14,000	154,000
Technologické ohřevy	0,000	100,000	100,000
Příprava pokrmů	50,000	378,000	428,000
Klimatizace	0,000	130,000	130,000
Ostatní spotřebiče	18,000	132,000	150,000
Pohony, svářečky	710,000	580,000-	130,000
Osvětlení	370,000	270,000-	100,000
Záložní zdroj elektřiny	0,000	26,000	26,000

POVOLENÝ ROZSAH ÚČINÍKU (COS φ)

- spotřeba 0,95 - 1 (odběr Q z DS)

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro připojení Vašeho zařízení dle výše uvedené specifikace provede PDS nutné úpravy distribuční soustavy na své náklady v rozsahu: Stávající rozvaděč VN typu K-K-T nahradit novým rozvaděčem 22 kV typu K-K-K. Výměnu rozvaděče koordinovat s přeložkou č. 8120061716 řešící přemístění stávající transformační stanice TS 4187 Náchodská VÚTS

Pro připojení zařízení dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:

připravit pto montáž nepřímého primárního měření, osadit nové MTP o velikosti 50/5A tř. přesnosti 0,5S.Dále si odběratel vybuduje nový přívod z nového rozvaděče VN. Vše je nutné koordinovat s navrženou přeložkou transformační stanice č.8120061716.

ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ/VYROBENÉ ELEKTŘINY

- umístění měřicího zařízení: vně ts
- přístupnost měřicího zařízení: přístupné
- typ měření: A
- převod měřících transformátorů proudu: 50/5 A, třída přesnosti 0,5 S
- převod měřících transformátorů napětí: 10000/√3//100/√3 V
- vlastníkem měřících transformátorů proudu a měřících transformátorů napětí (jsou-li instalovány) je Zákazník
- odběr elektřiny bude měřen měřícím zařízením PDS

Fakturační měření bude provedeno jako měření typu A, na straně vyššího napětí transformátoru (primární měření). Měřicí transformátory proudu budou osazeny s definovaným převodem, třídou přesnosti a jmenovitou zátěží max. 10VA, pokud nebude výpočtem prokázána vyšší hodnota. Převod a parametry měřících transformátorů napětí musí být v souladu s PPDS. Použitý typ měničů musí mít tzv. úřední vzor pro použití v ČR a musí být úředně ověřen státní zkušebnou (zákon č. 505/1990 Sb.). Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříni měření - typové skříni USM nebo SM s výklopným panelem tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení. Před zkušební svorkovnicí schváleného typu bude umístěn pojistkový odpínač napěťového obvodu. Pro dálkový odečet elektroměru bude vybudována samostatná analogová telefonní linka PSTN (PPDS příloha č.5). Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Vyhl. č. 82/2011 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami pro umístění měřících zařízení v odběrných a předacích místech napojených ze sítí vn, vvn v platném znění.

DALŠÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Na výše popsané úpravy odběrného místa je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, kterou požadujeme předložit k odsouhlasení před vlastní realizací. Projektovou dokumentaci můžete předat na kontaktním místě nebo zaslat na naši zasilací adresu.

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘIPOJENÍ NEBO UZAVŘENÍ SoP

- Uzavřená smlouva o připojení SoP (byla-li dříve uzavřena) nebo vyplněný formulář žádosti o její uzavření a doklad o uhrazení plateb ze smlouvy o připojení vyplývajících.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v OM/výrobní a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.
- Protokol o provedení cejchu měřících transformátorů proudu.
- Protokol o provedení cejchu měřících transformátorů napětí.