

**Technická specifikace mobilního zdroje elektrického proudu.**

Mobilní motorgenerátor elektrické energie.

**Požadavky:**

1. Minimální výkon 50 kVA/ 40 kW ´
2. kapotované provedení
3. uzamykatelné dveře
4. dostatečná zásoba PHM na min. 7 hodin provozu
5. podvozek 2,5t s pevnou ojí „V“,
6. přípojné zařízení „koule“, koncové svítilny
7. podpěrné nohy
8. odhlučňená kapotáž
9. zásuvky s proudovým chráničem v min. počtu 1x 400V/63A, 1x 400V/32A, 3x 230V/16A
10. zemní tyč
11. zemní kabel minimální délka 3 metry
12. Propojovací vodič se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům, odírání a působením motorové nafty s přípojnými oky, délka minimálně 20 metrů
13. záruka na motorgenerátor minimálně 24 měsíců
14. dostupný servis na území České republiky
15. zapůjčení náhradního stroje stejné specifikace v případě opravy delší než 5 pracovních dní od nahlášení poruchy servisu na celou dobu opravy
16. provozní a technický popis v Českém jazyce
17. výchozí revize elektro
18. technický průkaz OTP
19. zaškolení obsluhy
20. certifikace kvality dodavatele ISO 9001
21. certifikace zařízení