

Změnový list č. 2	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce:	Výstavba odborných učeben v SŠZS Chrudim

Popis změny	Záměna navržených asymetrických svítidel Falkon za svítidla symetrické.
Specifikace změny	Záměna nevhodně navržených asymetrických svítidel za svítidla symetrická při dodržení původního počtu svítidel.
Zdůvodnění změny	1. Při použití původně navržených svítidel nebudou dodrženy hygienické limity. 2. Dodržení osvětlení učeben a pracovních ploch danými hygienickými požadavky při dodržení stějných počtů svítidel dle projektové dokumentace.

Vypracoval:

Datum:

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
projektant/AD	podpis	datum
zadavatel/objednatel	podpis	datum

Změnový list č. 2

				Částka a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený stav				Rozdíl a odpočty			
				<i>jednotková</i>											
PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množstv	cena(Kč)	Celkem	M.j.	Množstv	cena (Kč)	Celkem	M.j.	Množstv	cena (Kč)	Celkem
Místnost 307															
125	K	348144530	SVÍTIDLO ASYMET PŘISAZENÉ ZÁŘIVKOVÉ	ks	10,00	2 560,000	25 600,00 Kč	ks	0	0	0	ks	10	2 560,00 Kč	-25 600,00 Kč
			SVÍTIDLO SYMET PŘISAZENÉ ZÁŘIVKOVÉ	ks	10,00	2 560,000	25 600,00 Kč					ks	10	2 560,00 Kč	25 600,00 Kč
Místnost 308															
			SVÍTIDLO ASYMET PŘISAZENÉ ZÁŘIVKOVÉ	ks	21,000	2 630,00	55 230,00 Kč					ks	21	2 630,00 Kč	-55 230,00 Kč
136	K	348144530	SVÍTIDLO SYMET PŘISAZENÉ ZÁŘIVKOVÉ	ks	21,000	2 630,00	55 230,00 Kč	ks	0	0	0	ks	21	2 630,00 Kč	55 230,00 Kč
			Celkový rozdíl												0,00 Kč