

Změnový list č. 6

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměř SoD

Akce:

Výstavba odborných učeben v SŠZS Chrudim

Popis změny	Záměna povrchu u učitelského stolu z keramické dlažby na sklo.
Specifikace změny	Záměna povrchu u učitelského stolu. Záměna povrchu z keramické dlažby za sklo.
Zdůvodnění změny	Skleněný povrch bude oproti povrchu z dlažby bezspárý a jednolitý. Jelikož na stole budou prováděny chemické pokusy, mohlo by dojít časem k znečištění spar. To je u skleněného povrchu vyloučeno.

Vypracoval:

Datum:

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
projektant/AD	podpis	datum
zadavatel/objednatel	podpis	datum

Změnový list č. 6

				Částka a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený stav				Rozdíl a odpočty			
				<i>jednotková</i>											
PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	cena(Kč)	Celkem	M.j.	Množství	cena (Kč)	Celkem	M.j.	Množství	cena (Kč)	Celkem
76	K	3	Atypové učitel. pracoviště š1900xh1600xv850, prac.plocha ultratenká celoploš. dlažba,	ks	1,00	21 200,00 Kč	21 200,00 Kč	ks	0	0	0	ks	1	21 200,00 Kč	-21 200,00 Kč
			Atypové učitel. pracoviště š1900xh1600xv850, prac.plocha ze skla,	ks	1,00	21 200,00 Kč	21 200,00 Kč	ks	0	0	0	ks	1	21 200,00 Kč	21 200,00 Kč
0,00 Kč															