

PRAHA
PRAHA
PRAHA
PRAHA

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR MĚSTSKÉ ZELENĚ A ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ

44/6 k B. D. Fajf.

vr

3600

10/954

17. 12. 2014

17-12-2014

10/954/600

620

18. 12. 19

POZEMKOVÝ LIST
Č.j.: 1812
Došlo: 15. 12. 2014
Přílohy:
Přidělena:

Inženýring dopravních staveb a.s.

odbor přípravy staveb

Na Moráni 3/360

128 00 Praha 2

Váš dopis zn.
Čj. 3620/51/2014

Č.j.
S-MHMP/1720260/2014/
/MZO/III/1373/14/Pol

Vyřizuje / linka
Richard Polifka
236005818

Datum
11.12. 2014

Věc: „Výstavba trasy I.D v Praze, provozní úsek I.D metra Pankrác – Depo Písnice“ –
žádost o stanovisko ke stavebnímu řízení

MZO MHMP jako zástupce vlastníka pozemku parc. č. 2372/6 a parc.č.2372/76 k.ú. Kunratice požaduje předání aktuální a definitivní situace požadovaného dočasného a trvalého záboru stavby „Výstavba trasy I.D v Praze, provozní úsek I.D metra Pankrác – Depo Písnice“ na výše uvedených pozemcích. V předkládané situaci záboru je pouze zohledněna v DUR uvažovaná nadzemní spojka (jinak dle textu na str 70 Souhrnné technické zprávy ponechaná jako rezerva). Tato nadzemní spojka přitom vůbec není součástí předkládané projektové dokumentace (viz. str.7 Souhrnné technické zprávy). Naopak v dokumentaci uvedená hloubená propojka km 49,488.786 (I.D-25-22) mezi podzemními tunely pod RN Rezervou na situaci záboru vůbec zohledněna není. V této souvislosti, kdy předkládáte nové řešení traťového úseku Písnice – depo Písnice (PI-DO) zároveň požadujeme, aby výstavbou tunelů a především hloubené propojky nedošlo k odvedení vody z retenční nádrže Rezerva. V příloze zasíláme výše zmiňovanou situaci záboru, situační výkres stavby 6.díl a podélný profil tunelem pod RN Rezervou. Stanovisko správce Kunratického a Vesteckého potoka zajišťují Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10, které od 1.5.2014 vykonávají za Hlavní město Prahu správu vodních toků. Lesy hl. m. Prahy jsou zároveň i správcem retenční nádrže RN Rezerva. Vámi zapůjčenou dokumentaci si od nás převezmou Lesy hl. m. Prahy přímo.

S pozdravem

Hlavní město Praha
Magistrát hl. m. Prahy

11441

vedoucí oddělení péče o zeleň

Příloha: situace záboru, situace stavby, podélný profil tunelem
Co: Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10
vlastní

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
tel. 12 444
e-mail: info@praha.eu ;IDDS: 48ia97h



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení péče o zeleň



ODESLÁNO DS

VYPRAVENO DNE

04 - 11 - 2019

Inženýring dopravních staveb a.s.
Branická 514/140
147 00 Praha 4
IČ: 05315522

Váš dopis zn./ze dne:
2220/161/19
Č. j.:
MHMP 2023271/2019
Sp. zn.:
S-MHMP 2010523/2019

Vyřizuje/tel.:
Ing. Josef Šlinger
236 005 818
Počet listů/příloh: **1/0**
Datum:
4.11.2019

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení "Výstavba trasy I.D metra v Praze"

Odbor ochrany prostředí MHMP jako zástupce hl. m. Prahy – vlastníka pozemků p.č. 171/1, 247/4, 3355, všechny k.ú. Krč; p.č. 1866/2, k.ú. Kamýk; p.č. 2372/6, 2477/2, 2372/76, 2373/41, 2373/43, všechny k.ú. Kunratice souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení „Výstavba trasy I.D metra v Praze“, datum: 06/2019, investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., IČ: 00005886.

Předmětem projektové dokumentace je ve vztahu k

- výše uvedeným pozemkům v k.ú. Krč návrh přemostění údolí Kunratického potoka, které bude realizováno ve formě spojitě třířámové konstrukce. Spodní stavba bude tvořena krajními železobetonovými opěrami a mezilichými pilíři s trojicí sloupů. Pro bezpečné převedení povodňových průtoků (kontrolní návrhový průtok $Q = 80,84 \text{ m}^3/\text{s}$) pod tubusem metra je navržena nová železobetonová štola pod jižní spojkou š. 4,25 x v. 2,6 m v délce 81 m a dále i úpravy stávajícího koryta Kunratického potoka a Statkového rybníka v soukromém vlastnictví;
- výše uvedenému pozemku v k.ú. Kamýk návrh přívodního kabelové vedení 22 kV do stanice Nové Dvory;
- výše uvedenému pozemku p.č. 2477/2, k.ú. Kunratice návrh realizace propustky z železobetonových rámu š. 2 m x v. 1 m na Vesteckém potoce. Propustek bude sloužit pro navrhované komunikační propojení stanice Depo Písnice s komunikací Vídeňská. Koryto při výtokové a nátokové straně propustky bude stabilizováno dlažbou z regulačního kamene na sucho;

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h


- výše uvedeným pozemkům p.č. 2372/6 a 2372/76, oba k.ú. Kunratice realizace ražených jednokolejných tunelů a stavební jámy Rezerva. Ražené tunely budou realizované technologií TBM a předpokládá se injektování okolí tunelů pro vyplnění případných kaveren a zabránění drénování vody podél tunelů. Sanace stavební jámy Rezerva po realizaci tunelů bude realizována s ohledem na její umístění v zátopě nádrže z málo propustných a řádně hutněných materiálů;
- výše uvedeným pozemkům p.č. 2373/43 a 2373/41, oba k.ú. Kunratice návrh přívodního kabelové vedení 22 kV do stanice Depo Písnice.

Výše uvedený souhlas podmiňujeme tím, že

- Nejpozději před zahájením prací bude uzavřena výpůjční smlouvy na plochu pozemků dotčených výše uvedenou stavbou. Případné dotazy v této věci směřujte na vedoucí oddělení ekonomiky a majetkové správy Ing. Marii Jackovou (marie.jackova@praha.eu, 236 005 824).
- Opevnění koryta bude s ohledem na velké unášecí schopnosti vodního toku realizováno namísto záhozu (tl. 0,4 m, lomový kámen 6,3/200 mm) těžkou kamennou rovnaninou 200-500 kg s urovnaným lícem a vyklínováním.

Dále upozorňujeme, že je vyloženě nevhodné opatřovat nově navrženou štolu na nátokové a výtokové straně mřížemi s velikostí ok 0,4 m x 0,4 m. V případě povodní dojde k ucpání těchto mříží a štola nebude průtočná. Odbor ochrany prostředí MHMP jako správce vodního toku Kunratický potok neponese žádnou odpovědnost za zachování průtočnosti štoly, ucpání mříží a případně vzniklé škody.

Toto stanovisko je stanovisko vlastníka pozemků celopražsky významné zeleně, vodních toků a vodohospodářských staveb a nenahrazuje žádná jiná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu státní správy.

 Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostředí
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1 /38/
vedoucí oddělení péče o zeleň
odbor ochrany prostředí

Rozdělovník:

1. adresát – DS
2. Lesy hl. m. Prahy - DS
3. spis