

**OBJEDNÁVKA č.: 0334/2019****ODBĚRATEL:**

Městská část Praha–Suchdol
Odbor hospodářské správy
Suchdolské náměstí 734/3
16500 Praha
Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6
č. ú. 27-2000699359/0800
E: e-podatelna@praha-suchdol.cz
IČO: 00231231 DIČ: CZ00231231

DODAVATEL:

KONE, a.s.
Evropská 423/178
16000 Praha 6
Tel:
E:
IČO: 00176842 DIČ: CZ00176842

Příjemce dodávky: Odbor hospodářské správy

Kontaktní osoba: Mudruňka Čestmír Ing.

Spojení: 222361427

c.mudrunka@praha-suchdol.cz

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednáváme:

na základě usnesení č. 47.6 zasedání rady MČ Praha-Suchdol, konaného dne 6.11.2019, objednáváme úpravu výtahu v souvislosti s realizací stavby „Kulturně komunitní centrum“ v budově radnice. Výtah bude upraven na požárně evakuační výtah.

Celková cena dle nabídky zhotovitele je 326 850 Kč bez DPH, tedy 395 489 Kč s DPH 21%.

Termíny provedení úpravy budou koordinovány se stavbou „Kulturně komunitní centrum“.

Termín dokončení akce jse předpokládá 28.2.2020.

Fakturuje se po předání dokončené akce se splatností 14 dní od doručení bezchybné faktury do podatelny odběratele.

Termín plnění: 28. 02. 2020

Cena sjednaná dohodou ve výši: **395 489,00** Kč s DPH**Na faktuře vyčíslete zvlášť materiál a práci.****Objednatel je plátcem DPH.**

V Praze dne: 11.11.2019

Kosař Milan Ing.
OHSOM Vedoucí odboru

Vystavil: Mudruňka Čestmír Ing., OHSOM_REF_3

Ing. Čestmír Mudruňka

Od: Novak Ondrej [ondrej.novak@kone.com]
Odesláno: 29. července 2019 18:23
Komu: Ing. Čestmír Mudruňka
Předmět: 19-068: MÚ Suchdol - nabídka na materiál a práci pro změnu výtahu dle PBŘ
Důležitost: Vysoká

Dobrý den pane Mudruňka,

Po konzultaci s naším technickým oddělením posílám předběžnou nabídku na změnu výtahu dle PBŘ:

- **ZMĚNA KABELÁŽE v šachtě NA HLF (HALOGEN FREE):**
 - **142 250 CZK** - materiál (komplet stromečky v šachtě, vlečné kabely, kabel kanály v HLF provedení)
 - **Horní šachetní dveře nové bez boxu pro rozvaděč:**
 - **31 700 CZK** - materiál (komplet nové šachetní dveře KES201, PRAVÉ, NEREZ BRUS)
 - **Promat dvířka požárně odolné PRO ROZVADĚČ:**
 - **12 650 CZK** - materiál (PROMAT, typ SP, rozměr 300x2050 (vnitřní 250x2000), požární odolnost EI 15 DP1)
 - **MONTÁŽ VÝŠE UVEDENÉHO**
 - **140 000 CZK** - 2 týdny ve dvou = 160h
-
- **TOTAL CENA:** **326 850 CZK bez PDH**

Děkuji a s pozdravem,

Ing. Ondřej Novák

Obchodní zástupce MOD / Sales representative MOD

KONE a.s.

Evropská 423/178

160 00, Praha 6 - Vokovice

mob.: +420 601 174 598

Email: ondrej.novak@kone.com

www.kone.com



Dedicated to People Flow

From: Novak Ondrej

Sent: Friday, June 14, 2019 10:44 AM

To: Ing. Čestmír Mudruňka <c.mudrunka@praha-suchdol.cz>; 'Jiří Starý' <stary@staryapartner.cz>; 'J. Košťálová' <j.kostalova@volny.cz>

Cc: Hubínek Jan <jan.hubinek@kone.com>; 'MČ Vik Václav' <v.vik@praha-suchdol.cz>

Subject: RE: MÚ Suchdol - prosím o reakci - SPĚCHÁ!!!!

Dobrý den,

Signál o požáru může být udělán buď manuálně klíčkem v evakuační stanici nebo automaticky EPS- předpokládám, že ve Vaší budově je EPS signál?

11.11.2019

Pokud ano, my i dveře potřebují EPS signál.

Děkuji a s pozdravem,

Ing. Ondřej Novák

Obchodní zástupce MOD / Sales representative MOD

KONE a.s.

Evropská 423/178

160 00, Praha 6 - Vokovice

mob.: +420 601 174 598

Email: ondrej.novak@kone.com

www.kone.com



From: Ing. Čestmír Mudruňka <c.mudrunka@praha-suchdol.cz>

Sent: Friday, June 14, 2019 10:43 AM

To: 'Jiří Starý' <stary@staryapartner.cz>; Novak Ondrej <ondrej.novak@kone.com>; 'J. Košťálová' <j.kostalova@volny.cz>

Cc: Hubínek Jan <jan.hubinek@kone.com>; 'MČ Vik Václav' <v.vik@praha-suchdol.cz>

Subject: RE: MÚ Suchdol - prosím o reakci - SPĚCHÁ!!!!

Dobrý den,

OK, je tedy potřeba počítat s nějakým předáním signálu z výtahu někam a s nějakým ovládáním magnetů a další kabeláží. To určitě v PD nebylo a také to nesoutěžíme ...

S pozdravem

Ing. Čestmír Mudruňka

ÚMČ Praha-Suchdol

Suchdolské nám 734/3

165 00 Praha-Suchdol

tel: 222 361 427

From: Jiří Starý [<mailto:stary@staryapartner.cz>]

Sent: Friday, June 14, 2019 11:06 AM

To: 'Novak Ondrej'; 'J. Košťálová'

Cc: c.mudrunka@praha-suchdol.cz; 'Hubínek Jan'


Subject: RE: MÚ Suchdol - prosím o reakci - SPĚCHÁ!!!!

Dobrý den,

podmínka dodatečných kouřotěsných dveří v 1 – 3NP v prostoru před výtahem je splnitelná. Dveře budou držené magnetem v otevřeném stavu a při přepnutí výtahu do evakuačního provozu se zavřou.

S Pozdravem,

Ing. Jiří Starý



Starý a partner s.r.o.

Senovážná 6

110 00 Praha 1

IČ: 27197395

11.11.2019

DIČ: CZ27197395

+420 222 311 691
+420 602 686 933
stary@staryapartner.cz
www.staryapartner.cz

From: Novak Ondrej [<mailto:ondrej.novak@kone.com>]
Sent: Friday, June 14, 2019 9:53 AM
To: J. Košťálová <j.kostalova@volny.cz>; 'Jiří Starý' <stary@staryapartner.cz>
Cc: c.mudrunka@praha-suchdol.cz; Hubínek Jan <jan.hubinek@kone.com>
Subject: MÚ Suchdol - prosím o reakci - SPĚCHÁ!!!!
Importance: High

Dobrý den dámy a páni kolegové,

jak možná víte, naše firma (KONE výtahy) byla oslovena o nabídku na technickou úpravu stávajícího výtahu tak, aby splňoval požadavky PBR budovy.

Vzešel jsem proto v kontakt s paní Košťálovou z důvodu, že požadavky, jak byly popsány v původní PBR, nebyly ze strany dodavatele výtahů technicky vůbec možné. Je to z důvodu požadavku na kouřotěsné šachetní výtahové dveře. Takové dveře nejen že nejsme schopni dodat my, KONE, ale nejsou na trhu vůbec k mání. Proto jsme vše prodiskutovali s paní Košťálovou. Ta poslala email panu Starému a nyní se čeká na odpověď.

Z naší strany, abychom mohli dokončit nabídku dle předchozích diskuzí, Vás prosím o následující:

@Pane Starý,

Můžete prosím Vás potvrdit, že níže uvedený návrh od paní Košťálové bude zrealizován, abychom my, jakožto dodavatel výtahu, mohli dát nabídku na nutné úpravy výtahového zařízení v budově?

@Paní Košťálová,

prosím Vás o potvrzení, že pro splnění nového PBR, kde budou kouřotěsné dveře před výtahem, z naší strany, jakožto dodavatele výtahu, stačí následující úpravy na výtahu:

- šachetní dveře s požární odolností EW60 ve všech patrech
- protipožární nátěr stávající kabeláže a kabelových kanálů v šachtě výtahu
- nový vlečný kabel HLF (halogenfree)
- požární řízení pro evakuační výtah (výtah v případě požáru sjede do evakuační stanice, otevře dveře a čeká na obsluhu s klíčkem, která ovládá výtah z kabiny)
- klíček do přivolávače do evakuační stanice pro vyhlášení požáru
- klíček do ovladačkovky v kabině, pro člověka evakuujícího lidi z budovy
- rozvaděč v horním patře dát do niky se dvířky s požární odolností (2 x fermacel deska na dvířkách)

Prosím Vás o reakci na výše uvedené, abychom mohli v tomto projektu nějak postoupit.


Předem velice děkuji a s pozdravem,

Ing. Ondřej Novák

Obchodní zástupce MOD / Sales representative MOD

KONE a.s.

Evropská 423/178
160 00, Praha 6 - Vokovice
mob.: +420 601 174 598
Email: ondrej.novak@kone.com
www.kone.com

 4647_logofull

11.11.2019

From: J. Košťálová <j.kostalova@volny.cz>
Sent: Tuesday, June 04, 2019 8:22 AM
To: Novák Ondrej <ondrej.novak@kone.com>
Cc: 'Jiří Starý' <stary@staryapartner.cz>
Subject: MÚ Suchdol

Dobrý den,

Návrh řešení požárních uzávěrů výtahové šachty v 1. -3.np evakuačního výtahu :

Vzhledem k tomu, že není možné zajistit požární kouřové dveře výtahové kabiny, navrhuji před výtahovou šachtu osadit požární stěnu s požárním kouřovým uzávěrem (EIS 30/DP1-C).

Tyto dveře mohou být za provozu budovy trvale otevřeny, v případě požáru a změně režimu výtahu na evakuační, se automaticky uzavřou a provoz evakuačního výtahu bude pouze mezi 1.np (venkovní prostor) a 4.np objektu.

S pozdravem Košťálová