

Váš dopis zn.:
Ze dne: 05.02.2019
Naše zn.: POH/07126/2019-2/032100
Vyřizuje: Ing. David Polách
Tel.: 474 636 288
Mobil:
E-mail: polach@poh.cz
Datum: 04.03.2019

Landreal s.r.o.
Ing. Tomáš Vacek, jednatel
náměstí 14. října 496/13
150 00 Praha 5

MVE Žatec, kabelová přípojka VN

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 7. února 2019, a na základě jednání konaného dne 19. února 2019, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

S umístěním kabelové přípojky VN na pozemku p. č. 7032/1 v k. ú. Žatec souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Realizace přípojky vyvedení výkonu nebude předcházet vydání pravomocného stavebního povolení na MVE Žatec a související objekty.
- Případné zásahy do břehového porostu vodního toku Ohře včetně zajištění podmínek pro jeho odtěžení a vysázení náhradní zeleně budou projednány s Povodí Ohře, státní podnik, provozem Žatec (U Oharky 2321, 438 01 Žatec, vedoucí Ing. Martin Holý, mobil: 724 523 956, e-mail: holy@poh.cz) a odsouhlaseny příslušným orgánem ochrany přírody.
- Ještě před vydáním územního rozhodnutí bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni, ve které budou upraveny i vzájemné vztahy obou smluvních stran (mj. i ve smyslu záznamu z jednání konaného dne 19. února 2019).
- Zásahy do pozemku p. č. 7032/1 v k. ú. Žatec spojené s prováděním stavby budou minimalizovány. Problematika provádění stavby (včetně případného zásahu do opevnění koryta, opětovného zpevnění po zasypání rýhy) bude již v rámci zpracování DÚR projednána a odsouhlasena Povodí Ohře, státní podnik, provozem Žatec. Způsob provádění nesmí narušit stabilitu svahu, konstrukci cyklostezky apod.
- Pro dobu stavby bude zpracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění, který bude po výběru zhotovitele stavby předložen Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín (Pražská 319, 411 55 Terezín) k vyjádření a poté bude havarijní plán schválen příslušným vodoprávním úřadem.


Vzhledem k potřebě dopracování projektové dokumentace a nutnosti uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni ještě před vydáním územního rozhodnutí na kabelovou přípojku VN vydá konečné stanovisko k územnímu řízení Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín po dořešení výše uvedených připomínek a jejich zapracování do projektové dokumentace. Upozorňujeme, že vzhledem k zásahu do koryta vodního toku bude nutné ještě před vydáním územního rozhodnutí požádat o vydání souhlasu vodoprávního úřadu ve smyslu § 17 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem vyjádření je umístění kabelové přípojky VN v korytě (břeh) vodního toku Ohře na pozemku p. č. 7032/1 v k. ú. Žatec (pozemek s právem hospodařit pro POh) v délce cca 535 m. Přípojný bod je umístěn na pozemku p. č. 448/2 v k. ú. Žatec (-801380 -1007013). Přípojku je navrženo uložit volně ve výkopu šířky 0,5 m a hloubky 1,2 m (resp. 1,1 m). Kabely budou uloženy do pískového lože tl. 0,250 m, na pískové lože

bude položena krycí deska (cihly), výkop bude zpětně zasypán (hutněn), v hloubce 0,4 m bude umístěna výstražná fólie šířky 0,33 m, v tl. 0,15 m bude provedeno ohumusování a osetí.

Investor: Landreal s.r.o.

HGR: 2132. ČHP: 1-13-03-0280-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0620 - Ohře od toku Liboc po tok Blšanka. Vodní útvar podzemních vod: 21320 - Mostecká pánev - jižní část.



Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR

Příloha

Záznam z jednání konaného dne 19. února 2019

Rozdělovník

POh, s. p., GR

POh, s. p., TPŘ

POh, s. p., PRAV

POh, s. p., závod Terezín

POh, s. p., provoz Žatec

VHE: 1211 3328

1-13-03-028

801766 / 1007358

vlastní