

Činnost 12. 3. 2018

Městský úřad SLANÝ
odbor životního prostředí 3

Městský úřad Slaný

odbor životního prostředí

Velvarská 136, 274 01 Slaný

E-mail podatelny: podatelna@meuslany.cz

číslo jednací došlého dokumentu:	5657/2018/OŽP	číslo jednací:	MUSLANY/5657/2018/OŽP
vyřizuje:	Monika Nováková	číslo spisu:	2188/2018
telefon:	312 511 209	e-mail:	monika.novakova@meuslany.cz
		fax:	312 511 211

Ve Slaném dne 8.3.2018

Kolaudační souhlas

Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád žadatelů

Obci Pálec
č.p.65, 273 71 Zlonice
IČ:00640565

vydává kolaudační souhlas

podle ustanovení § 15 vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s užíváním vodního díla „**Lisovice-Vyšínek-Pálec: skupinový vodovod**“, v kraji Středočeském, obci Pálec na pozemcích dle KN p.č. 635, 851, 634, 627, 626, 623, 622, 617, 616, 612, 611/3, 610, 605, 602/2, 604/8, 604/7, 604/6, 604/5, 6/2, 2/5, 836, 16/1, 882/3, 862/1, 32/1, 864, st.36, 16/3, 882/4, 18/2, 883 (vodní tok), 881/7, 881/1, 881/2, 76/3, 76/4, 868, 875, 65/2, 881/6, 891, 65/11, 870, 854, 830/1, 830/3, 830/4, 830/5, 830/6, 863, 882/2, 636, 838/1, 2/8, 840/2, 6/3, 835, 6/5, 840/5, 840/6, 558, 32/2, 65/3, 65/6 v k.ú. Pálec u Zlonice a p.č. 161,141,112/1,112/2,112/3 v k.ú. Vyšínek, kraj Středočeský, HGR Kladenská pánev, Pálečský potok, č.h.p.1-12-02-085,1-12-02-086, povoleného rozhodnutím Městského úřadu Slaný, odbor životního prostředí č.j. MUSLANY/42977/11/ŽP ze dne 21.3.2012, změněného rozhodnutím č.j.: MUSLANY/37782/2015/OŽP ze dne 24.8.2015, rozhodnutím č.j. MUSLANY/33512/2016/OŽP ze dne 26.8.2016 a rozhodnutím č.j. MUSLANY/49744/2017/OŽP ze dne 12.12.2017.

Souhlasí se s užíváním těchto dokončených stavebních objektů:

stavební objekt SO 1.....vodovodní řady
 Druh vodovodního řadu přívodní, zásobovací
 Jmenovitá světlost řadu největší 90 mm
 Jmenovitá světlost řadu nejmenší 90 mm
 Celková délka řadů

Údaje o dokončené stavbě vodního díla:

Vodní dílo Lisovice – Vyšíněk – Pálec – skupinový vodovod
 Vlastník vodního díla Obec Pálec
 Provozovatel Středočeské vodárny a.s.
 Výčet účelů užití vodního díla: zásobování obyvatelstva vodou
 Charakter vodního díla: vodovodní řady
 Příslušnost k systému vodovodu: místní
 Číslo geometrického plánu skutečného zaměření 141/2018 ze dne 12.1.2018, IG8214 ze dne 12.1.2015

řad	provedení	začátek		konec		délka m
		X	Y	X	Y	
přívodní	DN90	1016167,73	764621,77	1014951,41	765437,58	1609,5
P1	DN90	1014921,17	765498,75	1014814,02	765404,96	142,9
P2	DN90	1014907,79	765525,83	1014809,11	765549,94	101,6
P3	DN90	1014820,598	765680,033	114951,41	765437,58	236,8
P4	DN90	1014821,055	765680,089	1014848,312	765886,091	341,4
P4-a	DN90	1014848,589	765885,680	1014879,758	765779,394	83,7
P5	DN90	1014820,598	765680,033	1014724,410	765650,355	163,4
P6	DN90	1014724,410	765650,355	1014498,021	765545,064	238,4
P7	DN90	1014676,895	765644,058	1014563,08,	765818,18	397,5
P7-1	DN90	1014516,843	765740,414	1014511,004	765779,916	47,0
P8	DN90	1014579,401	765673,878	1014562,99	765817,77	244,0
P9	DN90	1014480,585	765670,572	1014517,878	765674,898	37,7
P10	DN90	1014473,402	765714,378	1014529,620	765714,652	56,8
P11	DN90	1014516,843	765740,414	1014529,493	765715,105	27,4
celkem						3728,1

stavební objekt SO 2.....vodojem + AT stanice

druh vodojemu zemní
 objem vodojemu 20,00 m³
 projektovaný výkon čerpadel 0-2 l/s

..... 0-4 l/s
 0-6 l/s
 výtlačná výška 46 m

začátek		konec	
X	Y	X	Y
1016169,27	764633,57	1016172,52	764630,61

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 22.2.2018 s tímto výsledkem:

Stavba je provedena v souladu se schválenou projektovou dokumentací s odchylkami, které nevyžadují samostatné řízení.

Odchylky se týkají :

- délkové rozdíly na jednotlivých řadech vzniklé s ohledem na nerovnosti terénu a kolize s ostatní technickou infrastrukturou

Stavba je provedena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a skutečné provedení stavby a její užívání (v trvalém provozu) nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí.

K žádosti nebo při závěrečné kontrolní prohlídce byly doloženy požadované doklady:

- doklad o převzetí stavby mezi dodavatelem a investorem
- zaměření stavby (i v el. podobě)
- dokumentace skutečného provedení s vyznačením odchylek od schválené projektové dokumentace a jejich zdůvodnění (pokud odchylky vznikly)
- doklad o provedené tlakové zkoušce vodovodu a těsnostní zkoušce nádrží vodojemu
- doklad o proplachu a desinfekci vodovodního potrubí
- doklad o zkoušce identifikačního vodiče
- stanovisko hygienika ke kolaudaci
- doklad o zdravotní nezávadnosti pitné vody
- místopřísežné prohlášení zhotovitele stavby o vhodnosti materiálů pro rozvody pitné vody ve smyslu vyhlášky MZ č.409/2005 Sb.
- doklad o ověření požadovaných vlastností výrobků
- situační záznam umístění hydrantů a protokol o jejich přezkoušení
- doklad o zajištění záchranného archeologického průzkumu
- protokol o ukončení prací v tělese komunikace KSÚS
- revize elektrické instalace vodojemu
- smlouva o zajištění oprávněné osoby k provozování (smlouva o poskytování servisních služeb)
- doklad o uložení odpadů vzniklých při stavbě na skládce nebo jejich jiném využití, souhlas orgánu odpadového hospodářství s kolaudací stavby
- stavební deník

Odůvodnění

Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí obdržel dne 1.2.2018 žádost Obce Páleč, Páleč 65, 273 71 Zlonice, IČ: 00640565, o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „**Lisovice-Vyšínek-Páleč: skupinový vodovod**“, v kraji Středočeském, obci Páleč na pozemcích dle KN p.č. 635, 851, 634, 627, 626, 623, 622, 617, 616, 612, 611/3, 610, 605, 602/2, 604/8, 604/7, 604/6, 604/5, 6/2, 2/5, 836, 16/1, 882/3, 862/1, 32/1, 864, st.36, 16/3, 882/4, 18/2, 883 (vodní tok), 881/7, 881/1, 881/2, 76/3, 76/4, 868, 875, 65/2, 881/6, 891, 65/11, 870, 854, 830/1, 830/3, 830/4, 830/5, 830/6, 863, 882/2, 636, 838/1, 2/8, 840/2, 6/3, 835, 6/5, 840/5, 840/6, 558, 32/2, 65/3, 65/6 v k.ú. Páleč u Zlonic a p.č. 161,141,112/1,112/2,112/3 v k.ú. Vyšínek, kraj Středočeský, HGR Kladenská pánev, Pálečský potok, č.h.p.1-12-02-085,1-12-02-086, povoleného rozhodnutím Městského úřadu Slaný, odbor životního prostředí č.j. MUSLANY/42977/11/ŽP ze dne 21.3.2012, změněného rozhodnutím č.j.: MUSLANY/37782/2015/OŽP ze dne 24.8.2015, rozhodnutím č.j.

MUSLANY/33512/2016/OŽP ze dne 26.8.2016 a rozhodnutím č.j. MUSLANY/49744/2017/OŽP ze dne 12.12.2017.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena vodoprávním úřadem dne 22.2.2018, při které podle §122 odst. 2 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor ze závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, proto vydal Vodoprávní úřad tento kolaudační souhlas.

Stanoviska sdělili:

- KHS, Gen.Klapálka 1583,272 01 Kladno - č.j. KHSSC 10646/2018 ze dne 8.3.2018
- KSÚS Středočeského kraje – předávací protokol ze dne 8.11.2017
- Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, 150 21 Praha 5 – stanovisko je součástí protokolu ze závěrečné kontrolní prohlídky ze dne 22.2.2018

Poučení účastníků

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat.

12. 

Monika Nováková
referent
odboru životního prostředí

Městský úřad S L A N Ý
odbor životního prostředí 3

„otisk úředního razítka“

Obdrží: účastníci

1. Obec Pálec, Pálec 65, 273 71 Zlonice – DS

Spis