

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SERVISU VZT ZAŘÍZENÍ
čj. 38562-VLRZ/VKP/ZR-VP

Smluvní strany:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Se sídlem: Magnitogorská 12/1492 101 00 Praha 10 – Vršovice

Vojenský klub Praha, Vítězné náměstí 684 /4, 160 00 Praha 6

Zastoupená: ředitelem Vojenského klubu Praha [REDACTED]

DIC: CZ 00000582

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: [REDACTED]

Organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

dále jen „objednatel“

a

AC EURO a.s.

Se sídlem: Houbalova 2553/4, 628 00 Brno

Zastoupená: [REDACTED] předseda představenstva

IČ: 28264347

DIC: CZ28264347

Zapsaná v obchodním rejstříku: B 5345 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „poskytovatel“

Smluvní strany se po vzájemné dohodě rozhodly uzavřít následující smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

1. Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel se v rámci této Smlouvy o poskytování servisu VZT zařízení (dále jen „smlouva“) zavazuje provádět pro objednatele pravidelnou údržbu a odstraňovat poruchy vzduchotechnického zařízení (záruční i pozáruční) instalovaného v objektu Dům armády Praha 6, a to za podmínek stanovených v této smlouvě a v **příloze č. 1**.

1.2 Preventivní údržba

- Preventivní údržbou se rozumí údržba v rozsahu uvedeném v **příloze č.1**, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Preventivní údržba nezahrnuje výměnu spotřebního materiálu (filtrační vložky, klínové řemeny, elektrody do parních zvlhčovačů).
- Rozsah údržby odpovídá minimálně požadavkům stanovených výrobcem jednotlivých zařízení a komponentů VZT.

1.3 Pohotovostní služba

- Pohotovostní službou odstraňování poruch se rozumí poskytování techniků pro odstraňování poruch zařízení do 12 hodin od nahlášení závady oprávněným pracovníkem objednatele.
- Závady budou objednatelem hlášeny na následující místo:
tel. č.: [REDACTED]
e-mail : [REDACTED]

1.4 Opravy zařízení

Opravy zařízení VZT budou prováděny za následujících podmínek:

- doba nástupu k opravě dle bodu 1.3. této smlouvy
- dokončení opravy do 3 kalendářních dnů od doby nástupu k opravě (při haváriích většího rozsahu bude termín opravy stanoven po dohodě s objednatelem)
- zajištění funkce opravovaného zařízení náhradním způsobem do 24 hodin od vyžádání oprávněným pracovníkem objednatele. K vyžádání slouží kontakty uvedené v článku 1.3.

1.5 Oprávnění pracovníci objednatele

Oprávněnými pracovníky ve smyslu článků 1.3 a 1.4 (nahlášení závady a vyžádání zajištění funkce zařízení náhradním způsobem) jsou:

vedoucí technického útvaru (tel.)
technik (tel.)

- 1.6 Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za provádění servisních služeb podle této smlouvy cenu ve výši a za podmínek stanovených v této smlouvě.

2. Cena a platební podmínky

- 2.1 Cena za poskytování servisu podle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách v platném znění jako cena pevná a činí: za servisní činnost prováděnou poskytovatelem podle článku 1 smlouvy bude účtována paušální částka ve výši **celkem 90 000 Kč ročně bez DPH**.

K ceně bude účtována příslušná sazba DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Faktura musí splňovat podmínky stanovené v § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, bude vrácena prodávajícímu k přepracování.

- 2.2 Cena celoroční paušální částky podle bodu 2.1 této smlouvy bude rozdělena na 2 splátky ve výši 45 000 Kč a bude společně s příslušnou DPH fakturována poskytovatelem **zpětně pololetně** vždy k poslednímu dni daného kalendářního měsíce proběhlého pololetí. Splatnost faktur – daňových dokladů se sjednává na 14 dnů ode dne obdržení faktury – daňového dokladu objednatelem.

- 2.3 Faktura – daňový doklad bude splňovat náležitosti daňového dokladu dané zákonem o DPH v platném znění, jinak bude poskytovateli vrácena. V případě oprávněného vrácení faktury přestává běžet lhůta její splatnosti v den jejího odeslání objednatelem a nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne nového doručení opravené či doplněné faktury objednatelem.

Fakturační adresa: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (nebo jen VLRZ)

**Magnitogorská 12 /1494
101 00 Praha 10
IČ: 00000582
DIČ: CZ00000582**

Příjemce faktury (doručovací adresa faktury) :

**Vojenský klub Praha
Dům armády Praha
Vítězné nám. 684 /4
160 00 Praha 6**

2.4 Úrok z prodlení a smluvní pokuta

- 3.1 V případě prodlení s úhradou řádně vystavené faktury – daňového dokladu, je poskytovatel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý započatý den prodlení.

- 3.2 V případě opožděného nástupu poskytovatele k servisnímu zásahu nebo opožděného zajištění funkce náhradním způsobem dle této smlouvy, může objednatel účtovat poskytovateli smluvní pokutu ve výši 2000,-Kč, a to za každou započatou hodinu prodlení.
- 3.3 V případě nedodržení termínu opravy zařízení poskytovatelem podle této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 3.4 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně a v plné výši.

4. Místo plnění

- 4.1 Místem poskytování servisu podle této smlouvy je objekt **Dům armády Praha 6**.

5. Doba trvání smlouvy

- 5.1 Tato smlouva se uzavírá **na dobu určitou 12 měsíců od 1.1. 2020 do 31.12. 2020**.
- 5.2 Tato smlouva může být písemně vypovězena kteroukoli ze smluvních stran, přičemž výpovědní lhůta je 2 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. V pochybnostech se má zato, že účinnost doručení výpovědi nastala po marném uplynutí lhůty pro doručení, která činí na základě dohody obou smluvních stran tři dny ode dne odeslání oznámení o výpovědi doporučeně na adresu sídla objednatele nebo poskytovatele prostřednictvím provozovatele doručovacích služeb.
- 5.3 V případě hrubého porušení kteréhokoli ustanovení této smlouvy jednou ze smluvních stran, může druhá smluvní strana od této smlouvy okamžitě odstoupit.
Pro účely této smlouvy je za hrubé porušení považováno zejména:
- odmítnutí plnění ze strany poskytovatele
 - porušení požárních nebo bezpečnostních předpisů poskytovatelem při poskytování servisu podle této smlouvy
 - neplacení dohodnuté ceny objednatelem.
- V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy, končí doba jejího trvání dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé straně. V pochybnostech se má zato, že účinnost odstoupení nastala po marném uplynutí lhůty pro doručení, která činí na základě dohody obou smluvních stran tři dny ode dne odeslání oznámení o odstoupení doporučeně na adresu sídla objednatele nebo poskytovatele prostřednictvím provozovatele doručovacích služeb.
- 5.4 Doba trvání této smlouvy může být ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran.

6. Povinnosti objednatele

- 6.1 Objednatel se zavazuje v nezbytně nutném rozsahu:
- zajistit pro poskytovatele vstup na pracoviště, kde bude poskytován servis podle této smlouvy
 - zajistit pro poskytovatele zařízení, na kterém bude poskytován servis podle této smlouvy
 - zajistit doprovod, kde je to z bezpečnostních důvodů nutné
 - zajistit pro poskytovatele místní zdroj elektrické energie k připojení přístrojů a nářadí
 - zajistit pro poskytovatele sociální zařízení v místě provádění prací v úměrném rozsahu
 - zajistit povolení k provádění prací a stanovení podmínek pro jejich provádění podle interních předpisů objednatele tam, kde je to z provozních důvodů nutné
 - informovat poskytovatele o všech změnách zařízení, na kterých bude poskytován servis podle této smlouvy
 - předložit poskytovateli dokumentaci změn, provedených jak vlastními pracovníky objednatele, tak jinými externími organizacemi v digitální formě.
- 6.2 Objednatel neodpovídá za majetek poskytovatele, který tento použije k poskytování servisu podle této smlouvy v objektu či na pozemcích objednatele.

7. Povinnosti poskytovatele

7.1 Poskytovatel se zavazuje kromě povinností stanovených a vyplývajících z ostatních článků této smlouvy:

- poskytovat servis řádným způsobem v souladu se specifikacemi výrobce, platnými normami, poskytovatel je odpovědný za to, že jeho služby a jakékoliv použité zařízení a postupy budou na vysoké kvalitativní úrovni
- respektovat časy, určené pro danou činnost
- v nejvyšší možné míře minimalizovat doby výpadků a omezení provozu zařízení při provádění smluvních prací.
- preventivní údržbu zařízení provádět v běžné pracovní době objednatele, tj. v pracovní dny v době mezi 7. a 15. hodinou
- respektovat podmínky bezpečnostního referátu objednatele týkající se režimu vstupu a vjezdu vozidel do objektu a na pozemky objednatele. Poskytovatel předloží objednateli po podpisu této smlouvy písemný seznam osob, které budou provádět servisní činnost podle této smlouvy. Seznam bude ze strany poskytovatele průběžně aktualizován.
- dodržovat pravidla a ustanovení platných předpisů o BOZP a PO
- prací na zařízeních objednatele pověřovat pouze pracovníky s náležitou kvalifikací a praxí
- předložit objednateli dokumentaci změn, provedených jak vlastními pracovníky poskytovatele, tak jinými organizacemi v digitální formě.
- předkládat objednateli pracovní listy ke kontrole a odsouhlasení provedených prací

7.2 Veškeré škody, které vzniknou porušením těchto povinností ze strany poskytovatele, jdou k tíži poskytovatele.

8. Vyšší moc

8.1 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné či úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak prokazatelně stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy.

8.2 Nastanou-li výše uvedené okolnosti, jsou obě strany povinny se neprodleně o těchto okolnostech vzájemně informovat.

8.3 Jestliže důsledky vyplývající ze zásahu vyšší moci prokazatelně trvají déle než 3 měsíce, může kterákoliv ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit při vyrovnání nároků obou smluvních stran tak, aby nedošlo k bezdůvodnému obohacení ani jedné smluvní strany.

9. Obchodní tajemství

9.1 Obě smluvní strany se zavazují považovat jakékoliv informace o skutečnostech, o kterých se dozvěděly na základě této smlouvy nebo v souvislosti s prováděním prací podle této smlouvy, za důvěrné ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a zavazují se zachovat mlčenlivost o takovýchto skutečnostech, a to až do doby, kdy se tyto informace stanou obecně známými, za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti (jedná se o dokumentaci jednotlivých objektů, která nesmí být poskytována třetím stranám).

9.2 V případě porušení této povinnosti mlčenlivosti je druhá smluvní strana oprávněna požadovat na náhradu vzniklé škody.

9.3 Povinnost mlčenlivosti platí bez ohledu na ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy.

10. Ostatní ujednání

- 10.1 Poskytovatel poskytuje objednateli na činnosti provedené podle této smlouvy záruku za jakost v délce **12 měsíců** ode dne provedení servisního zásahu. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se odpovědnost za vady zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Obě strany prohlašují, že jednotlivé články této smlouvy jsou dostatečné z hlediska náležitosti pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
- 11.2 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemně, a to formou samostatně číslovaných dodatků ke smlouvě, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.3 Pokud by se jedno nebo více ustanovení této smlouvy z nějakých důvodů stalo neplatným, nebude tím dotčena všeobecná platnost této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení jiným ustanovením se stejným obsahem, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 11.4 Tato smlouva a nabývá účinnosti dnem 01. ledna 2020 a vstupuje v platnost dnem zveřejněním v registru smluv.**
- 11.5 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.
- 11.6 Poskytovatel prohlašuje, že má oprávnění k podnikání v rozsahu plnění této smlouvy, že při poskytování služeb bude postupovat s odbornou péčí a odpovídá za to, že realizací smlouvy nejsou dotčena práva třetích osob. Veškerá odpovědnost z toho vyplývající jde k tíži poskytovatele. Poskytovatel odpovídá za škodu způsobenou porušením jeho povinností nebo způsobenou jeho činností.
- 11.7 Obě smluvní strany potvrzují platnost této smlouvy svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 11.8 Samostatnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy, které objednatel od poskytovatele obdržel před podpisem smlouvy:
Příloha č. 1 : Soupis servisních činností - Soupis zařízení VZT DAP

Pozn: Technická specifikace zařízení v tištěné formě je v přiložené příloze č.1

V Brně 10.12.2019

Za poskytovatele:

.....

V Praze, dne 20.12. 2019

Za objednatele:

.....


ředitel Vojenského klubu Praha

Příloha č.1				
SOUPIS ZARÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
		Zařízení č. 1 - Sklady 2.PP		
1.01	C14-001	Kompaktní VZT jednotka DANVENT DV 10 (č. n. 3282 / 2004), parametry v tab. zařízení - provedení LEVÉ ve směru proudění přívodního vzduchu, včetně rámu, sifonů a připojovacích manžety v sestavě: PŘÍVOD: uzavírací klapka, filtr G4, filtr F7, deskový rekuperátor s bypassem, vodní ohříváč, přívodní ventilátor ODVOD: uzavírací klapka, filtr G3, volná komora, odvodní ventilátor	ks	1
	C14-001M			
1.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.1	ks	4
	C14-005M			
1.03	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.2	ks	14
	C14-005M			
1.04	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1000.2	ks	10
	C14-005M			
1.05	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 500x200 TPM 018/01.23	ks	2
	C14-006M			
1.06	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 315x200 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
1.07	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 400x200 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
1.08	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 250x200 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
1.09	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 200x200 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
1.10	C14-008	Motýlková zpětná klapka samočinná RSK 200	ks	1
	C14-008M			
1.11	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 400x200	ks	7
	C14-010M			
1.12	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 280x140	ks	2
	C14-010M			
1.13	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 400x200	ks	4
	C14-010M			
1.14	C14-008	Výfuková samočinná klapka 400x315 vč.rámu do zdiva	ks	1
	C14-008M			
1.15	C14-012	Mřížka stěnová 400x315 vč.rámu do zdiva	ks	1
	C14-012M			
1.16	C14-011	Pož.stěnový uzávěr PSUM-90 200x215 TPM006/99.01	ks	1
	C14-011M			
1.17	C14-011	Pož.stěnový uzávěr PSUM-90 500x215 TPM006/99.01	ks	1
	C14-011M			
1.18	C14-014	Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 1000x1000	ks	2
	C14-014M			
1.21	C14-014	+ Protidešťová žaluzie s rámem a sítí 800x900	ks	+ 3
	C14-014M			
1.91	C14-015	Ohebná hadice SONODEC Ø160	m	6
	C14-015M			
1.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	5
	C14-016M			
1.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	342
	C14-017M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
		Zařízení č. 2 - Relaxcentrum		
2.01	C14-001	Kompaktní VZT jednotka DANVENT DV 10 (č. n. 3282 / 2004), parametry v tab. zařízení - provedení LEVÉ ve směru proudění přívodního vzduchu, včetně nohou, sifonů a přípojovacích manžety v sestavě: PŘÍVOD: uzavírací klapka, filtr G4, filtr F7, deskový rekuperátor s bypassem, vodní ohříváč, vodní chladič s eliminátorem kapek, přívodní ventilátor ODVOD: uzavírací klapka, filtr G3, volná komora, odvodní ventilátor	ks	1
	C14-001M			
2.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1000.2	ks	4
	C14-005M			
2.03	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 500x250 TPM 018/01.23	ks	2
	C14-006M			
2.04	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 400x200	ks	5
	C14-010M			
2.05	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 280x140	ks	1
	C14-010M			
2.06	C14-013	Talířový ventil kovový přívodní Ø200 včetně zděře	ks	6
	C14-013M			
2.07	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 400x200	ks	5
	C14-010M			
2.08	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 280x140	ks	9
	C14-010M			
2.09	C14-012	Mřížka stěnová 400x200 vč.rámu do zdiva	ks	4
	C14-012M			
2.91	C14-015	Ohebná hadice SONODEC Ø200	m	10
	C14-015M			
2.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvárověk	m	14
	C14-016M			
2.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	153
	C14-017M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
		Zařízení č. 3 - Sklady 1.PP		
3.01	C14-001	Kompaktní VZT jednotka DANVENT DV 10 (č. n. 3282 / 2004), parametry v tab. zařízení - provedení PRAVÉ ve směru proudění přívodního vzduchu, včetně rámu, sifonů a připojovacích manžety v sestavě: PŘÍVOD: uzavírací klapka, filtr G4, filtr F7, deskový rekuperátor s bypassem, vodní ohříváč, přívodní ventilátor ODVOD: uzavírací klapka, filtr G3, volná komora, odvodní ventilátor	ks	1
	C14-001M			
3.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.2	ks	8
	C14-005M			
3.03	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 315x315 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
3.04	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 500x315 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
3.05	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 200x250 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
3.06	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 500x250 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
3.07	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 400x250 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
3.08	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 250x200 TPM 018/01.23	ks	2
	C14-006M			
3.09	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 400x200	ks	8
	C14-010M			
3.10	C14-013	Talířový ventil kovový přívodní Ø100 včetně zděře	ks	1
	C14-013M			
3.11	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 400x200	ks	6
	C14-010M			
3.12	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 280x140	ks	4
	C14-010M			
3.13	C14-012	Mřížka stěnová 300x100 vč.rámu do zdiva	ks	4
	C14-012M			
3.14	C14-011	+ Pož.stěnový uzávěr PSUM-90 200x215 TPM006/99.01	ks	+ 4
	C14-011M			
3.91	C14-015	Ohebná hadice SONODEC Ø100	m	2
	C14-015M			
3.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarevek	m	1
	C14-016M			
3.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	102
	C14-017M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
4.01	C14-001	Zařízení č. 4 - Kuchyně Kompaktní VZT jednotka DANVENT DV 30 (č. n. 3282 / 2004), parametry v tab. zařízení - provedení PRAVĚ ve směru proudění přívodního vzduchu, včetně nohou, sifonů a přípojovacích manžety v sestavě: PŘÍVOD: uzavírací klapka, filtr G4, filtr F7, deskový rekuperátor s bypassem, vodní ohříváč, vodní chladič s eliminátorem kapek, přívodní ventilátor ODVOD: uzavírací klapka, tukový filtr, filtr G3, volná komora, odvodní ventilátor	ks	2
	C14-001M			
4.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1000.1	ks	20
	C14-005M			
4.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.1	ks	6
	C14-005M			
4.03	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1000.1	ks	9
	C14-005M			
4.03	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.1	ks	12
	C14-005M			
4.04	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1000.2	ks	12
	C14-005M			
4.04	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1500.2	ks	12
	C14-005M			
4.05	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1500.1	ks	9
	C14-005M			
4.06	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 600x630 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
4.07	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 600x800 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
4.08	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 900x400 TPM 018/01.23 vč. vyztužovacího rámu	ks	2
	C14-006M			
4.09	C14-009	Čtvercový stropní anemostat TROX DLQ-AK-MN-L/250	ks	8
	C14-009M			
4.10	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 400x200	ks	2
	C14-010M			
4.11	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 280x140	ks	3
	C14-010M			
4.12	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø160 včetně zděře	ks	1
	C14-013M			
4.13	C14-007	Regulační klapka ruční 1000x400	ks	3
	C14-007M			
4.14	C14-007	Regulační klapka ruční 800x400	ks	6
	C14-007M			
4.15	C14-007	Regulační klapka ruční 560x400	ks	2
	C14-007M			
4.16	C14-007	Regulační klapka ruční 450x400	ks	2
	C14-007M			
4.17	C14-007	Regulační klapka ruční 200x200	ks	6
	C14-007M			
4.18	C14-014	Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 1000x1400	ks	2
	C14-014M			
4.19	C14-014	Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 1500x2000	ks	1
	C14-014M			
4.20	C14-014	+ Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 1400x1400	ks	+ 1
	C14-014M			
4.21	C14-014	+ Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 710x1400	ks	+ 1
	C14-014M			
4.90	C14-015	Ohebná hadice FLEXO Ø100	m	40
	C14-015M			
4.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvárověk	m	15
	C14-016M			
4.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	210
	C14-017M			
4.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	210
	C14-017M			
4.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886), vodotěsné provedení	m ²	175
	C14-017M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
5.01	C14-001	Zařízení č. 5 - Sklady 1.PP Kompaktní VZT jednotka DANVENT DV 10 (č. n. 3282 / 2004), parametry v tab. zařízení - provedení PRAVĚ ve směru proudění přívodního vzduchu, včetně nohou, sifonů a přípojovacích manžety v sestavě: PŘÍVOD: uzavírací klapka, filtr G4, filtr F7, deskový rekuperátor s bypassem, vodní ohřivač, přívodní ventilátor ODVOD: uzavírací klapka, filtr G3, volná komora, odvodní ventilátor	ks	1
	C14-001M			
5.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.1	ks	8
	C14-005M			
5.03	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 500x250 TPM 018/01.23	ks	3
	C14-006M			
5.04	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 400x250 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
5.05	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ Ø180 TPM 018/01.23	ks	4
	C14-006M			
5.06	C14-009	Čtvercový stropní anemostat TROX DLQ-AK-MN-L/400	ks	5
	C14-009M			
5.07	C14-009	Čtvercový stropní anemostat TROX DLQ-AK-MN-L/250	ks	3
	C14-009M			
5.08	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø200 včetně zděře	ks	13
	C14-013M			
5.09	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø100 včetně zděře	ks	6
	C14-013M			
5.10	C14-012	Mřížka stěnová 400x200 vč.rámu do zdiva	ks	6
	C14-012M			
5.11	C14-012	Mřížka stěnová 600x300 vč.rámu do zdiva	ks	4
	C14-012M			
5.12	C14-012	Mřížka stěnová 300x100 vč.rámu do zdiva	ks	4
	C14-012M			
5.90	C14-015	Ohebná hadice FLEXO Ø200	m	20
	C14-015M			
5.91	C14-015	Ohebná hadice SONODEC Ø200	m	10
	C14-015M			
5.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	85
	C14-016M			
5.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø250 , 20%tvarovek	m	12
	C14-016M			
5.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	160
	C14-017M			
5.94	C14-024	Profily pro ocelovou konstrukci prodloužení podlahy	kg	150
	C14-024M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
6.01	C14-001	Zařízení č. 6 - Prádelna a žehlení prádla Kompaktní VZT jednotka DANVENT DV 10 (č. n. 3282 / 2004), parametry v tab. zařízení - provedení LEVÉ ve směru proudění přívodního vzduchu, včetně rámu, sifonů a připojovacích manžety v sestavě: PŘÍVOD: uzavírací klapka, filtr G4, filtr F7, deskový rekuperátor s bypassem, vodní ohřivač, vodní chladič s eliminátorem kapek, přívodní ventilátor ODVOD: uzavírací klapka, filtr G3, volná komora, odvodní ventilátor	ks	1
	C14-001M			
6.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.1	ks	4
	C14-005M			
6.03	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 400x200 TPM 018/01.23	ks	2
	C14-006M			
6.04	C14-009	Čtvercový stropní anemostat TROX DLQ-AK-MN-L/400	ks	2
	C14-009M			
6.05	C14-009	Čtvercový stropní anemostat TROX DLQ-AK-MN-L/250	ks	2
	C14-009M			
6.06	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 400x200	ks	2
	C14-010M			
6.07	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 400x200	ks	4
	C14-010M			
6.08	C14-012	Mřížka stěnová 300x100 vč.rámu do zdiva	ks	4
	C14-012M			
6.91	C14-015	Ohebná hadice SONODEC Ø200	m	6
	C14-015M			
6.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%švarovek	m	8
	C14-016M			
6.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	274
	C14-017M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
7.01	C14-001	Zařízení č. 7 - Víceúčelový sál Kompaktní VZT jednotka DANVENT DV 50 (č. n. 3282 / 2004), parametry v tab. zařízení - provedení PRAVĚ ve směru proudění přívodního vzduchu, včetně nohou, sifonů a přípojovacích manžety v sestavě: PŘÍVOD: uzavírací klapka, filtr G4, filtr F7, deskový rekuperátor s bypassem, vodní ohříváč, vodní chladič s eliminátorem kapek, přívodní ventilátor ODVOD: uzavírací klapka, filtr G3, volná komora, odvodní ventilátor	ks	1
	C14-001M			
7.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1500.2	ks	20
	C14-005M			
7.03	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1000.2	ks	20
	C14-005M			
7.04	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1500.1	ks	32
	C14-005M			
7.05	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.1	ks	16
	C14-005M			
7.06	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 800x630 TPM 018/01.23 vč. vyztužovacího rámu	ks	1
	C14-006M			
7.07	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 1000x800 TPM 018/01.23 vč. vyztužovacího rámu	ks	1
	C14-006M			
7.09	C14-009	Vířivý anemostat TROX RFD-R-D-A-MN-L/315, RAL dle architekta	ks	21
	C14-009M			
7.10	C14-012	Krycí mřížka na potrubí 1600x1000 vč.rámu, RAL dle architekta	ks	1
	C14-012M			
7.11	C14-007	Regulační klapka ruční 1000x800	ks	1
	C14-007M			
7.12	C14-014	Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 2000x630	ks	2
	C14-014M			
7.13	C14-014	Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 2000x1000	ks	2
	C14-014M			
7.14	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø160 včetně zděře	ks	1
	C14-013M			
7.91	C14-015	Ohebná hadice SONODEC Ø160	m	3
	C14-015M			
7.91	C14-015	Ohebná hadice SONODEC Ø250	m	40
	C14-015M			
7.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO Ø250 a Ø315 , 20%tvarovek	m	65
	C14-016M			
7.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	10
	C14-016M			
7.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	313
	C14-017M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
		Zařízení č. 8 - Restaurace 1.NP		
8.01	C14-001	Kompaktní VZT jednotka DANVENT DV 20 (č. n. 3282 / 2004), parametry v tab. zařízení - provedení LEVÉ ve směru proudění přívodního vzduchu, včetně nohou, sifonů a připojovacích manžety v sestavě: PŘÍVOD: uzavírací klapka, filtr G4, filtr F7, deskový rekuperátor s bypassem, vodní ohříváč, vodní chladič s eliminátorem kapek, přívodní ventilátor ODVOD: uzavírací klapka, filtr G3, volná komora, odvodní ventilátor	ks	1
	C14-001M			
8.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.1	ks	16
	C14-005M			
8.03	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 500x560 TPM 018/01.23	ks	2
	C14-006M			
8.04	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ Ø180 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
8.05	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 560x200, RAL dle architekta	ks	15
	C14-010M			
8.05	C14-010	- Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 560x200, RAL dle architekta	ks	-15
	C14-010M			
8.06	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 400x200, RAL dle architekta	ks	4
	C14-010M			
8.07	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 280x140	ks	1
	C14-010M			
8.08	C14-013	Talířový ventil kovový přívodní Ø160 včetně zděře	ks	1
	C14-013M			
8.09	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 525x525, RAL dle architekta	ks	5
	C14-010M			
8.09	C14-010	- Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 525x525, RAL dle architekta	ks	-5
	C14-010M			
8.10	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 400x200	ks	2
	C14-010M			
8.11	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø160 včetně zděře	ks	1
	C14-013M			
8.12	C14-009	+ Vřířivý anemostat TROX RFD-R-D-A-MN-L/125	ks	+36
	C14-009M			
8.13	C14-010	+ Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 560x200, provedení v černé barvě	ks	+ 5
	C14-010M			
8.14	C14-010	+ Regulace R1 525x280 včetně upínání do potrubí	ks	+ 8
	C14-010M			
8.20	C14-007	+ Regulační klapka ruční 200x200 s možností zaaretování	ks	+ 1
	C14-007M			
8.21	C14-007	+ Regulační klapka ruční průměr 160 s možností zaaretování	ks	+ 1
	C14-007M			
8.22	C14-007	+ Regulační klapka ruční 400x710 s možností zaaretování	ks	+ 1
	C14-007M			
8.23		SMU 700x350	ks	4
	C14-007M			
8.91	C14-015	Ohebná hadice SONODEC Ø160	m	6
	C14-015M			
8.91	C14-015	+ Ohebná hadice SONODEC Ø100	m	+ 60
	C14-015M			
8.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	38
	C14-016M			
8.92	C14-016	+ Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	+ 30
	C14-016M			
8.92	C14-016	+ Kruhové potrubí SPIRO do Ø125, 20%tvarovek	m	+ 15
	C14-016M			
8.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	263
	C14-017M			
8.93	C14-017	+ Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	+ 35
	C14-017M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
		Zařízení č. 9 - Odtah příslušenství prodejny		
9.01	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 500/160 , parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
9.02	C14-005	Tlumič hluku kruhový Elektrodesign MAA 160/900	ks	1
	C14-005M			
9.03	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø160 včetně zděře	ks	3
	C14-013M			
9.04	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø100 včetně zděře	ks	1
	C14-013M			
9.05	C14-012	Mřížka stěnová 300x100 vč.rámu do zdiva	ks	6
	C14-012M			
9.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	26
	C14-016M			
		Zařízení č. 10 - Vrátnice		
10.01	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 1300/250, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
10.02	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 800/200, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
10.03	C14-003	Ohříváč vodní Elektrodesign MBW 250 Q = 6kW	ks	1
	C14-003M			
10.04	C14-004	Filtrační komora Elektrodesign MFL - 250/5	ks	1
	C14-004M			
10.05	C14-005	Tlumič hluku kruhový Elektrodesign MAA 250/900	ks	1
	C14-005M			
10.06	C14-005	Tlumič hluku kruhový Elektrodesign MAA 250/600	ks	1
	C14-005M			
10.07	C14-005	Tlumič hluku kruhový Elektrodesign MAA 200/900	ks	1
	C14-005M			
10.08	C14-005	Tlumič hluku kruhový Elektrodesign MAA 200/600	ks	1
	C14-005M			
10.09	C14-008	Motýlková zpětná klapka samočinná RSK 200	ks	1
	C14-008M			
10.10	C14-008	Motýlková zpětná klapka samočinná RSK 100	ks	1
	C14-008M			
10.11	C14-013	Talířový ventil kovový přívodní Ø200 včetně zděře	ks	5
	C14-013M			
10.12	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø100 včetně zděře	ks	2
	C14-013M			
10.13	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø200 včetně zděře	ks	2
	C14-013M			
10.14	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 280x140	ks	1
	C14-010M			
10.15	C14-012	Dveřní mřížka 325x85	ks	2
	C14-012M			
10.16	C14-014	Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 315x315	ks	2
	C14-014M			
10.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	20
	C14-016M			
10.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	2
	C14-017M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
		Zařízení č. 11 - Foyer		
11.01	C14-001	Kompaktní VZT jednotka DANVENT DV 15 (č. n. 3282 / 2004), parametry v tab. zařízení - provedení LEVÉ ve směru proudění přívodního vzduchu, včetně nohou, sifonů a přípojovacích manžety v sestavě: PŘÍVOD: uzavírací klapka, filtr G4, filtr F7, deskový rekuperátor s bypassem, vodní ohříváč, vodní chladič s eliminátorem kapek, přívodní ventilátor ODVOD: uzavírací klapka, filtr G3, volná komora, odvodní ventilátor	ks	1
	C14-001M			
11.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.2	ks	4
	C14-005M			
11.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1000.2	ks	4
	C14-005M			
11.03	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 400x400 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
11.04	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 500x500 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
11.05	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 500x315 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
11.06	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 400x325, RAL dle architekta	ks	4
	C14-010M			
11.07	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 400x200, RAL dle architekta	ks	1
	C14-010M			
11.08	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 400x280, RAL dle architekta	ks	3
	C14-010M			
11.09	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 525x1225, RAL dle architekta	ks	1
	C14-010M			
11.10	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 200x200 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
11.91	C14-015	Ohebná hadice SONODEC Ø160	m	20
	C14-015M			
11.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%ťvarovek	m	2
	C14-016M			
11.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	105
	C14-017M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
		Zařízení č. 12 - Restaurace 2.NP - pravé křídlo		
12.01	C14-001	Kompaktní VZT jednotka DANVENT DV 40 (č. n. 3282 / 2004), parametry v tab. zařízení - provedení PRAVÉ ve směru proudění přívodního vzduchu, včetně nohou, sifonů a přípojovacích manžety v sestavě: PŘÍVOD: uzavírací klapka, filtr G4, filtr F7, deskový rekuperátor s bypassem, vodní ohříváč, vodní chladič s eliminátorem kapek, přívodní ventilátor ODVOD: uzavírací klapka, filtr G3, volná komora, odvodní ventilátor	ks	1
	C14-001M			
12.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.2	ks	32
	C14-005M			
12.03	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1500.2	ks	8
	C14-005M			
12.04	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 800x500 TPM 018/01.23 vč. vyztužovacího rámu	ks	2
	C14-006M			
12.05	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 500x400 TPM 018/01.23	ks	2
	C14-006M			
12.06	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 560x200, RAL dle architekta	ks	30
	C14-010M			
12.07	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 400x200, RAL dle architekta	ks	5
	C14-010M			
12.08	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 400x100, RAL dle architekta	ks	4
	C14-010M			
12.09	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 525x525, RAL dle architekta	ks	5
	C14-010M			
12.10	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 400x200, RAL dle architekta	ks	5
	C14-010M			
12.11	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 560x200, RAL dle architekta	ks	6
	C14-010M			
12.11	C14-010	- Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 560x200, RAL dle architekta	ks	-6
	C14-010M			
12.12	C14-014	Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 2000x800	ks	1
	C14-014M			
12.13	C14-010	+ Regulace R1 560x200 včetně upínání do potrubí	ks	+ 6
	C14-010M			
12.14	C14-010	+ Regulace R1 400x200 včetně upínání do potrubí	ks	-4
	C14-010M			
12.20	C14-007	+ Regulační klapka ruční 525x525 s možností zaaretování	ks	+ 3
	C14-007M			
12.21	C14-007	+ Regulační klapka ruční 500x400 s možností zaaretování	ks	+ 1
	C14-007M			
12.22	C14-007	+ Regulační klapka ruční 200x200 s možností zaaretování	ks	+ 1
	C14-007M			
12.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	450
	C14-017M			
12.93	C14-017	+ Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	+ 3
	C14-017M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
		Zařízení č. 13 - Restaurace 2.NP - levé křídlo		
13.01	C14-001	Kompaktní VZT jednotka DANVENT DV 25 (č. n. 3282 / 2004), parametry v tab. zařízení - provedení LEVÉ ve směru proudění přírodního vzduchu, včetně nohou, sifonů a přípojovacích manžety v sestavě: PŘÍVOD: uzavírací klapka, filtr G4, filtr F7, deskový rekuperátor s bypassem, vodní ohříváč, vodní chladič s eliminátorem kapek, přírodní ventilátor ODVOD: uzavírací klapka, filtr G3, volná komora, odvodní ventilátor	ks	1
	C14-001M			
13.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1000.2	ks	8
	C14-005M			
13.03	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.2	ks	16
	C14-005M			
13.04	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1500.2	ks	8
	C14-005M			
13.05	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 710x500 TPM 018/01.23	ks	2
	C14-006M			
13.06	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 560x200, RAL dle architekta	ks	23
	C14-010M			
13.07	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 400x200, RAL dle architekta	ks	1
	C14-010M			
13.08	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 400x200, RAL dle architekta	ks	2
	C14-010M			
13.09	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 525x525, RAL dle architekta	ks	5
	C14-010M			
13.10	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 325x325, RAL dle architekta	ks	3
	C14-010M			
13.11	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø100 včetně zděře	ks	2
	C14-013M			
13.12	C14-014	Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 2000x800	ks	1
	C14-014M			
13.13	C14-009	Čtvercový stropní anemostat TROX DLQ-AK-MN-L/400, RAL dle architekta	ks	1
	C14-009M			
13.20	C14-007	+ Regulační klapka ruční 800x280 s možností zaaretování	ks	+ 1
	C14-007M			
13.90	C14-015	Ohebná hadice FLEXO Ø100	m	2
	C14-015M			
13.90	C14-015	Ohebná hadice FLEXO Ø200	m	3
	C14-015M			
13.91	C14-015	Ohebná hadice SONODEC Ø160	m	2
	C14-015M			
13.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%štvarevek	m	6
	C14-016M			
13.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	220
	C14-017M			
13.93	C14-017	+ Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	+ 3
	C14-017M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
		Zařízení č. 15 - Restaurace 2.NP - pravé křídlo		
15.01	C14-001	Kompaktní VZT jednotka DANVENT DV 30 (č. n. 3282 / 2004), parametry v tab. zařízení - provedení PRAVÉ ve směru proudění přívodního vzduchu, včetně nohou, sifonů a připojovacích manžety v sestavě: PŘÍVOD: uzavírací klapka, filtr G4, filtr F7, deskový rekuperátor s bypassem, vodní ohříváč, vodní chladič s eliminátorem kapek, přívodní ventilátor ODVOD: uzavírací klapka, filtr G3, volná komora, odvodní ventilátor	ks	1
	C14-001M			
15.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.2	ks	88
	C14-005M			
15.02	C14-005	- Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.2	ks	-24
	C14-005M			
15.02	C14-005	+ Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.1	ks	+ 8
	C14-005M			
15.02	C14-005	+ Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.3	ks	+ 16
	C14-005M			
15.03	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 800x630 TPM 018/01.23	ks	2
	C14-006M			
15.04	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 710x400 TPM 018/01.23	ks	2
	C14-006M			
15.05	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 560x200, RAL dle architekta	ks	27
	C14-010M			
15.06	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 400x100, RAL dle architekta	ks	4
	C14-010M			
15.07	C14-010	Dvouřadá výustka komfortní s regulací R1 400x200, RAL dle architekta	ks	5
	C14-010M			
15.08	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 400x200, RAL dle architekta	ks	5
	C14-010M			
15.08	C14-010	- Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 400x200, RAL dle architekta	ks	+4
	C14-010M			
15.09	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 560x200, RAL dle architekta	ks	5
	C14-010M			
15.09	C14-010	- Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 560x200, RAL dle architekta	ks	-5
	C14-010M			
15.10	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 525x525, RAL dle architekta	ks	6
	C14-010M			
15.11	C14-012	Mřížka stěnová 300x100 vč.rámu do zdiva	ks	4
	C14-012M			
15.12	C14-010	+ Regulace R1 560x200 včetně upínání do potrubí	ks	+ 5
15.13		Neobsazeno		
	C14-010M			
15.20	C14-007	+ Regulační klapka ruční 525x525 s možností zaaretování	ks	+3
	C14-007M			
15.21	C14-007	+ Regulační klapka ruční 250x250 s možností zaaretování	ks	+1
	C14-007M			
15.22	C14-007	+ Regulační klapka ruční 250x400 s možností zaaretování	ks	+1
	C14-007M			
15.30	C14-014	+ Protidešťová žaluzie s rámem a sítí 800x1000 IMOS - PZ ZN 800x1000 R1S	ks	+ 2
	C14-014M			
15.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	522
	C14-017M			
15.93	C14-017	+ Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	+38
	C14-017M			
		Zařízení č. 16 - Požární větrání CHÚC-schodiště 2		
16.01	C14-002	Elektrodesing ILT/4-285 IP55, 70°C, kanál.vent. IAE 285/60-30 ED pružná spojka	ks	1
	C14-002M			
16.02	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 400x200	ks	2
	C14-010M			
16.03	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 280x140	ks	1
	C14-010M			
16.04	C14-014	- Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 710x355	ks	- 1
	C14-014M			
16.05	C14-014	+ Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 355x710	ks	+ 1
	C14-014M			
16.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	20
	C14-017M			
16.93	C14-017	+ Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	+ 4
	C14-017M			
		Zařízení č. 17 - Sociální zařízení 1.PP		
17.01	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 2000/315, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
17.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.1	ks	1
	C14-005M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
17.03	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1500.1	ks	1
	C14-005M			
17.04	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 315x200 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
17.05	C14-007	Regulační klapka s přípravou pro servo 315x200	ks	1
	C14-007M			
17.06	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø100 včetně zděře	ks	20
	C14-013M			
17.07	C14-012	Mřížka stěnová 400x200 vč.rámu do zdiva	ks	8
	C14-012M			
17.08	C14-012	Mřížka stěnová 300x100 vč.rámu do zdiva	ks	6
	C14-012M			
17.90	C14-015	Ohebná hadice FLEXO Ø100	m	40
	C14-015M			
17.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	38
	C14-016M			
17.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	12
	C14-017M			
		Zařízení č. 18 - Sociální zařízení		
18.01	C14-002	Elektrodesing ILT/4-250 IP55, 70°C, kanál.vent. IAE 250/50-30 ED pružná spojka	ks	1
	C14-002M			
18.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.1	ks	1
	C14-005M			
18.03	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 250x200 TPM 018/01.23	ks	2
	C14-006M			
18.04	C14-007	Regulační klapka s přípravou pro servo 250x200	ks	1
	C14-006M			
18.05	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø100 včetně zděře	ks	25
	C14-013M			
18.06	C14-012	Mřížka stěnová 400x200 vč.rámu do zdiva	ks	6
	C14-012M			
18.07	C14-012	Mřížka stěnová 300x100 vč.rámu do zdiva	ks	20
	C14-012M	Dveřní mřížka 325x85	ks	2
18.08	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø160 včetně zděře	ks	1
	C14-013M			
18.90	C14-015	Ohebná hadice FLEXO Ø100	m	45
	C14-015M			
18.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	70
	C14-016M			
18.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	10
	C14-017M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
		Zařízení č. 19 - Sociální zařízení		
19.01	C14-002	Elektrodesing ILT/4-250 IP55, 70°C, kanál.vent. IAE 250/50-30 ED pružná spojka	ks	1
	C14-002M			
19.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1500.1	ks	1
	C14-005M			
19.03	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1000.2	ks	2
	C14-005M			
19.04	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 315x315 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
19.05	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø100 včetně zděře	ks	47
	C14-013M			
19.06	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø160 včetně zděře	ks	1
	C14-013M			
19.07	C14-012	Mřížka stěnová 300x100 vč.rámu do zdiva	ks	14
	C14-012M	Dveřní mřížka 325x85	ks	3
19.08	C14-011	Pož.stěnový uzávěr PSUM-90 200x215 TPM006/99.01	ks	2
	C14-011M			
19.09	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 315x250 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
19.10	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ Ø180 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
19.90	C14-015	Ohebná hadice FLEXO Ø100	m	100
	C14-015M			
19.90	C14-015	Ohebná hadice FLEXO Ø160	m	2
	C14-015M			
19.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	118
	C14-016M			
19.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	25
	C14-017M			
		Zařízení č. 20 - Strojovna RTCH		
20.01	C14-002	Ventilátor potrubní Systemair KT 50-30-4 vč. manžet - parametry v tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
20.02	C14-002	Elektrodesing ILT/4-250 IP55, 70°C, kanál.vent. IAE 250/50-30 ED pružná spojka	ks	1
	C14-002M			
20.03	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1000.2	ks	4
	C14-005M			
20.04	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 315x200 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
20.05	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 400x200 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
20.06	C14-010	Jednořadá výustka průmyslová s regulací R1 560x200	ks	5
	C14-010M			
20.07	C14-010	Jednořadá výustka průmyslová s regulací R1 425x560	ks	1
	C14-010M			
20.08	C14-014	Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 630x500	ks	2
	C14-014M			
20.08	C14-014	- Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 630x500	ks	-1
	C14-014M			
20.09	C14-014	+ Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 500x630	ks	+1
	C14-014M			
20.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	31
	C14-017M			
		Zařízení č. 21 - Sociální zařízení 3.NP		
21.01	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 500/160, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
21.02	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø100 včetně zděře	ks	5
	C14-013M			
21.03	C14-012	Dveřní mřížka 325x85	ks	2
	C14-012M			
21.04	C14-014	Výfuková hlavice VH 160	ks	1
	C14-014M			
21.90	C14-015	Ohebná hadice FLEXO Ø100	m	5
	C14-015M			
21.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	17
	C14-016M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
		Zařízení č. 22 - Odvětrání koupelen pokojů levá část		
22.01	C14-002	Elektrodesing ILT/6-355 IP55, 70°C, kanál.vent. IAE 355/70-40 ED pružná spojka	ks	1
	C14-002M			
22.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1500.1	ks	2
	C14-005M			
22.03	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.1	ks	4
	C14-005M			
22.04	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 315x200 TPM 018/01.23	ks	2
	C14-006M			
22.05	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 355x315 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
22.06	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø160 včetně zděře	ks	32
	C14-013M			
22.06	C14-013	- Talířový ventil kovový odvodní Ø160 včetně zděře	ks	-1
	C14-013M			
22.91	C14-015	Ohebná hadice SONODEC Ø160	m	40
	C14-015M			
22.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	110
	C14-016M			
22.92	C14-016	- Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	-2
	C14-016M			
22.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	30
	C14-017M			
		Zařízení č. 23 - Odvětrání koupelen pokojů 5.NP		
23.01	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 800/200, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
23.02	C14-005	Tlumič hluku kruhový Elektrodesign MAA 200/900	ks	2
	C14-005M			
23.03	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ Ø200 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
23.04	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø200 včetně zděře	ks	5
	C14-013M			
23.05	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø100 včetně zděře	ks	1
	C14-013M			
23.06	C14-008	Motýlková zpětná klapka samočinná RSK 200	ks	1
	C14-008M			
23.91	C14-015	Ohebná hadice SONODEC Ø160	m	8
	C14-015M			
23.91	C14-015	Ohebná hadice SONODEC Ø100	m	2
	C14-015M			
23.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	25
	C14-016M			
		Zařízení č. 24 - Odvětrání koupelen pokojů pravá část		
24.01	C14-002	Elektrodesing ILT/4-285 IP55, 70°C, kanál.vent. IAE 285/60-30 ED pružná spojka	ks	1
	C14-002M			
24.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1500.1	ks	1
	C14-005M			
24.03	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1000.1	ks	2
	C14-005M			
24.04	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 355x200 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
24.05	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø160 včetně zděře	ks	16
	C14-013M			
24.05	C14-013	- Talířový ventil kovový odvodní Ø160 včetně zděře	ks	-1
	C14-013M			
24.06	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø100 včetně zděře	ks	11
	C14-013M			
24.07	C14-012	Mřížka stěnová 300x100 vč.rámu do zdiva	ks	12
	C14-012M			
24.08	C14-014	Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 1000x800	ks	1
	C14-014M			
24.91	C14-015	Ohebná hadice SONODEC Ø160	m	25
	C14-015M			
24.91	C14-015	Ohebná hadice SONODEC Ø100	m	20
	C14-015M			
24.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	136
	C14-016M			
24.92	C14-016	- Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	-1
	C14-016M			
24.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	30
	C14-017M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
		Zařízení č. 25 - Sociální zařízení posilovny		
25.01	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 500/160, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
25.02	C14-005	Tlumič hluku kruhový Elektrodesign MAA 160/900	ks	1
	C14-005M			
25.03	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ Ø180 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
25.04	C14-008	Motýlková zpětná klapka samočinná RSK 160	ks	1
	C14-008M			
25.05	C14-013	Talířový ventil kovový odvodní Ø100 včetně zděže	ks	4
	C14-013M			
25.06	C14-012	Mřížka stěnová 300x100 vč.rámu do zdiva	ks	4
	C14-012M			
25.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	17
	C14-016M			
		Zařízení č. 26 - Požární větrání CHÚC-schodiště 3		
26.01	C14-002	Elektrodesign TGT/2-560-5/5,5 IP55 ax.vent. PIE 560 montážní konzola	ks	1
	C14-002M			
26.02	C14-007	Regulační klapka s přípravou pro servo 800x800	ks	1
	C14-006M			
26.03	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 400x325	ks	7
	C14-010M			
26.04	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 400x525	ks	1
	C14-010M			
26.05	C14-008	Výfuková samočinná klapka 630x630 vč.rámu do zdiva	ks	2
	C14-008M			
26.06	C14-007	Regulační klapka s přípravou pro servo 710x710	ks	1
	C14-006M			
26.07	C14-014	Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 1400x800	ks	1
	C14-014M			
26.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	20
	C14-017M			
		Zařízení č. 27 - Odvětrání zařízení ZTI		
27.01	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 800/200, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
27.02	C14-008	Motýlková zpětná klapka samočinná RSK 200	ks	1
	C14-008M			
27.03	C14-010	Jednořadá výustka průmyslová s regulací R1 400x200	ks	1
	C14-010M			
27.04	C14-008	Výfuková samočinná klapka 400x315 vč.rámu do zdiva	ks	1
	C14-008M			
27.05	C14-012	Mřížka stěnová 400x315 vč.rámu do zdiva	ks	1
	C14-012M			
27.06	C14-006	+ Požární klapka PKTM90/CZ Ø200 TPM 018/01.23	ks	+ 1
	C14-006M			
27.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	15
	C14-016M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
		Zařízení č. 28 - Teplovzdušná clona		
28.01	C14-018	Teplovzdušná dveřní clona s vodním ohřevem MULTIVAC COMTESSE VCK 03-D-200-V-SM + ovládání VCK-PANEL-V/SM-D + nasávací kryt do prostoru VCK-NK-02-C-200-P + nástavec výfukové mřížky do podhledu VCK-VM-02-C-200-P + výfuková mřížka + stropní držáky VCK-SD-11 4ks,závitové tyče M8-8ks	ks	1
	C14-018M			
		Zařízení č. 29 - Cirkulační chlazení		
29.01	C14-019	Podstropní jednotka fan-coil bez opláštění GEA - Top - Geko 1.UKW40.4SL - pravý, 2trubkový systém + dvoucestný ventil s termoelektrickým pohonem 230V - kvs=1, on/off + elektroskříň E 110 000	ks	13
	C14-019M			
29.02	C14-019	Podstropní jednotka fan-coil bez opláštění GEA - Top - Geko 1.UKW40.3SL - levý, 2trubkový systém + dvoucestný ventil s termoelektrickým pohonem 230V - kvs=1, on/off + elektroskříň E 110 000	ks	10
	C14-019M			
29.03	C14-019	Podstropní jednotka fan-coil bez opláštění GEA - Top - Geko 2.UKW40.4SL - pravý, 2trubkový systém + dvoucestný ventil s termoelektrickým pohonem 230V - kvs=1, on/off + elektroskříň E 110 000	ks	6
	C14-019M			
29.04	C14-019	Podstropní jednotka fan-coil bez opláštění GEA - Top - Geko 2.UKW40.3SL - levý, 2trubkový systém + dvoucestný ventil s termoelektrickým pohonem 230V - kvs=1, on/off + elektroskříň E 110 000	ks	7
	C14-019M			
29.05	C14-019	Podstropní jednotka fan-coil bez opláštění GEA - Top - Geko 3.UKW40.4SL - pravý, 2trubkový systém + dvoucestný ventil s termoelektrickým pohonem 230V - kvs=1,6, on/off + elektroskříň E 110 000	ks	6
	C14-019M			
29.06	C14-019	Podstropní jednotka fan-coil bez opláštění GEA - Top - Geko 3.UKW40.3SL - levý, 2trubkový systém + dvoucestný ventil s termoelektrickým pohonem 230V - kvs=1,6, on/off + elektroskříň E 110 000	ks	7
	C14-019M			
29.07	C14-019	Podstropní jednotka fan-coil bez opláštění GEA - Top - Geko 4.UKW40.4SL - pravý, 2trubkový systém + dvoucestný ventil s termoelektrickým pohonem 230V - kvs=2,5, on/off + elektroskříň E 110 000	ks	3
	C14-019M			
29.08	C14-019	Podstropní jednotka fan-coil bez opláštění GEA - Top - Geko 4.UKW40.3SL - levý, 2trubkový systém + dvoucestný ventil s termoelektrickým pohonem 230V - kvs=2,5, on/off + elektroskříň E 110 000	ks	4
	C14-019M			
29.09	C14-019	Podstropní jednotka fan-coil s opláštěním GEA - Top - Geko 4.UKW40.3NL - levý, 2trubkový systém + dvoucestný ventil s termoelektrickým pohonem 230V - kvs=2,5, on/off + elektroskříň E 110 000	ks	2
	C14-019M			
29.10	C14-010	Jednořadá výustka komfortní 420x200, RAL dle architekta	ks	110
	C14-010M			
29.10	C14-010	- Jednořadá výustka komfortní 420x200, RAL dle architekta	ks	-48
	C14-010M			
29.11	C14-010	Jednořadá výustka komfortní 720x200, RAL dle architekta	ks	60
	C14-010M			
29.15	C14-010	+ Jednořadá výustka komfortní 520x140, RAL dle architekta	ks	+ 30
	C14-010M			
29.16	C14-010	+ Jednořadá výustka komfortní 520x200, RAL dle architekta	ks	+2
	C14-010M			
29.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	90
	C14-017M			
29.93	C14-017	+ Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	+35
	C14-017M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
		Zařízení č. 30 - Větrání TUV		
30.01	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 800/200, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
30.02	C14-005	Tlumič hluku kruhový Elektrodesign MAA 200/900	ks	1
	C14-005M			
30.03	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ Ø200 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
30.04	C14-012	Krycí mřížka na potrubí Ø200	ks	1
	C14-012M			
30.05	C14-014	Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 315x315	ks	1
	C14-014M			
30.06	C14-012	Mřížka stěnová 400x200 vč.rámu do zdiva	ks	2
	C14-012M			
30.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvárovek	m	20
	C14-016M			
30.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	1
	C14-017M			
		Zařízení č. 31 - Větrání předávací stanice		
31.01	C14-002	Elektrodesing ILT/6-355 IP55, 70°C, kanál.vent. IAE 355/70-40 ED pružná spojka	ks	1
	C14-002M			
31.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.2	ks	4
	C14-005M			
31.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1000.2	ks	4
	C14-005M			
31.03	C14-007	Regulační klapka s přípravou pro servo 500x400	ks	1
	C14-006M			
31.04	C14-012	Krycí mřížka na potrubí 700x400 vč. rámu	ks	1
	C14-012M			
31.06	C14-014	Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 250x1000	ks	2
	C14-014M			
31.07	C14-008	Výfuková samočinná klapka 630x400 vč.rámu	ks	1
	C14-008M			
31.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	20
	C14-017M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
		Zařízení č. 32 - Odvětrání tepelné zátěže výtahu V11		
32.01	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 500/160, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
32.02	C14-005	Tlumič hluku kruhový Elektrodesign MAA 160/600	ks	1
	C14-005M			
32.03	C14-011	Pož.stěnový uzávěr PSUM-90 200x215 TPM006/99.01	ks	1
	C14-011M			
32.04	C14-012	Krycí mřížka na potrubí Ø160	ks	2
	C14-012M			
32.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	2
	C14-016M			
		Zařízení č. 34 - Odvětrání tepelné zátěže výtahu V1		
34.01	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 500/160, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
34.02	C14-011	Pož.stěnový uzávěr PSUM-90 200x215 TPM006/99.01	ks	1
	C14-011M			
34.03	C14-008	Motýlková zpětná klapka samočinná RSK 160	ks	1
	C14-008M			
34.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	6
	C14-016M			
		Zařízení č. 35 - Odvětrání tepelné zátěže výtahu V2		
35.01	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 500/160, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
35.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.2	ks	2
	C14-005M			
35.03	C14-011	Pož.stěnový uzávěr PSUM-90 200x215 TPM006/99.01	ks	1
	C14-011M			
35.04	C14-008	Motýlková zpětná klapka samočinná RSK 160	ks	1
	C14-008M			
35.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	10
	C14-016M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
		Zařízení č. 36 - Odvětrání tepelné zátěže výtahu V3		
36.01	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 500/160, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
36.02	C14-005	Tlumič hluku kruhový Elektrodesign MAA 160/900	ks	1
	C14-005M			
36.03	C14-012	Mřížka stěnová 200x200 vč.rámu do zdíva	ks	2
	C14-012M			
36.30	C14-014	+ Protidešťová žaluzie s rámem a sítí 800x560 IMOS - PZ ZN 800x560 R1S	ks	+1
	C14-014M			
36.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	9
	C14-016M			
		Zařízení č. 37 - Odvětrání tepelné zátěže výtahu V5,V6		
37.01	C14-002	Ventilátor nástřešní Elektrodesign VDA 200/6EC včetně plastového podstavce a gumového těsnění pod ventilátor, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
37.02	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 200x200 TPM 018/01.23	ks	2
	C14-006M			
37.03	C14-011	Pož.stěnový uzávěr PSUM-90 200x215 TPM006/99.01	ks	1
	C14-011M			
37.04	C14-012	SMU 200x200	ks	3
	C14-012M			
37.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	6
	C14-016M			
37.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	3
	C14-017M			
		Zařízení č. 38 - Odvětrání tepelné zátěže výtahu V7,V8		
38.01	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 800/200, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
38.02	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 200x500x1000.1	ks	1
	C14-005M			
38.03	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 200x200 TPM 018/01.23	ks	4
	C14-006M			
38.04	C14-014	Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 500x300	ks	1
	C14-014M			
38.05	C14-012	Krycí mřížka na potrubí 200x200	ks	3
	C14-012M			
38.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	10
	C14-016M			
38.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	3
	C14-017M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
		Zařízení č. 39 - Odvětrání tepelné zátěže z trafostanice		
39.01	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 2000/315, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
39.02	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 2000/315, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
39.03	C14-005	Tlumič hluku buňkový G 250x500x1000.2	ks	4
	C14-005M			
39.04	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 500x250 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
39.05	C14-006	Požární klapka PKTM90/CZ 400x400 TPM 018/01.23	ks	1
	C14-006M			
39.06	C14-008	Motýlková zpětná klapka samočinná RSK 315	ks	2
	C14-008M			
39.07	C14-010	Jednořadá výustka komfortní s regulací R1 560x280	ks	1
	C14-010M			
39.08	C14-012	Krycí mřížka na potrubí 400x400	ks	1
	C14-012M			
39.09	C14-014	Protidešťové žaluzie s rámem a sítí 500x630	ks	2
	C14-014M			
39.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø315 , 20%tvarovek	m	3
	C14-016M			
39.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	40
	C14-017M			
		Zařízení č. 40 - Odvětrání tepelné zátěže z rozvodny NN		
40.01	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 800/200, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
40.02	C14-002	Ventilátor diagonální Elektrodesign MIXVENT-TD 800/200, parametry viz tab. zařízení	ks	1
	C14-002M			
40.03	C14-008	Motýlková zpětná klapka samočinná RSK 200	ks	2
	C14-008M			
40.04	C14-010	Jednořadá výustka průmyslová s regulací R1 400x200	ks	1
	C14-008M			
40.05	C14-010	Jednořadá výustka průmyslová s regulací R1 625x125	ks	1
	C14-010M			
40.92	C14-016	Kruhové potrubí SPIRO do Ø200 , 20%tvarovek	m	25
	C14-016M			
40.93	C14-017	Vzduchovod nízkotlaký, čtyřhranný, požadovaná těsnost tř. A (EN 1886)	m ²	2
	C14-017M			
		+ Zařízení č. 41 - Chlazení tech. místností 1.07		
41.01	C14-025	+ Venkovní invertorová jednotka Mitsubishi MUZ-GA71-G-VA - min. chl.výkon 6,0kW při ti=20°C - včetně konzol pro uchycení na svislou konstrukci - automat. restart	ks	+ 1
	C14-025M			
41.02	C14-025	+ Vnitřní nástěnná jednotka Mitsubishi MSZ-GA71-G-VA - včetně dálkového infračerveného ovladače	ks	+ 1
	C14-025M			
41.03	C14-026	+ Propojení Cu potrubím (dvojice plyn/kapalina) včetně izolace, chladiva, kotvení a komunikačního kabelu	bm	+ 22
	C14-026M			

SOUPIS ZAŘÍZENÍ VZT DAP				
č. pol.	č.cen. položky	popis položky	měr. jedn.	výměra
		+ Zařízení č. 42 - Chlazení rozvodny slab. 1.08		
42.01	C14-025	+ Venkovní invertorová jednotka Mitsubishi MUZ-GA71-G-VA - min. chl.výkon 6,0kW při ti=20°C - včetně konzol pro uchycení na svislou konstrukci - celoroční provoz - automat. restart	ks	+ 1
	C14-025M			
42.02	C14-025	+ Vnitřní nástěnná jednotka Mitsubishi MSZ-GA71-G-VA - včetně dálkového infračerveného ovladače	ks	+ 1
	C14-025M			
42.03	C14-026	+ Propojení Cu potrubím (dvojice plyn/kapalina) včetně izolace, chladiva, kotvení a komunikačního kabelu	bm	+ 23
	C14-026M			
		+ Zařízení č. 43 - Chlazení rozvodny slab. 1.10		
43.01	C14-025	+ Venkovní invertorová jednotka Mitsubishi MUZ-GA71-G-VA - min. chl.výkon 6,0kW při ti=20°C - včetně konzol pro uchycení na svislou konstrukci - celoroční provoz - automat. restart	ks	+ 1
	C14-025M			
43.02	C14-025	+ Vnitřní nástěnná jednotka Mitsubishi MSZ-GA71-G-VA - včetně dálkového infračerveného ovladače	ks	+ 1
	C14-025M			
43.03	C14-026	+ Propojení Cu potrubím (dvojice plyn/kapalina) včetně izolace, chladiva, kotvení a komunikačního kabelu	bm	+ 23
	C14-026M			
		+ Zařízení č. 44 - Chlazení rozvodny 3.73		
44.01	C14-025	+ Venkovní invertorová jednotka Mitsubishi MUZ-GA71-G-VA - min. chl.výkon 6,0kW při ti=20°C - včetně konzol pro uchycení na svislou konstrukci - celoroční provoz - automat. restart	ks	+ 1
	C14-025M			
44.02	C14-025	+ Vnitřní nástěnná jednotka Mitsubishi MSZ-GA71-G-VA - včetně dálkového infračerveného ovladače	ks	+ 1
	C14-025M			
44.03	C14-026	+ Propojení Cu potrubím (dvojice plyn/kapalina) včetně izolace, chladiva, kotvení a komunikačního kabelu	bm	+ 14
	C14-026M			
		+ Zařízení č. 45 - Gastroserverovna 01.78		
45.01	C14-025	+ Venkovní invertorová jednotka Mitsubishi PUHZ-RP71 - min. chl.výkon 6,0kW při ti=20°C - včetně konzol pro uchycení na svislou konstrukci - celoroční provoz - automat. restart	ks	+ 1
	C14-025M			
45.02	C14-025	+ Vnitřní nástěnná jednotka Mitsubishi PKA-RP71 - včetně dálkového infračerveného ovladače	ks	+ 1
	C14-025M			
45.03	C14-026	+ Propojení Cu potrubím (dvojice plyn/kapalina) včetně izolace, chladiva, kotvení a komunikačního kabelu	bm	+ 38
	C14-026M			