

NABÍDKA Č: 99/2019

NÁZEV AKCE: Klimatizace-serverovna,ÚP(Žďár n.S.)

DATUM ZPRACOVÁNÍ: 7.12.2019

PLATNOST NABÍDKY: do konce r. 2019

VYHOTOVIL: Martin Kratochvíl
PROVOZOVNA: Jihlavská 1148/16
591 01 Žďár nad Sázavou
Ičo: 75737698
Dič: 8108124783
t.č. 728 385 371
certifikát č.1004/15

ZADAVATEL: Úřad práce Žďár nad Sázavou
Strojírenská 2210/28
591 01 Žďár nad Sázavou
Ing.Bohdan Pečinka
t.č.724 161 166

Klimatizace-serverovna,ÚP(Žďár n.S.).....66.114,00
CELKEM s DPH21%.....66.114,00

Pozn. Informace pro zadavatele:

Zhotovitel je plátce DPH.

Cenová nabídka je platná pouze s platným podpisem a razítkem zhotovitele.

V cenové nabídce nejsou obsaženy vícepráce, které mohou vzniknout při realizaci díla nebo dle požadavku objednatele.

Klimatizace-serverovna,ÚP(Žďár n.S.)

-výměna za stávající nefunkční klimatizaci Airwell

-nová invertorová klimatizace série RAV přímo určená pro technické prostory(serverovny, kompresorovny, technické místnosti, celoroční provoz)

-typ: RAV-RM561KRTP-E + RAV-GM561ATP-E

Poř. číslo	Název	M.J.	Množství	Sazba M.J. [Kč]	Dodávka [Kč]	Montáž [Kč]	Celkem [Kč]
1	Toshiba RAV sestava 1+1 5,0kW(chl.)+5,3kW(top.)	ks	1	43660,00	43660,00	-	43660,00
2	MTŽ zař.+zprovoznění	ks	1	6000,00	-	6000,00	6000,00
3	Demontáž vadná Airwell	ks	1	800,00	-	800,00	800,00
4	Montážní materiál	ks	1	700,00	700,00	-	700,00
5	Elektro materiál	ks	1	800,00	800,00	-	800,00
6	Příčníky-změna rozteče	ks	2	300,00	600,00	-	600,00
7	Cu potrubí-úprava	m	2	390,00	780,00	-	780,00
8	Chladírenský materiál	ks	2	250,00	500,00	-	500,00
9	Doprava,přesun hmot	ks	1	800,00	800,00	-	800,00
Celkem bez 21%DPH							54640,00
Celkem s DPH21%							66114,00

Důvod výměny:

-stávající klimatizace Airwell pro chlazení serverovny má vadnou řídicí desku ve vnitřní klimatizační jednotce, řídicí deska neovládá ventilátor(nefunkční) venkovní jednotky, venkovní jednotka se nechladí, dochází k spínání tepelné ochrany kompresoru z důvodu přehřívání

-náhradní díly již nejsou pro daný model dostupné(stáří více jak 10let)