

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

č.smlouvy: 22870

pro odběrné místo č. : **B040-316**

název OM : **ÚMOB Ostrava-Jih, Kryté sportoviště, O.Dubina, Horní**

1. Místo předání

- a) dodávka tepla je splněna v místě:
- b) horkovodní přípojka (HV):
 - dimenze:
 - délka přípojky:
 - je v majetku:
- c) PS v majetku :

2. Parametry dodávané teplonosné látky:

Teplonosná látka :	horká voda	-
Maximální teplota přívodu v otopném období:	150	°C
Maximální teplota přívodu mimo otopné období:	95	°C
Teplota zpátečky nesmí překročit :	60	°C
Tlak HV v místě napojení v otopném období:	1,5	MPa
Tlak HV v místě napojení mimo otopné období:	1,2	MPa

3. Měření

- dodávka tepla je měřena v místě : PS
- měřící zařízení : stanovené měřidlo spotřeby tepla
- dodávka doplňovací vody (teplonosná látka) do systému ÚT je měřena v místě: PS
- měřící zařízení : stanovené měřidlo množství vody
- dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřících zařízení budou použity jako podklady pro fakturaci.

4. Jiná ujednání

Ostrava dne.....**3.1. -12- 2019**.....

12 -11- 2019
Ostrava dne.....

.....
dávavatel

.....
odběratele