

Příloha č. 1: Ke smlouvě o provozování a údržbě energetického zařízení.

1. Název a místo plnění dle článku I. Smlouvy:

Název: a) TS 147 Budvar – nový areál II

b) TS 158 Budvar – starý areál I

Umístění: a) Kněžskodvorská 2249, České Budějovice 3

b) K. Světlé 512/4, 370 04 České Budějovice 3

2. Kontaktními osobami za tyto společnosti jsou:

1. Za objednatele ve věcech technických:

[REDACTED]

tel: [REDACTED], email: [REDACTED]

2. Za zhotovitele:

a) vedoucí pracovník [REDACTED]

tel: [REDACTED], email: [REDACTED]

b) pro nahlášení poruchy: EXO HOTLINE

tel: +420 725 974 158, email: pohotovost@exohighpower.cz

3. Seznam objektů s popisem energetického zařízení, které bude provozováno dle článku II. Smlouvy, s uvedením způsobu přístupu k zařízení:

Trafostanice: TS 147 Budvar – vjezd z Kněžskodvorské (nový areál II)

Rozsah provozování: od pole měření VN rozvaděče po vývodové kabely NN z trafostanice.

Transformátor olejový:

T1 - Typ: Minera, v.č.: 439621-01/France Transfo 630 kVA, 22/0,4 kV

T2 - Typ: Minera, v.č.: 439621-05/France Transfo 630 kVA, 22/0,4 kV

T3 - Typ: Minera v.č.: 12198802, Schneider Electric 1000 kVA, 22/0,4 kV

T4 - Typ: Minera v.č.: 12210301, Schneider Electric 1000 kVA, 22/0,4 kV

Trafostanice: TS 158 – vjezd z Kněžskodvorské (starý areál I):

Rozsah provozování: od odpínačů v přírodních polích VN rozvodny po přírodní svorky hlavních NN jističů k jednotlivým transformátorům.

Transformátor olejový:

T1- Typ: a TOHn 418/22 v.č. 353375, 1600 kVA, r.v.: 2013

T2- Typ: a TOHn 419/22 v.č. 371262, 1600 kVA, r.v.: 2019

T3 - Typ: DOTZ 1 600 H/20 v.č.2666107, 1600 kVA, r.v.: 2013

4. Na výše uvedeném energetickém zařízení bude prováděna následující preventivní údržba:

Na kioskové trafostanici v areálu II. TS 147 Budějovického Budvar a na TS 158 Budvar v areálu I Budějovického Budvaru bude prováděna údržba dle přílohy č. 2.

5. Dojezdové časy:

České Budějovice: do ■ hodin.

V Českých Budějovicích dne.....

V Českých Budějovicích dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

■